

#121124#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6838
ВКТ-7
00209551
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,772	0,091	146,11	142,55	142,83	140,7	2,13	24	0	0	71,1	52,4	18,7	0,6	0,2	-
25.02.2025	2,66	0,084	140,43	137,01	137,34	135,31	2,03	24	0	0	70	51,3	18,69	0,6	0,2	-
26.02.2025	2,695	0,091	151,53	147,96	148,22	146,06	2,16	24	0	0	69,7	52,2	17,47	0,6	0,2	-
27.02.2025	2,706	0,091	156,35	152,77	152,94	150,77	2,17	24	0	0	69,6	52,6	17	0,6	0,2	-
28.02.2025	2,623	0,084	144,84	141,47	141,68	139,68	2	24	0	0	69,4	51,6	17,85	0,6	0,2	-
01.03.2025	2,806	0,088	148,11	144,6	144,73	142,7	2,03	24	0	0	71,4	52,7	18,7	0,6	0,2	-
02.03.2025	2,732	0,085	150,79	147,32	147,46	145,42	2,04	24	0	0	70,2	52,3	17,85	0,6	0,2	-
03.03.2025	2,716	0,086	154,72	151,25	151,37	149,31	2,06	24	0	0	69,6	52,3	17,29	0,6	0,2	-
04.03.2025	2,708	0,087	156,81	153,32	153,41	151,34	2,07	24	0	0	69,4	52,4	17	0,6	0,2	-
05.03.2025	2,725	0,094	162,68	159,15	159,19	157,04	2,15	24	0	0	69,3	52,8	16,44	0,6	0,2	-
06.03.2025	2,715	0,095	167,63	164,06	164,02	161,85	2,17	24	0	0	69,4	53,5	15,89	0,6	0,2	-
07.03.2025	2,674	0,098	165,75	162,22	162,2	160,02	2,18	24	0	0	69,4	53,6	15,81	0,6	0,2	-
08.03.2025	2,671	0,099	166,1	162,57	162,5	160,33	2,17	24	0	0	69,6	53,8	15,77	0,6	0,2	-
09.03.2025	2,676	0,097	168,66	165,11	165,02	162,86	2,16	24	0	0	69,6	54	15,57	0,6	0,2	-
10.03.2025	2,65	0,103	173,58	170	169,81	167,61	2,2	24	0	0	69,4	54,4	14,94	0,6	0,2	-
11.03.2025	2,617	0,09	156,29	152,9	152,93	150,86	2,07	24	0	0	69,2	52,8	16,45	0,6	0,2	-
12.03.2025	2,64	0,089	156,26	152,86	152,85	150,82	2,03	24	0	0	69,6	53	16,62	0,6	0,2	-
13.03.2025	2,579	0,075	140,68	137,5	137,55	135,72	1,83	24	0	0	70,4	52,3	18,11	0,6	0,2	-
14.03.2025	2,785	0,088	146,33	142,89	142,91	140,95	1,96	24	0	0	72,4	53,6	18,79	0,6	0,2	-
15.03.2025	2,86	0,088	148,27	144,75	144,73	142,78	1,95	24	0	0	73,2	54,1	19,11	0,6	0,2	-
16.03.2025	2,861	0,09	148,7	145,18	145,17	143,21	1,96	24	0	0	73	54	19,03	0,6	0,2	-
17.03.2025	2,921	0,09	146,28	142,74	142,74	140,75	1,99	24	0	0	73,9	54,1	19,78	0,6	0,2	-
18.03.2025	2,782	0,089	152,55	149,08	149,11	147,09	2,02	24	0	0	71	53	18	0,6	0,2	-
19.03.2025	2,668	0,08	149,31	145,97	146,01	144,1	1,91	24	0	0	69,9	52,2	17,63	0,6	0,2	-
20.03.2025	2,705	0,093	161,54	158,07	158,05	155,98	2,07	24	0	0	69,7	53,3	16,46	0,6	0,2	-
21.03.2025	2,682	0,092	162,41	158,93	158,87	156,81	2,06	24	0	0	69,7	53,4	16,25	0,6	0,2	-
22.03.2025	2,692	0,09	165,7	162,21	162,11	160,04	2,07	24	0	0	69,3	53,4	15,98	0,6	0,2	-
23.03.2025	2,57	0,09	159,13	155,79	155,71	153,68	2,03	23	1	1	69,2	53,3	15,85	0,6	0,2	-
Итого:	75,891	0	4347,54	4250,23	4251,46	4193,79	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,891															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	1396,712	74523,3	72942,3	72833,19	71989,12
23.03.2025	1472,603	78870,84	77192,53	77084,65	76182,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:04:58