

#34765#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6839
ВКТ-7
00209551
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2023 | 0,844 | 0,295 | 23,3 | 12,42 | 22,82 | 12,36 | 10,46 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 38,3 | 23,49 | 0,6 | 0,2 | - |
| 25.09.2023 | 0,795 | 0,24 | 22,85 | 13,79 | 22,37 | 13,74 | 8,63 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 37,7 | 24,46 | 0,6 | 0,2 | - |
| 26.09.2023 | 0,739 | 0,224 | 23,31 | 15,21 | 22,88 | 15,11 | 7,77 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 39 | 22,14 | 0,6 | 0,2 | - |
| 27.09.2023 | 0,724 | 0,224 | 23,19 | 14,62 | 22,77 | 14,56 | 8,21 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 37,3 | 21,66 | 0,6 | 0,2 | - |
| 28.09.2023 | 0,748 | 0,246 | 23,13 | 13,82 | 22,73 | 13,78 | 8,95 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 37,2 | 21,74 | 0,6 | 0,2 | - |
| 29.09.2023 | 0,719 | 0,227 | 22,62 | 14 | 22,25 | 13,96 | 8,29 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 37,1 | 21,85 | 0,6 | 0,2 | - |
| 30.09.2023 | 0,732 | 0,233 | 22,79 | 13,92 | 22,4 | 13,87 | 8,53 | 24 | 0 | 0 | 59 | 37 | 22,03 | 0,6 | 0,2 | - |
| 01.10.2023 | 0,799 | 0,27 | 23,29 | 12,8 | 22,88 | 12,74 | 10,14 | 24 | 0 | 0 | 59 | 36,4 | 22,66 | 0,6 | 0,2 | - |
| 02.10.2023 | 0,749 | 0,233 | 22,8 | 13,65 | 22,42 | 13,6 | 8,82 | 24 | 0 | 0 | 59 | 36,4 | 22,59 | 0,6 | 0,2 | - |
| 03.10.2023 | 0,707 | 0,208 | 21,7 | 13,42 | 21,38 | 13,38 | 8 | 24 | 0 | 0 | 59 | 36,1 | 22,89 | 0,6 | 0,2 | - |
| 04.10.2023 | 0,729 | 0,214 | 21,76 | 12,87 | 21,42 | 12,86 | 8,56 | 24 | 0 | 0 | 58,8 | 35,2 | 23,59 | 0,6 | 0,2 | - |
| 05.10.2023 | 0,757 | 0,241 | 22,11 | 12,45 | 21,78 | 12,44 | 9,34 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 35,3 | 23,41 | 0,6 | 0,2 | - |
| 06.10.2023 | 0,725 | 0,211 | 21,71 | 13,02 | 21,38 | 13 | 8,38 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 35,3 | 23,55 | 0,6 | 0,2 | - |
| 07.10.2023 | 0,771 | 0,228 | 21,94 | 12,17 | 21,6 | 12,17 | 9,43 | 24 | 0 | 0 | 58,8 | 34,1 | 24,66 | 0,6 | 0,2 | - |
| 08.10.2023 | 0,798 | 0,247 | 22,36 | 11,84 | 22,01 | 11,84 | 10,17 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 33,9 | 24,74 | 0,6 | 0,2 | - |
| 09.10.2023 | 0,763 | 0,22 | 21,9 | 12,46 | 21,57 | 12,46 | 9,11 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 33,8 | 24,88 | 0,6 | 0,2 | - |
| 10.10.2023 | 0,743 | 0,224 | 21,86 | 12,89 | 21,54 | 12,89 | 8,65 | 24 | 0 | 0 | 58,8 | 34,5 | 24,26 | 0,6 | 0,2 | - |
| 11.10.2023 | 0,759 | 0,27 | 21,55 | 11,11 | 21,22 | 11,11 | 10,11 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 35,7 | 23,17 | 0,6 | 0,2 | - |
| 12.10.2023 | 0,709 | 0,216 | 21,46 | 12,77 | 21,18 | 12,75 | 8,43 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 35,5 | 22,95 | 0,6 | 0,2 | - |
| 13.10.2023 | 0,706 | 0,222 | 21,54 | 12,93 | 21,23 | 12,9 | 8,33 | 24 | 0 | 0 | 59 | 36,6 | 22,37 | 0,6 | 0,2 | - |
| 14.10.2023 | 0,697 | 0,235 | 21,43 | 12,69 | 21,15 | 12,66 | 8,49 | 24 | 0 | 0 | 59 | 37,4 | 21,67 | 0,6 | 0,2 | - |
| 15.10.2023 | 0,736 | 0,243 | 21,59 | 11,85 | 21,27 | 11,83 | 9,44 | 24 | 0 | 0 | 58,6 | 36,1 | 22,42 | 0,6 | 0,2 | - |
| 16.10.2023 | 0,716 | 0,238 | 21,61 | 12,42 | 21,29 | 12,4 | 8,89 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 36,6 | 22,21 | 0,6 | 0,2 | - |
| 17.10.2023 | 0,718 | 0,243 | 21,76 | 12,65 | 21,43 | 12,61 | 8,82 | 24 | 0 | 0 | 59 | 37,2 | 21,86 | 0,6 | 0,2 | - |
| 18.10.2023 | 0,7 | 0,232 | 21,55 | 12,72 | 21,24 | 12,68 | 8,56 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 37 | 21,75 | 0,6 | 0,2 | - |
| 19.10.2023 | 0,73 | 0,241 | 21,7 | 12,19 | 21,38 | 12,15 | 9,23 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 36,6 | 22,3 | 0,6 | 0,2 | - |
| 20.10.2023 | 0,69 | 0,222 | 23,55 | 15,39 | 23,21 | 15,29 | 7,92 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 38,8 | 19,65 | 0,6 | 0,2 | - |
| 21.10.2023 | 0,692 | 0,222 | 19,93 | 10,79 | 19,69 | 10,79 | 8,9 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 34,9 | 23,45 | 0,6 | 0,2 | - |
| 22.10.2023 | 0,703 | 0,244 | 20,05 | 10,39 | 19,79 | 10,39 | 9,4 | 24 | 0 | 0 | 58,5 | 35,7 | 22,74 | 0,6 | 0,2 | - |
| 23.10.2023 | 0,659 | 0,227 | 19,43 | 10,68 | 19,18 | 10,68 | 8,5 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 36 | 22,46 | 0,6 | 0,2 | - |
| Итого: | 22,057 | 0 | 659,77 | 383,93 | 649,46 | 383 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,057 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 23.09.2023 | 368,602 | 10858,27 | 6489,84 | 10655,03 | 6456,52 |
| 23.10.2023 | 390,659 | 11518,04 | 6873,77 | 11304,49 | 6839,52 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 7:24:44