

#162845#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6839
ВКТ-7
00209551
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,662	0,195	18,46	10,3	18,21	10,3	7,91	24	0	0	59	33,3	25,7	0,6	0,2	-
25.09.2025	0,661	0,18	18,43	10,2	18,18	10,2	7,98	24	0	0	58,4	32,4	26,02	0,6	0,2	-
26.09.2025	0,635	0,176	18,29	10,71	18,04	10,71	7,33	24	0	0	58,6	33,1	25,53	0,6	0,2	-
27.09.2025	0,62	0,157	18,19	9,67	16,93	9,67	7,26	22	2	1	58,9	32,3	26,55	0,6	0,2	-
28.09.2025	0,752	0,233	20,32	10,39	20,04	10,39	9,65	24	0	0	59,2	33,3	25,86	0,6	0,2	-
29.09.2025	0,699	0,202	20,06	11,67	19,78	11,67	8,11	24	0	0	59	33,7	25,27	0,6	0,2	-
30.09.2025	0,723	0,197	19,9	10,98	19,63	10,98	8,65	24	0	0	59,1	32,4	26,65	0,6	0,2	-
01.10.2025	0,682	0,183	19,58	11,79	19,32	11,79	7,53	24	0	0	59,2	33,4	25,84	0,6	0,2	-
02.10.2025	0,717	0,2	19,73	11,2	19,45	11,2	8,25	24	0	0	59,9	33,6	26,36	0,6	0,2	-
03.10.2025	0,72	0,205	19,64	10,9	19,38	10,9	8,48	24	0	0	60,1	33,8	26,32	0,6	0,2	-
04.10.2025	0,713	0,2	19,54	10,9	19,28	10,9	8,38	24	0	0	59,9	33,9	26,01	0,6	0,2	-
05.10.2025	0,71	0,224	19,83	10,87	19,56	10,87	8,69	24	0	0	59,9	35,2	24,66	0,6	0,2	-
06.10.2025	0,705	0,218	19,58	10,78	19,32	10,78	8,54	24	0	0	60,2	35,3	24,9	0,6	0,2	-
07.10.2025	0,686	0,204	19,41	11,08	19,13	11,08	8,05	24	0	0	60,2	35,4	24,72	0,6	0,2	-
08.10.2025	0,695	0,215	19,5	10,76	19,24	10,76	8,48	24	0	0	60	35,5	24,5	0,6	0,2	-
09.10.2025	0,654	0,197	19,12	11,36	18,87	11,36	7,51	24	0	0	59,7	35,7	24,06	0,6	0,2	-
10.10.2025	0,661	0,199	19,19	11,12	18,92	11,12	7,8	24	0	0	59,7	35,5	24,15	0,6	0,2	-
11.10.2025	0,693	0,217	19,48	10,74	19,22	10,74	8,48	24	0	0	59,7	35,3	24,38	0,6	0,2	-
12.10.2025	0,73	0,233	19,97	10,25	19,68	10,25	9,43	24	0	0	59,8	35,1	24,63	0,6	0,2	-
13.10.2025	0,689	0,207	19,4	10,9	19,14	10,9	8,24	24	0	0	59,8	35,2	24,61	0,6	0,2	-
14.10.2025	0,67	0,208	19,44	11,34	19,18	11,34	7,84	24	0	0	59,8	35,8	23,99	0,6	0,2	-
15.10.2025	0,598	0,221	16,97	8,74	16,7	8,74	7,96	24	0	0	59,7	37,4	22,37	0,6	0,2	-
16.10.2025	0,53	0,196	16,56	9,39	16,3	9,32	6,98	24	0	0	59,8	41	18,88	0,6	0,2	-
17.10.2025	0,638	0,233	20,83	12,99	20,51	12,92	7,59	24	0	0	59,8	40,3	19,46	0,6	0,2	-
18.10.2025	0,681	0,252	20,91	12,09	20,56	12,03	8,53	24	0	0	59,9	39,5	20,39	0,6	0,2	-
19.10.2025	0,731	0,282	21,41	11,38	21,07	11,34	9,73	24	0	0	60	39,3	20,71	0,6	0,2	-
20.10.2025	0,693	0,249	20,4	11,37	20,1	11,36	8,74	24	0	0	59,8	37,9	21,95	0,6	0,2	-
21.10.2025	0,693	0,233	19,98	11,14	19,7	11,14	8,56	24	0	0	59,8	36,7	23,07	0,6	0,2	-
22.10.2025	0,665	0,224	19,68	11,33	19,41	11,33	8,08	24	0	0	59,8	37,3	22,46	0,6	0,2	-
23.10.2025	0,658	0,217	19,44	11,22	19,16	11,22	7,94	24	0	0	59,8	37,2	22,63	0,6	0,2	-
Итого:	20,364	0	583,24	327,56	574,01	327,31	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,364															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	868,461	25154,44	14666,7	24721,99	14620,47
23.10.2025	888,825	25737,68	14994,26	25296	14947,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 7:55:32