

#162846#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6838
ВКТ-7
00209551
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,6	15,6	0,06	0,6	0,2	-
02.10.2025	2,042	0,116	141,88	138,51	138,78	136,45	2,33	24	0	1	69,9	56	13,85	0,6	0,2	-
03.10.2025	2,822	0,094	183,23	179,7	179,18	177,16	2,02	24	0	0	70	54,8	15,16	0,6	0,2	-
04.10.2025	2,784	0,07	181,17	178,18	177,21	175,72	1,49	24	0	0	69,9	54,6	15,25	0,6	0,2	-
05.10.2025	2,776	0,09	184,92	181,57	180,84	178,93	1,91	24	0	0	70,1	55,4	14,78	0,6	0,2	-
06.10.2025	2,747	0,09	181,31	177,97	177,28	175,37	1,91	24	0	0	70,4	55,5	14,94	0,6	0,2	-
07.10.2025	2,756	0,087	180,3	176,97	176,22	174,38	1,84	24	0	0	71,1	56	15,07	0,6	0,2	-
08.10.2025	2,71	0,09	181,52	178,19	177,48	175,6	1,88	24	0	0	70,5	55,8	14,71	0,6	0,2	-
09.10.2025	2,716	0,094	184,28	180,86	180,16	178,2	1,96	24	0	0	70,6	56,2	14,49	0,6	0,2	-
10.10.2025	2,695	0,093	183,82	180,45	179,7	177,75	1,95	24	0	0	70,6	56,2	14,41	0,6	0,2	-
11.10.2025	2,706	0,096	185,41	181,94	181,28	179,25	2,03	24	0	0	70,7	56,4	14,32	0,6	0,2	-
12.10.2025	2,672	0,094	180,47	177,09	176,46	174,49	1,97	24	0	0	70,3	55,7	14,56	0,6	0,2	-
13.10.2025	2,708	0,089	178,88	175,54	174,91	173,02	1,89	24	0	0	70,4	55,5	14,9	0,6	0,2	-
14.10.2025	2,721	0,089	180,37	177,02	176,33	174,44	1,89	24	0	0	70,7	55,8	14,87	0,6	0,2	-
15.10.2025	2,732	0,093	182,88	179,43	178,77	176,77	2	24	0	0	70,8	56,1	14,68	0,6	0,2	-
16.10.2025	2,716	0,095	180,35	176,96	176,35	174,38	1,97	24	0	0	70,6	55,8	14,81	0,6	0,2	-
17.10.2025	2,708	0,09	178,41	175,07	174,44	172,51	1,93	24	0	0	70,7	55,8	14,93	0,6	0,2	-
18.10.2025	2,724	0,088	173,43	170,11	169,54	167,67	1,87	24	0	0	70,8	55,4	15,48	0,6	0,2	-
19.10.2025	2,716	0,089	169,88	166,55	166,05	164,16	1,89	24	0	0	70,9	55,1	15,77	0,6	0,2	-
20.10.2025	2,66	0,085	161,77	158,55	158,15	156,33	1,82	24	0	0	70,6	54,3	16,23	0,6	0,2	-
21.10.2025	2,739	0,089	171,44	168,07	167,61	165,69	1,92	24	0	0	70,7	54,9	15,75	0,6	0,2	-
22.10.2025	2,705	0,092	176,6	173,22	172,69	170,73	1,96	24	0	0	70,3	55,2	15,08	0,6	0,2	-
23.10.2025	2,699	0,093	181,5	178,09	177,46	175,49	1,97	24	0	0	70,5	55,9	14,64	0,6	0,2	-
Итого:	59,254	0	3903,82	3830,04	3816,89	3774,49	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,254															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	1533,396	82528,19	80770,76	80661,49	79712,62
23.10.2025	1592,65	86432,01	84600,8	84478,38	83487,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 16:15:45