

#166247#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 41, Калининград  
5346  
6838  
ВКТ-7  
00209551  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,696	0,094	179,78	176,35	175,74	173,74	2	24	0	0	70,7	56	14,73	0,6	0,2	-
25.10.2025	2,72	0,091	175,92	172,52	172	170,06	1,94	24	0	0	70,8	55,5	15,22	0,6	0,2	-
26.10.2025	2,697	0,092	174,45	171,07	170,56	168,62	1,94	24	0	0	70,6	55,4	15,23	0,6	0,2	-
27.10.2025	2,724	0,093	172,92	169,53	169,03	167,09	1,94	24	0	0	70,9	55,4	15,52	0,6	0,2	-
28.10.2025	2,693	0,096	173,99	170,62	170,18	168,21	1,97	24	0	0	70,3	55,1	15,22	0,6	0,2	-
29.10.2025	2,716	0,089	177,64	174,24	173,69	171,74	1,95	24	0	0	70,2	55,2	15,04	0,6	0,2	-
30.10.2025	2,015	0,068	133,49	130,95	130,53	129,07	1,46	18	6	1	69,9	55,1	14,86	0,6	0,2	-
31.10.2025	1,456	0,05	92,85	91,05	90,78	89,75	1,03	13	11	1	70,3	54,8	15,46	0,6	0,2	-
01.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,5	55,4	15,1	0,6	0,2	-
02.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,5	56	14,55	0,6	0,2	-
03.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,7	55,8	14,85	0,6	0,2	-
04.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,4	55,7	14,71	0,6	0,2	-
05.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,5	55,9	14,65	0,6	0,2	-
06.11.2025	2,488	0,087	164,33	161,21	160,66	158,85	1,81	22	2	1	70,6	55,7	14,87	0,6	0,2	-
07.11.2025	2,785	0,091	177,8	174,37	173,77	171,85	1,92	24	0	0	71,2	55,7	15,44	0,6	0,2	-
08.11.2025	2,78	0,091	172,66	169,3	168,76	166,89	1,87	24	0	0	71,1	55,2	15,89	0,6	0,2	-
09.11.2025	2,778	0,089	171,48	168,13	167,6	165,71	1,89	24	0	0	71,1	55,1	15,99	0,6	0,2	-
10.11.2025	2,793	0,09	174,49	171,09	170,53	168,63	1,9	24	0	0	71,3	55,5	15,79	0,6	0,2	-
11.11.2025	2,812	0,088	177,29	173,91	173,25	171,37	1,88	24	0	0	71,5	55,8	15,65	0,6	0,2	-
12.11.2025	2,769	0,093	175,94	172,6	171,99	170,08	1,91	24	0	0	71	55,5	15,49	0,6	0,2	-
13.11.2025	2,767	0,091	182,68	179,26	178,56	176,61	1,95	24	0	0	71	56,1	14,91	0,6	0,2	-
14.11.2025	2,716	0,086	173	169,68	169,12	167,26	1,86	24	0	0	70,6	55,2	15,47	0,6	0,2	-
15.11.2025	2,844	0,085	161	157,68	157,2	155,43	1,77	24	0	0	72,6	55,1	17,5	0,6	0,2	-
16.11.2025	3,039	0,092	164,69	161,14	160,58	158,69	1,89	24	0	0	75,1	56,8	18,3	0,6	0,2	-
17.11.2025	2,242	0,065	129,02	126,39	126,03	124,63	1,4	24	0	1	71,9	54,7	17,2	0,6	0,2	-
18.11.2025	1,78	0,034	95,42	93,86	93,27	92,65	0,62	24	0	1	71,1	52,5	18,66	0,6	0,2	-
19.11.2025	2,288	0,076	123,86	120,95	120,98	119,27	1,71	24	0	1	72,3	54,1	18,22	0,6	0,2	-
20.11.2025	1,97	0,034	101,15	99,56	98,8	98,26	0,54	24	0	1	72,5	53	19,56	0,6	0,2	-
21.11.2025	2,992	0,095	153,25	149,63	149,52	147,52	2	24	0	0	73,9	54,6	19,33	0,6	0,2	-
22.11.2025	3,093	0,092	150,9	147,25	147,04	145,12	1,92	24	0	0	76	55,6	20,36	0,6	0,2	-
23.11.2025	3,287	0,087	147,08	143,34	143	141,13	1,87	24	0	0	79,7	57,4	22,29	0,6	0,2	-
Итого:	67,94	0	4077,08	3995,68	3983,17	3938,23	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,94															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

605

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1592,65	86432,01	84600,8	84478,38	83487,11
23.11.2025	1660,59	90509,09	88596,48	88461,55	87425,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 16:09:33