

#166248#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6839
ВКТ-7
00209551
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,642	0,207	19,02	11,06	18,77	11,06	7,71	24	0	0	59,5	36,7	22,79	0,6	0,2	-
25.10.2025	0,676	0,213	19,44	10,99	19,19	10,99	8,2	24	0	0	59,8	36,2	23,5	0,6	0,2	-
26.10.2025	0,714	0,235	19,85	10,44	19,54	10,44	9,1	24	0	0	60,1	36,3	23,82	0,6	0,2	-
27.10.2025	0,678	0,225	19,51	10,93	19,25	10,93	8,32	24	0	0	59,9	36,5	23,38	0,6	0,2	-
28.10.2025	0,637	0,19	19,08	11,52	18,8	11,52	7,28	24	0	0	59,7	36,4	23,27	0,6	0,2	-
29.10.2025	0,68	0,217	19,16	10,59	18,91	10,59	8,32	24	0	0	60	35,8	24,17	0,6	0,2	-
30.10.2025	0,537	0,191	15,22	7,71	14,73	7,71	7,02	18	6	1	59,8	36,2	23,58	0,6	0,2	-
31.10.2025	0,345	0,104	11,61	5,91	10,07	5,91	4,16	13	11	1	58,7	35,4	23,31	0,6	0,2	-
01.11.2025	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	59,3	35,2	24,1	0,6	0,2	-
02.11.2025	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	59,7	36,3	23,4	0,6	0,2	-
03.11.2025	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	59,8	35,5	24,29	0,6	0,2	-
04.11.2025	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	60,1	35,5	24,57	0,6	0,2	-
05.11.2025	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	60	36	23,93	0,6	0,2	-
06.11.2025	0,582	0,175	17,64	10,37	17	10,37	6,63	22	2	1	60	36,6	23,46	0,6	0,2	-
07.11.2025	0,629	0,19	18,82	11,44	18,57	11,44	7,13	24	0	0	60	36,5	23,48	0,6	0,2	-
08.11.2025	0,684	0,21	19,46	11,01	19,19	11,01	8,18	24	0	0	60	35,8	24,15	0,6	0,2	-
09.11.2025	0,725	0,236	19,97	10,56	19,69	10,56	9,13	24	0	0	60,1	35,8	24,3	0,6	0,2	-
10.11.2025	0,655	0,199	19,26	11,45	18,99	11,45	7,54	24	0	0	60,1	36,5	23,67	0,6	0,2	-
11.11.2025	0,661	0,2	19,12	11,1	18,85	11,1	7,75	24	0	0	60,1	36,2	23,93	0,6	0,2	-
12.11.2025	0,651	0,195	19,19	11,51	18,92	11,51	7,41	24	0	0	60,1	36,4	23,69	0,6	0,2	-
13.11.2025	0,667	0,211	19,22	11,1	18,96	11,1	7,86	24	0	0	60	36,1	23,86	0,6	0,2	-
14.11.2025	0,63	0,184	19,13	12,05	18,87	12,05	6,82	24	0	0	60	36,5	23,44	0,6	0,2	-
15.11.2025	0,669	0,198	19,52	11,67	19,26	11,67	7,59	24	0	0	60,1	35,9	24,27	0,6	0,2	-
16.11.2025	0,739	0,239	20,31	10,5	20,02	10,5	9,52	24	0	0	59,4	34,8	24,59	0,6	0,2	-
17.11.2025	0,516	0,127	16,22	11,29	16,01	11,29	4,72	24	0	0	59,2	35	24,24	0,6	0,2	-
18.11.2025	0,346	0,079	12,54	10,11	12,39	10,11	2,28	24	0	0	54,3	31,2	23,07	0,6	0,2	-
19.11.2025	0,511	0,129	16,28	11,5	16,06	11,5	4,56	24	0	0	59	34,8	24,19	0,6	0,2	-
20.11.2025	0,434	0,098	14,1	10,55	13,93	10,55	3,38	24	0	0	54,5	28,5	26,02	0,6	0,2	-
21.11.2025	0,7	0,183	19,87	11,72	19,59	11,72	7,87	24	0	0	59,4	33,4	25,96	0,6	0,2	-
22.11.2025	0,716	0,196	20,2	11,76	19,9	11,76	8,14	24	0	0	59,9	34,1	25,75	0,6	0,2	-
23.11.2025	0,784	0,255	21,34	11,13	21,01	11,13	9,88	24	0	0	59,9	34,6	25,28	0,6	0,2	-
Итого:	16,208	0	475,08	279,97	466,47	279,97	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,208															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч605

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	888,825	25737,68	14994,26	25296	14947,78
23.11.2025	905,033	26212,76	15274,23	25762,47	15227,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 7:50:27