

#190350#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6839
ВКТ-7
00209551
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,73	0,198	20,39	11,68	20,09	11,68	8,41	24	0	0	59,6	33,8	25,81	0,6	0,2	-3,9
25.11.2025	0,726	0,207	20,41	11,72	20,12	11,72	8,4	24	0	0	59,8	34,2	25,6	0,6	0,2	-0,9
26.11.2025	0,727	0,214	20,58	11,9	20,28	11,9	8,38	24	0	0	59,7	34,4	25,32	0,6	0,2	-0,4
27.11.2025	0,742	0,216	20,57	11,55	20,28	11,55	8,73	24	0	0	59,9	34	25,85	0,6	0,2	-1,3
28.11.2025	0,707	0,191	20,16	12,07	19,88	12,07	7,81	24	0	0	59,7	34	25,71	0,6	0,2	-0,4
29.11.2025	0,74	0,203	20,52	11,59	20,19	11,59	8,6	24	0	0	59,9	33,8	26,1	0,6	0,2	-0,3
30.11.2025	0,766	0,22	20,93	11,34	20,58	11,34	9,24	24	0	0	60	33,7	26,31	0,6	0,2	-0,5
01.12.2025	0,741	0,203	20,51	11,76	20,22	11,76	8,46	24	0	0	60	33,8	26,2	0,6	0,2	-
02.12.2025	0,733	0,199	20,6	12,01	20,32	12,01	8,31	24	0	0	59,6	33,9	25,71	0,6	0,2	-
03.12.2025	0,722	0,203	20,34	11,77	20,05	11,77	8,28	24	0	0	59,7	34,1	25,61	0,6	0,2	-
04.12.2025	0,712	0,2	20,26	11,97	19,98	11,97	8,01	24	0	0	59,8	34,4	25,42	0,6	0,2	-
05.12.2025	0,708	0,196	20,11	11,76	19,81	11,76	8,05	24	0	0	59,8	34,3	25,44	0,6	0,2	-
06.12.2025	0,719	0,213	20,41	11,54	20,12	11,54	8,58	24	0	0	59,3	34,5	24,79	0,6	0,2	-
07.12.2025	0,768	0,23	20,93	11,18	20,58	11,18	9,4	24	0	0	59,8	34,3	25,56	0,6	0,2	-
08.12.2025	0,699	0,2	20,16	11,86	19,87	11,86	8,01	24	0	0	59,6	34,9	24,68	0,6	0,2	-
09.12.2025	0,728	0,22	20,44	11,39	20,15	11,39	8,76	24	0	0	59,6	34,7	24,96	0,6	0,2	-
10.12.2025	0,694	0,204	20,18	11,98	19,91	11,98	7,93	24	0	0	59,7	35,3	24,47	0,6	0,2	-
11.12.2025	0,707	0,209	20,21	11,53	19,92	11,53	8,39	24	0	0	59,4	34,7	24,72	0,6	0,2	-
12.12.2025	0,71	0,214	20,21	11,62	19,95	11,62	8,33	24	0	0	59,6	34,9	24,68	0,6	0,2	-
13.12.2025	0,693	0,203	20,19	11,91	19,91	11,91	8	24	0	0	59,3	34,7	24,57	0,6	0,2	-
14.12.2025	0,774	0,25	21,15	11,16	20,84	11,16	9,68	24	0	0	59,9	34,6	25,23	0,6	0,2	-
15.12.2025	0,722	0,207	20,29	11,52	20,01	11,52	8,49	24	0	0	59,6	34,2	25,44	0,6	0,2	-
16.12.2025	0,709	0,205	20,27	11,96	19,99	11,96	8,03	24	0	0	59,9	34,8	25,08	0,6	0,2	-
17.12.2025	0,744	0,216	20,4	11,19	20,11	11,19	8,92	24	0	0	59,8	33,9	25,92	0,6	0,2	-
18.12.2025	0,717	0,199	20,17	11,58	19,88	11,58	8,3	24	0	0	59,9	34,4	25,51	0,6	0,2	-
19.12.2025	0,704	0,195	19,92	11,59	19,63	11,59	8,04	24	0	0	59,8	34,4	25,42	0,6	0,2	-
20.12.2025	0,726	0,208	20,16	11,36	19,89	11,36	8,53	24	0	0	59,9	34,3	25,58	0,6	0,2	-
21.12.2025	0,735	0,217	20,52	11,43	20,21	11,43	8,78	24	0	0	60	34,8	25,12	0,6	0,2	-
22.12.2025	0,693	0,196	20,03	11,98	19,76	11,98	7,78	24	0	0	60	35,1	24,85	0,6	0,2	-
23.12.2025	0,688	0,192	20,06	12,4	19,79	12,4	7,39	24	0	0	59,8	34,8	25	0,6	0,2	-
Итого:	21,684	0	611,08	350,3	602,32	350,3	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,684															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	905,033	26212,76	15274,23	25762,47	15227,75
23.12.2025	926,717	26823,84	15624,53	26364,79	15578,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 9:03:57