

#112407#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6838
ВКТ-7
00209551
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,874	0,099	150,85	147,16	147,26	145,14	2,12	24	0	0	72,9	54,1	18,8	0,6	0,2	1,8
25.12.2024	2,746	0,093	148	144,46	144,66	142,56	2,1	24	0	0	71,1	52,9	18,28	0,6	0,2	2,1
26.12.2024	2,565	0,084	140,05	136,71	137,06	135,01	2,05	24	0	0	69	51	18,04	0,6	0,2	3,8
27.12.2024	2,616	0,089	150,08	146,6	146,86	144,73	2,13	24	0	0	69,1	52	17,12	0,6	0,2	5,3
28.12.2024	2,578	0,082	144,83	141,39	141,7	139,65	2,05	24	0	0	69	51,5	17,52	0,6	0,2	4,3
29.12.2024	2,55	0,085	137,68	134,33	134,75	132,71	2,04	24	0	0	68,9	50,7	18,21	0,6	0,2	3,9
30.12.2024	2,557	0,099	136,59	132,84	133,67	131,26	2,41	24	0	1	68,6	50,3	18,34	0,6	0,2	4,8
31.12.2024	2,559	0,087	137,39	134,01	134,48	132,39	2,09	24	0	0	68,8	50,5	18,31	0,6	0,2	5,5
01.01.2025	2,591	0,086	142,06	138,63	139,03	136,92	2,11	24	0	0	68,8	50,8	17,94	0,6	0,2	4,2
02.01.2025	2,664	0,084	132,68	129,26	129,67	127,65	2,02	24	0	0	71,2	51,4	19,82	0,6	0,2	4
03.01.2025	2,948	0,095	135,21	131,54	131,87	129,76	2,11	24	0	0	75	53,5	21,57	0,6	0,2	-0,5
04.01.2025	3,032	0,094	133,52	129,82	130,08	128,04	2,04	24	0	0	76,5	54	22,54	0,6	0,2	-0,9
05.01.2025	3,141	0,096	139,75	135,91	136,08	134	2,08	24	0	0	77,1	54,8	22,31	0,6	0,2	-1,8
06.01.2025	2,972	0,095	141,75	138,05	138,28	136,19	2,09	24	0	0	74,4	53,6	20,76	0,6	0,2	-1,4
07.01.2025	2,592	0,089	142,58	139,16	139,54	137,44	2,1	24	0	0	68,8	51	17,87	0,6	0,2	4,9
08.01.2025	2,694	0,086	135,69	132,22	132,64	130,58	2,06	24	0	0	71	51,4	19,57	0,6	0,2	2,3
09.01.2025	2,831	0,09	138,53	134,92	135,24	133,13	2,11	24	0	0	72,9	52,7	20,18	0,6	0,2	0,7
10.01.2025	2,57	0,076	117,6	114,35	114,85	112,98	1,87	24	0	0	72,1	50,5	21,64	0,6	0,2	-
11.01.2025	2,851	0,091	130,76	127,11	127,57	125,43	2,14	24	0	0	74,1	52,5	21,56	0,6	0,2	-
12.01.2025	2,906	0,089	131,04	127,37	127,8	125,69	2,11	24	0	0	74,7	52,8	21,94	0,6	0,2	-
13.01.2025	2,833	0,082	120,65	117,16	117,63	115,67	1,96	24	0	0	75,1	51,8	23,3	0,6	0,2	-
14.01.2025	2,863	0,09	129,42	125,81	126,32	124,21	2,11	24	0	0	73,7	51,8	21,89	0,6	0,2	-
15.01.2025	2,624	0,092	137,42	133,91	134,45	132,28	2,17	24	0	0	69,3	50,6	18,78	0,6	0,2	-
16.01.2025	2,695	0,097	144,12	140,49	141,01	138,74	2,27	24	0	0	69,5	51,1	18,38	0,6	0,2	-
17.01.2025	2,493	0,082	124,3	121,05	121,66	119,66	2	24	0	0	68,8	49,1	19,76	0,6	0,2	-
18.01.2025	2,589	0,09	133,48	130,01	130,62	128,43	2,19	24	0	0	69,3	50,2	19,06	0,6	0,2	-
19.01.2025	2,486	0,08	116,88	113,64	114,31	112,32	1,99	24	0	0	69,9	49	20,97	0,6	0,2	-
20.01.2025	2,795	0,084	127,58	123,99	124,53	122,43	2,1	24	0	0	73,1	51,5	21,65	0,6	0,2	-
21.01.2025	2,973	0,097	139,98	136,19	136,55	134,36	2,19	24	0	0	74,5	53,5	21	0,6	0,2	-
22.01.2025	2,983	0,096	138,24	134,49	134,78	132,66	2,12	24	0	0	75	53,7	21,33	0,6	0,2	-
23.01.2025	2,884	0,089	136,17	132,57	132,87	130,8	2,07	24	0	0	73,8	52,8	20,99	0,6	0,2	-
Итого:	85,055	0	4214,88	4105,15	4117,82	4052,82	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,055															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1220,842	65993,58	64636,19	64506,33	63791,74
23.01.2025	1305,897	70208,46	68741,34	68624,15	67844,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 8:04:22