

#193930#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6838
ВКТ-7
00209551
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,425	0,092	144,8	140,95	140,6	138,7	1,9	24	0	0	81,9	58,3	23,61	0,6	0,2	-6,3
25.12.2025	3,173	0,09	153,26	149,57	149,26	147,33	1,93	24	0	0	76,8	56,2	20,61	0,6	0,2	-5,6
26.12.2025	2,869	0,095	163,5	159,96	159,73	157,72	2,01	24	0	0	71,8	54,5	17,31	0,6	0,2	4,4
27.12.2025	2,84	0,091	158,87	155,37	155,21	153,28	1,93	24	0	0	71,6	54	17,67	0,6	0,2	5,4
28.12.2025	2,818	0,09	153,5	150,03	149,96	148,01	1,95	24	0	0	71,7	53,6	18,14	0,6	0,2	3,8
29.12.2025	2,989	0,09	150	146,39	146,27	144,32	1,95	24	0	0	74,6	54,8	19,75	0,6	0,2	2,5
30.12.2025	3,254	0,094	150	146,16	145,97	143,96	2,01	24	0	0	78,5	56,9	21,55	0,6	0,2	-1,1
31.12.2025	3,259	0,087	133,12	129,36	129,35	127,44	1,91	24	0	0	81	56,5	24,42	0,6	0,2	-4,2
01.01.2026	3,229	0,095	157,63	153,76	153,46	151,4	2,06	24	0	0	77,4	57,1	20,33	0,6	0,2	-5,2
02.01.2026	3,13	0,098	155,77	151,97	151,74	149,65	2,09	24	0	0	76,5	56,6	19,89	0,6	0,2	1,2
03.01.2026	3,091	0,089	137,09	133,47	133,42	131,54	1,88	24	0	0	77,9	55,5	22,43	0,6	0,2	-0,6
04.01.2026	3,27	0,095	145,27	141,4	141,33	139,31	2,02	24	0	0	79,1	56,7	22,38	0,6	0,2	-4
05.01.2026	3,361	0,095	142,29	138,35	138,25	136,22	2,03	24	0	0	80,6	57,1	23,52	0,6	0,2	-3
06.01.2026	3,397	0,092	135,8	131,88	131,8	129,87	1,93	24	0	0	82,2	57,2	24,99	0,6	0,2	-5,5
07.01.2026	3,366	0,087	118,04	114,25	114,41	112,59	1,82	24	0	0	84,6	56	28,59	0,6	0,2	-7,8
08.01.2026	3,45	0,086	120,83	116,96	117,06	115,25	1,81	24	0	0	85	56,3	28,65	0,6	0,2	-11
09.01.2026	3,504	0,091	128,03	124,07	124,12	122,2	1,92	24	0	0	84,3	56,9	27,4	0,6	0,2	-9,6
10.01.2026	3,336	0,092	133,24	129,41	129,43	127,5	1,93	24	0	0	81	56	25	0,6	0,2	-5,2
11.01.2026	3,386	0,094	133,96	130,05	130,06	128,1	1,96	24	0	0	81,8	56,5	25,24	0,6	0,2	-5,2
12.01.2026	3,37	0,09	125,12	121,28	121,4	119,5	1,9	24	0	0	82,8	55,9	26,93	0,6	0,2	-
13.01.2026	3,424	0,106	118,94	114,73	115,32	113,06	2,26	24	0	1	84,1	55,4	28,68	0,6	0,2	-
14.01.2026	3,315	0,092	125,37	121,59	121,82	119,89	1,93	24	0	0	81,1	54,7	26,4	0,6	0,2	-
15.01.2026	3,082	0,086	125,35	121,74	122,02	120,1	1,92	24	0	0	77,8	53,3	24,5	0,6	0,2	-
16.01.2026	3,331	0,086	122,62	118,84	119,09	117,19	1,9	24	0	0	81,5	54,3	27,18	0,6	0,2	-
17.01.2026	3,472	0,101	123,35	119,14	119,6	117,43	2,17	24	0	1	83,6	55,5	28,08	0,6	0,2	-
18.01.2026	3,514	0,091	117,71	113,77	114,02	112,11	1,91	24	0	0	85,3	55,4	29,95	0,6	0,2	-
19.01.2026	3,521	0,084	117,33	113,38	113,61	111,75	1,86	24	0	0	85,6	55,5	30,12	0,6	0,2	-
20.01.2026	3,522	0,088	123,47	119,49	119,62	117,71	1,91	24	0	0	84,8	56,2	28,58	0,6	0,2	-
21.01.2026	3,502	0,092	119,21	115,26	115,45	113,54	1,91	24	0	0	85,6	56,2	29,45	0,6	0,2	-
22.01.2026	3,478	0,086	115,82	111,96	112,22	110,39	1,83	24	0	0	85,2	55,1	30,15	0,6	0,2	-
23.01.2026	3,524	0,092	122,88	118,94	119,12	117,17	1,95	24	0	0	84,6	55,9	28,71	0,6	0,2	-
Итого:	102,202	0	4172,17	4053,48	4054,72	3994,23	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	102,202															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1748,25	95257,68	93238,99	93096,12	92001,21
23.01.2026	1850,452	99429,85	97292,47	97150,84	95995,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:17:21