

#135712#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00 °C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x3478

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	58,35	33,69	24,66	15,54	15,29	8,42	8,42	6,87	6,23	1,13	0,546	0,338	24	0	
24.06.2025	57,89	34,8	23,09	14,14	13,92	8,65	8,65	5,27	6,43	1,13	0,459	0,259	22	2	*
25.06.2025	57,44	34,25	23,19	16,62	16,35	9,04	9,04	7,31	6,43	1,12	0,565	0,356	24	0	
26.06.2025	57,66	34,68	22,98	15,2	14,96	9,22	9,22	5,74	6,44	1,12	0,492	0,28	24	0	
27.06.2025	57,7	34,65	23,05	14,97	14,73	9,18	9,18	5,55	6,44	1,12	0,483	0,272	24	0	
28.06.2025	57,89	34,6	23,29	15,61	15,36	9,19	9,19	6,17	6,44	1,12	0,517	0,303	24	0	
29.06.2025	58,07	34,62	23,45	17,42	17,13	9,08	9,08	8,05	6,43	1,13	0,608	0,396	24	0	
30.06.2025	57,88	34,66	23,22	15,36	15,12	9,24	9,24	5,88	6,44	1,13	0,501	0,288	24	0	
01.07.2025	57,96	34,93	23,03	15,53	15,27	9,18	9,18	6,09	6,43	1,12	0,51	0,301	24	0	
02.07.2025	58,01	35,28	22,73	16,43	16,15	9,09	9,09	7,06	6,43	1,13	0,554	0,348	24	0	
03.07.2025	58,04	34,99	23,05	16,36	16,1	9,21	9,21	6,89	6,42	1,13	0,552	0,338	24	0	
04.07.2025	58,08	34,7	23,38	15,6	15,36	9,31	9,31	6,05	6,43	1,12	0,514	0,299	24	0	
05.07.2025	58,1	34,75	23,35	15,37	15,12	9,39	9,39	5,73	6,44	1,12	0,5	0,284	24	0	
06.07.2025	58,31	35,12	23,19	16,86	16,6	9,29	9,29	7,31	6,42	1,13	0,576	0,364	24	0	
07.07.2025	58,25	35,18	23,07	16,05	15,79	9,31	9,31	6,48	6,43	1,13	0,534	0,32	24	0	
08.07.2025	58,17	35,12	23,05	15,33	15,09	9,35	9,35	5,74	6,43	1,12	0,497	0,282	24	0	
09.07.2025	58,31	34,9	23,41	16,32	16,05	9,26	9,26	6,79	6,43	1,12	0,549	0,337	24	0	
10.07.2025	58,07	34,52	23,55	15,53	15,29	9,38	9,38	5,91	6,43	1,11	0,513	0,293	24	0	
11.07.2025	58,03	34,56	23,47	15,76	15,52	9,35	9,35	6,17	6,44	1,12	0,523	0,305	24	0	
12.07.2025	58,13	34,64	23,49	15,51	15,26	9,4	9,4	5,86	6,43	1,12	0,511	0,291	24	0	
13.07.2025	58,21	34,81	23,4	16,28	16,02	9,34	9,34	6,68	6,44	1,12	0,549	0,331	24	0	
14.07.2025	58,3	35,03	23,27	16,33	16,08	9,22	9,22	6,86	6,43	1,13	0,552	0,339	24	0	
15.07.2025	58,18	35,29	22,89	16,14	15,87	9,53	9,53	6,34	6,41	1,12	0,531	0,311	24	0	
16.07.2025	58,22	35,35	22,87	15,81	15,55	9,57	9,57	5,98	6,42	1,13	0,514	0,296	24	0	
17.07.2025	58,18	35,14	23,04	15,08	14,83	9,03	9,03	5,8	6,41	1,12	0,494	0,286	23	1	*
18.07.2025	58,1	35,12	22,98	15,74	15,49	9,48	9,48	6,01	6,44	1,12	0,514	0,297	24	0	
19.07.2025	58,08	35,24	22,84	15,03	14,78	9,48	9,48	5,3	6,44	1,12	0,476	0,262	24	0	
20.07.2025	58,16	35,5	22,66	15,92	15,67	9,4	9,4	6,27	6,43	1,12	0,526	0,31	24	0	
21.07.2025	57,98	35,58	22,4	15,01	14,77	9,38	9,38	5,39	6,43	1,12	0,476	0,265	24	0	
22.07.2025	57,87	35,62	22,25	15,5	15,24	9,33	9,33	5,91	6,43	1,13	0,497	0,29	24	0	
23.07.2025	58,07	35,42	22,65	14,74	14,5	9,39	9,39	5,11	6,44	1,12	0,464	0,251	24	0	
Итого:				487,09	479,26	286,69	286,69	192,57			16,097	9,492	741	3	
Средние:	58,05	34,92	23,12						6,42	1,12					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2524:00	7736,83	7614,18	4050,67	4050,67	3563,51	274,612	179,098	11955	34
23/07/2524:00	8223,92	8093,44	4337,36	4337,36	3756,08	290,709	188,59	12696	37
Итого:	487,09	479,26	286,69	286,69	192,57	16,097	9,492	741	3

Период нормальной работы 741ч

Период отсутствия подачи энергии 3ч

Время работы прибора 12743ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

