

#144475#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0х3478

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	58,07	35,42	22,65	14,74	14,5	9,39	9,39	5,11	6,44	1,12	0,464	0,251	24	0	
24.07.2025	58,05	35,43	22,62	14,82	14,57	9,34	9,34	5,23	6,43	1,12	0,469	0,256	24	0	
25.07.2025	57,41	35,51	21,9	15,25	15,01	9,39	9,39	5,62	6,4	1,11	0,477	0,271	24	0	
26.07.2025	42,93	31,05	11,88	5,97	5,89	5,05	5,05	0,84	3,65	1,02	0,093	0,033	24	0	
27.07.2025	51,76	30,85	20,91	5,32	5,25	2,44	2,44	2,81	3,29	1,04	0,17	0,115	24	0	
28.07.2025	57,13	34,79	22,34	14,61	14,36	9,08	9,08	5,28	5,71	1,17	0,454	0,257	24	0	
29.07.2025	57,45	34,6	22,85	14,5	14,26	9,1	9,1	5,16	5,75	1,16	0,456	0,251	24	0	
30.07.2025	57,61	34,57	23,04	14,81	14,57	9,07	9,07	5,5	5,76	1,14	0,477	0,27	24	0	
31.07.2025	57,74	34,72	23,02	15,11	14,87	9,03	9,03	5,84	5,75	1,13	0,493	0,284	24	0	
01.08.2025	57,83	34,71	23,12	14,84	14,6	9,07	9,07	5,53	5,75	1,14	0,48	0,269	24	0	
02.08.2025	57,1	34,31	22,79	13,12	12,9	7,91	7,91	4,99	5,46	1,12	0,42	0,237	24	0	
03.08.2025	57,36	35,27	22,09	16,05	15,81	8,9	8,9	6,91	5,75	1,13	0,53	0,335	24	0	
04.08.2025	57,02	35,25	21,77	14,74	14,5	9,23	9,23	5,27	5,76	1,12	0,455	0,254	24	0	
05.08.2025	57,24	35,23	22,01	15,19	14,95	9,26	9,26	5,69	5,76	1,12	0,479	0,275	24	0	
06.08.2025	57,09	34,71	22,38	15,44	15,19	9,2	9,2	5,99	5,75	1,12	0,495	0,288	24	0	
07.08.2025	57,35	34,67	22,68	15,96	15,71	9,11	9,11	6,6	5,76	1,12	0,526	0,321	24	0	
08.08.2025	57,18	34,74	22,44	15,03	14,79	9,23	9,23	5,56	5,76	1,12	0,476	0,267	24	0	
09.08.2025	57,17	34,97	22,2	14,95	14,71	9,21	9,21	5,5	5,75	1,12	0,467	0,266	24	0	
10.08.2025	57,52	34,88	22,64	16,36	16,1	9,06	9,06	7,04	5,73	1,12	0,546	0,344	24	0	
11.08.2025	57,21	34,7	22,51	15,03	14,79	9,18	9,18	5,61	5,75	1,12	0,475	0,273	24	0	
12.08.2025	57,52	34,96	22,56	15,97	15,7	9,12	9,12	6,58	5,75	1,12	0,526	0,32	24	0	
13.08.2025	47,65	33,79	13,86	7,3	7,2	3,85	3,85	3,35	4,03	1,03	0,181	0,111	24	0	
14.08.2025	23,21	23,83	-0,62	0,36	0,36	0,1	0,1	0,26	2,63	1	0,001	0,001	24	0	*
15.08.2025	22,1	22,97	-0,87	0,25	0,25	0,03	0,03	0,22	2,35	1	0	0	24	0	*
16.08.2025	22	22,21	-0,21	0,29	0,29	0,29	0,29	0	2,42	1	0	0	24	0	*
17.08.2025	21,49	21,38	0,11	0,51	0,51	0,73	0,73	-0,22	2,42	1	0	0	24	0	*
18.08.2025	21,05	20,87	0,18	0,44	0,44	0,83	0,83	-0,39	2,19	1,01	0	0	24	0	*
19.08.2025	20,47	20,93	-0,46	0,25	0,25	0,09	0,09	0,16	1,94	1,02	0	0	24	0	*
20.08.2025	19,96	20,82	-0,86	0,27	0,27	0,01	0,01	0,26	1,95	1,04	0,001	0,001	24	0	*
21.08.2025	19,57	20,1	-0,53	0,02	0,02	0	0	0,02	2,09	1,05	0	0	24	0	*
22.08.2025	19,56	20	-0,44	0	0	0	0	0	2,34	1,06	0	0	24	0	*
23.08.2025	19,13	19,71	-0,58	0	0	0	0	0	2,16	1,07	0	0	24	0	*
Итого:				307,5	302,62	186,3	186,3	116,32			9,611	5,55	768	0	
Средние:	45,06	30,37	14,68						4,51	1,08					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	8209,18	8078,94	4327,97	4327,97	3750,97	290,245	188,339	12672	37
23/08/2524:00	8516,68	8381,56	4514,27	4514,27	3867,29	299,856	193,889	13440	37
Итого:	307,5	302,62	186,3	186,3	116,32	9,611	5,55	768	0

Период нормальной работы _____
Период отсутств. счетчика _____
Время работы прибора _____

Представитель абонента _____

