

#147407#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0х3478

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	19,13	19,71	-0,58	0	0	0	0	0	2,16	1,07	0	0	24	0	*
24.08.2025	18,39	19,13	-0,74	0,01	0,01	0	0	0,01	2,37	1,07	0	0	24	0	*
25.08.2025	17,75	18,33	-0,58	0	0	0	0	0	2,05	1,08	0	0	24	0	*
26.08.2025	17,12	17,85	-0,73	0	0	0	0	0	1,95	1,07	0	0	24	0	*
27.08.2025	54,87	23,04	31,83	5,48	5,41	1,31	1,31	4,1	2,99	1,15	0,23	0,193	24	0	
28.08.2025	56,15	32,84	23,31	14,51	14,3	7,58	7,58	6,72	5,67	1,34	0,493	0,319	24	0	
29.08.2025	56,63	34,96	21,67	15,33	15,08	9,63	9,63	5,45	5,72	1,31	0,471	0,262	24	0	
30.08.2025	56,9	35,35	21,55	16,15	15,9	9,41	9,41	6,49	5,71	1,25	0,513	0,315	24	0	
31.08.2025	57,77	35,74	22,03	21,15	20,82	8,75	8,75	12,07	5,69	1,23	0,779	0,592	24	0	
01.09.2025	57,52	35,62	21,9	19,41	19,11	8,84	8,84	10,27	5,7	1,2	0,693	0,499	24	0	
02.09.2025	57,39	35,72	21,67	16,13	15,91	7,25	7,25	8,66	5,64	1,32	0,575	0,421	20	4	*
03.09.2025	56,5	34,5	22	18,19	17,9	8,54	8,54	9,36	5,68	1,15	0,633	0,449	24	0	
04.09.2025	57,56	35,48	22,08	19,32	19,06	8,46	8,46	10,6	5,7	1,16	0,7	0,517	24	0	
05.09.2025	57,48	35,62	21,86	19,28	19,03	8,69	8,69	10,34	5,7	1,15	0,693	0,503	24	0	
06.09.2025	57,8	35,83	21,97	19,22	18,96	8,76	8,76	10,2	5,7	1,14	0,694	0,497	24	0	
07.09.2025	57,56	35,41	22,15	19,93	19,66	8,49	8,49	11,17	5,7	1,13	0,734	0,546	24	0	
08.09.2025	57,57	35,22	22,35	18,23	17,97	8,48	8,48	9,49	5,71	1,13	0,648	0,462	24	0	
09.09.2025	57,15	34,87	22,28	15,69	15,44	8,81	8,81	6,63	5,71	1,13	0,514	0,319	24	0	
10.09.2025	57,11	34,65	22,46	15,34	15,1	8,82	8,82	6,28	5,71	1,12	0,498	0,306	24	0	
11.09.2025	56,87	34,28	22,59	15,71	15,45	8,63	8,63	6,82	5,72	1,13	0,519	0,329	24	0	
12.09.2025	56,95	33,58	23,37	15,48	15,23	8,69	8,69	6,54	5,72	1,12	0,518	0,317	24	0	
13.09.2025	57,07	33,43	23,64	15,84	15,57	8,55	8,55	7,02	5,71	1,11	0,541	0,339	24	0	
14.09.2025	56,9	33,26	23,64	16,17	15,91	8,38	8,38	7,53	5,71	1,11	0,56	0,365	24	0	
15.09.2025	56,34	33	23,34	15,38	15,14	8,53	8,53	6,61	5,73	1,12	0,51	0,314	24	0	
16.09.2025	56,9	32,83	24,07	15,39	15,14	8,41	8,41	6,73	5,72	1,12	0,526	0,324	24	0	
17.09.2025	56,83	32,47	24,36	14,97	14,73	8,44	8,44	6,29	5,72	1,12	0,507	0,304	24	0	
18.09.2025	56,27	32,18	24,09	15,42	15,18	8,28	8,28	6,9	5,71	1,1	0,528	0,327	24	0	
19.09.2025	56,73	32,09	24,64	15,52	15,27	8,26	8,26	7,01	5,72	1,11	0,537	0,335	24	0	
20.09.2025	56,97	32,94	24,03	15,3	15,06	8,53	8,53	6,53	5,71	1,12	0,519	0,317	24	0	
21.09.2025	57,03	33,1	23,93	15,58	15,34	8,37	8,37	6,97	5,71	1,13	0,535	0,338	24	0	
22.09.2025	56,93	32,78	24,15	15,03	14,79	8,35	8,35	6,44	5,72	1,12	0,51	0,312	24	0	
23.09.2025	56,86	32,27	24,59	15,01	14,76	8,3	8,3	6,46	5,72	1,11	0,514	0,309	24	0	
Итого:				454,17	447,23	231,54	231,54	215,69			15,692	10,43	764	4	
Средние:	52,09	31,81	20,27						5,17	1,14					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	8516,68	8381,56	4514,27	4514,27	3867,29	299,856	193,889	13416	37
23/09/2524:00	8970,85	8828,79	4745,81	4745,81	4082,98	315,548	204,319	14180	41
Итого:	454,17	447,23	231,54	231,54	215,69	15,692	10,43	764	4

Период нормальной работы 764ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 37ч

Время работы прибора после сброса 1422ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

