

#151874#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0х3478

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
23.09.2025	56,86	32,27	24,59	15,01	14,76	8,3	8,3	6,46	5,72	1,11	0,514	0,309	24	0	
24.09.2025	56,97	32,04	24,93	15,67	15,42	8,2	8,2	7,22	5,73	1,1	0,548	0,351	24	0	
25.09.2025	56,73	32,03	24,7	15,4	15,14	8,53	8,53	6,61	5,73	1,1	0,529	0,319	24	0	
26.09.2025	56,71	31,73	24,98	15,55	15,31	8,39	8,39	6,92	5,72	1,11	0,539	0,335	24	0	
27.09.2025	56,7	31,53	25,17	13,94	13,72	7,74	7,74	5,98	5,69	1,11	0,479	0,286	22	2	*
28.09.2025	57,35	31,87	25,48	16,8	16,52	8,37	8,37	8,15	5,71	1,12	0,607	0,398	24	0	
29.09.2025	57,19	31,58	25,61	16,18	15,91	8,38	8,38	7,53	5,71	1,12	0,579	0,365	24	0	
30.09.2025	57,01	31,45	25,56	15,79	15,54	8,56	8,56	6,98	5,71	1,12	0,553	0,338	24	0	
01.10.2025	57,1	31,26	25,84	16,2	15,93	8,42	8,42	7,51	5,72	1,12	0,582	0,364	24	0	
02.10.2025	57,31	31,11	26,2	16,12	15,85	8,41	8,41	7,44	5,71	1,12	0,58	0,362	24	0	
03.10.2025	57,57	31,36	26,21	16	15,76	8,51	8,51	7,25	5,71	1,13	0,577	0,354	24	0	
04.10.2025	57,89	32,04	25,85	15,79	15,55	8,53	8,53	7,02	5,7	1,16	0,568	0,343	24	0	
05.10.2025	57,65	32,27	25,38	16,57	16,31	8,26	8,26	8,05	5,69	1,16	0,603	0,394	24	0	
06.10.2025	57,78	32,65	25,13	15,97	15,71	8,38	8,38	7,33	5,69	1,15	0,568	0,36	24	0	
07.10.2025	57,71	33,21	24,5	15,47	15,22	8,61	8,61	6,61	5,7	1,13	0,531	0,322	24	0	
08.10.2025	57,74	33,27	24,47	16,16	15,89	8,39	8,39	7,5	5,69	1,13	0,571	0,367	24	0	
09.10.2025	57,51	33,37	24,14	15,27	15,02	8,59	8,59	6,43	5,7	1,13	0,518	0,315	24	0	
10.10.2025	57,37	33,19	24,18	15,13	14,89	8,58	8,58	6,31	5,7	1,13	0,512	0,309	24	0	
11.10.2025	57,64	33,34	24,3	16,09	15,83	8,47	8,47	7,36	5,7	1,13	0,562	0,362	24	0	
12.10.2025	57,73	33,32	24,41	16,25	16	8,47	8,47	7,53	5,68	1,13	0,574	0,372	24	0	
13.10.2025	57,75	33,12	24,63	16,64	16,38	8,16	8,16	8,22	5,69	1,13	0,602	0,4	24	0	
14.10.2025	57,62	33,28	24,34	15,64	15,38	8,42	8,42	6,96	5,68	1,12	0,541	0,34	24	0	
15.10.2025	57,73	33,2	24,53	16,33	16,08	8,2	8,2	7,88	5,69	1,12	0,587	0,388	24	0	
16.10.2025	55,83	33,07	22,76	10	9,84	5,21	5,21	4,63	4,09	1,09	0,334	0,211	24	0	
17.10.2025	56,62	32,74	23,88	11,98	11,8	5,59	5,59	6,21	5,63	1,12	0,428	0,297	24	0	
18.10.2025	57,31	34,05	23,26	14,73	14,49	7,41	7,41	7,08	5,66	1,13	0,515	0,344	24	0	
19.10.2025	57,55	34,04	23,51	14,93	14,68	7,26	7,26	7,42	5,66	1,13	0,53	0,362	24	0	
20.10.2025	57,52	35,31	22,21	15,84	15,58	8,33	8,33	7,25	5,67	1,14	0,537	0,353	24	0	
21.10.2025	57,62	35,77	21,85	16,27	16,02	8,99	8,99	7,03	5,7	1,14	0,538	0,347	24	0	
22.10.2025	57,62	35,18	22,44	16,49	16,23	9,08	9,08	7,15	5,7	1,14	0,552	0,352	24	0	
23.10.2025	57,67	35,32	22,35	16,71	16,45	9,07	9,07	7,38	5,71	1,14	0,56	0,361	24	0	
Итого:				480,92	473,21	253,81	253,81	219,4			16,818	10,68	742	2	
Средние:	57,33	32,9	24,43						5,64	1,12					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	BHP ч	BOC ч
22/09/2524:00	8955,84	8814,03	4737,51	4737,51	4076,52	315,034	204,01	14156	41
23/10/2524:00	9436,76	9287,24	4991,32	4991,32	4295,92	331,852	214,69	14898	43
Итого:	480,92	473,21	253,81	253,81	219,4	16,818	10,68	742	2

Период нормальной работы: 22.09.2025 - 23.10.2025
 Период отсутств. тепла: 22.09.2025 - 23.10.2025
 Время работы прибора после сброса: 14.09.2025

Представитель абонента: _____ Представитель теплоснабж. организации: _____

