

#165220#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0х3478

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	57,67	35,32	22,35	16,71	16,45	9,07	9,07	7,38	5,71	1,14	0,56	0,361	24	0	
24.10.2025	57,43	35,28	22,15	16,27	16,02	9,21	9,21	6,81	5,71	1,14	0,535	0,333	24	0	
25.10.2025	57,45	35,12	22,33	16,34	16,08	9,17	9,17	6,91	5,72	1,13	0,541	0,338	24	0	
26.10.2025	58,04	35,39	22,65	17,53	17,26	9,15	9,15	8,11	5,7	1,14	0,603	0,399	24	0	
27.10.2025	57,68	35,28	22,4	16,44	16,2	9,22	9,22	6,98	5,71	1,14	0,546	0,343	24	0	
28.10.2025	57,52	35,35	22,17	16,57	16,31	9,38	9,38	6,93	5,71	1,13	0,545	0,335	24	0	
29.10.2025	57,75	35,3	22,45	16,59	16,33	9,31	9,31	7,02	5,71	1,12	0,551	0,346	24	0	
30.10.2025	57,68	35,3	22,38	16,83	16,58	9,32	9,32	7,26	5,7	1,12	0,563	0,355	24	0	
31.10.2025	57,02	34,41	22,61	16,58	16,32	9,26	9,26	7,06	5,73	1,11	0,549	0,343	24	0	
01.11.2025	57,6	35,17	22,43	16,77	16,51	9,24	9,24	7,27	5,71	1,12	0,559	0,355	24	0	
02.11.2025	57,73	35,21	22,52	17,05	16,78	9,14	9,14	7,64	5,71	1,12	0,578	0,375	24	0	
03.11.2025	57,63	35,23	22,4	16,6	16,34	9,2	9,2	7,14	5,7	1,12	0,556	0,35	24	0	
04.11.2025	57,99	35,1	22,89	17,51	17,23	8,96	8,96	8,27	5,71	1,12	0,61	0,41	24	0	
05.11.2025	57,69	35,24	22,45	16,65	16,38	9,15	9,15	7,23	5,71	1,12	0,557	0,354	24	0	
06.11.2025	57,73	35,51	22,22	16,57	16,3	9,02	9,02	7,28	5,71	1,12	0,553	0,355	24	0	
07.11.2025	57,69	35,87	21,82	16,27	16,02	9,16	9,16	6,86	5,71	1,13	0,534	0,336	24	0	
08.11.2025	57,74	35,83	21,91	16,46	16,21	9,37	9,37	6,84	5,72	1,13	0,539	0,333	24	0	
09.11.2025	58	35,41	22,59	17,81	17,52	9,28	9,28	8,24	5,7	1,13	0,612	0,408	24	0	
10.11.2025	57,82	35,25	22,57	16,87	16,6	9,09	9,09	7,51	5,72	1,13	0,572	0,368	24	0	
11.11.2025	57,84	35,27	22,57	16,71	16,43	9,24	9,24	7,19	5,72	1,13	0,559	0,353	24	0	
12.11.2025	57,79	35,21	22,58	16,81	16,54	9,19	9,19	7,35	5,73	1,12	0,567	0,36	24	0	
13.11.2025	57,78	34,97	22,81	16,81	16,55	9,06	9,06	7,49	5,71	1,13	0,572	0,369	24	0	
14.11.2025	57,57	34,86	22,71	15,95	15,7	9,09	9,09	6,61	5,71	1,13	0,528	0,323	24	0	
15.11.2025	57,67	35,04	22,63	16,44	16,2	9,07	9,07	7,13	5,71	1,12	0,551	0,349	24	0	
16.11.2025	57,9	34,95	22,95	18,25	17,95	8,74	8,74	9,21	5,7	1,14	0,652	0,452	24	0	
17.11.2025	57,46	34,8	22,66	17,06	16,78	8,92	8,92	7,86	5,7	1,14	0,582	0,385	24	0	
18.11.2025	42,98	28,33	14,65	10,61	10,5	6,25	6,25	4,25	4,77	1,05	0,237	0,137	24	0	
19.11.2025	57,4	33,87	23,53	16,95	16,68	8,97	8,97	7,71	5,7	1,13	0,585	0,377	24	0	
20.11.2025	43,89	27,94	15,95	15,16	15	8,03	8,03	6,97	4,85	1,07	0,371	0,262	24	0	
21.11.2025	57,19	33,28	23,91	16,67	16,42	8,52	8,52	7,9	5,7	1,15	0,586	0,38	24	0	
22.11.2025	57,44	33,58	23,86	16,01	15,75	8,53	8,53	7,22	5,69	1,14	0,554	0,354	24	0	
23.11.2025	57,96	33,94	24,02	17,99	17,69	8,14	8,14	9,55	5,67	1,15	0,662	0,469	24	0	
Итого:				529,84	521,63	286,45	286,45	235,18			17,669	11,367	768	0	
Средние:	56,77	34,58	22,19						5,65	1,12					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	9420,05	9270,79	4982,25	4982,25	4288,54	331,292	214,329	14874	43
23/11/2524:00	9949,89	9792,42	5268,7	5268,7	4523,72	348,961	225,696	15642	43
Итого:	529,84	521,63	286,45	286,45	235,18	17,669	11,367	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 15694ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

