

#179280#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0х3478

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	57,96	33,94	24,02	17,99	17,69	8,14	8,14	9,55	5,67	1,15	0,662	0,469	24	0	
24.11.2025	57,54	33,82	23,72	16,3	16,04	8,25	8,25	7,79	5,69	1,15	0,572	0,38	24	0	
25.11.2025	57,38	33,7	23,68	15,97	15,71	8,22	8,22	7,49	5,69	1,14	0,558	0,366	24	0	
26.11.2025	57,47	33,47	24	16,14	15,88	7,97	7,97	7,91	5,7	1,13	0,576	0,387	24	0	
27.11.2025	57,54	33,63	23,91	16,24	15,98	8,21	8,21	7,77	5,69	1,14	0,572	0,379	24	0	
28.11.2025	57,16	33,18	23,98	15,38	15,14	8,34	8,34	6,8	5,7	1,13	0,527	0,328	24	0	
29.11.2025	57,41	33	24,41	15,65	15,4	8,16	8,16	7,24	5,69	1,13	0,551	0,351	24	0	
30.11.2025	57,68	32,94	24,74	16,56	16,28	7,85	7,85	8,43	5,67	1,14	0,603	0,415	24	0	
01.12.2025	57,39	32,8	24,59	16,34	16,08	7,77	7,77	8,31	5,68	1,13	0,593	0,404	24	0	
02.12.2025	57,46	32,83	24,63	15,73	15,46	7,83	7,83	7,63	5,7	1,13	0,561	0,373	24	0	
03.12.2025	57,22	32,8	24,42	15,95	15,7	7,93	7,93	7,77	5,69	1,13	0,568	0,376	24	0	
04.12.2025	57,3	32,89	24,41	15,59	15,34	7,95	7,95	7,39	5,69	1,13	0,553	0,358	24	0	
05.12.2025	57,29	32,71	24,58	15,83	15,59	7,76	7,76	7,83	5,7	1,13	0,566	0,38	24	0	
06.12.2025	57,02	32,71	24,31	14,75	14,5	7,93	7,93	6,57	5,71	1,13	0,506	0,317	24	0	
07.12.2025	57,43	32,61	24,82	16,81	16,54	7,6	7,6	8,94	5,68	1,14	0,622	0,435	24	0	
08.12.2025	57,44	32,75	24,69	16,41	16,15	7,56	7,56	8,59	5,7	1,13	0,601	0,417	24	0	
09.12.2025	57,07	32,62	24,45	16,44	16,17	7,7	7,7	8,47	5,69	1,13	0,594	0,408	24	0	
10.12.2025	57,49	32,64	24,85	16,32	16,06	7,66	7,66	8,4	5,7	1,13	0,597	0,409	24	0	
11.12.2025	57,23	31,75	25,48	15,76	15,5	7,89	7,89	7,61	5,7	1,13	0,569	0,369	24	0	
12.12.2025	56,96	31,85	25,11	15,28	15,03	7,99	7,99	7,04	5,71	1,12	0,538	0,337	24	0	
13.12.2025	57,17	32,07	25,1	16,24	16	7,67	7,67	8,33	5,69	1,13	0,597	0,403	24	0	
14.12.2025	57,35	31,54	25,81	16,03	15,76	7,59	7,59	8,17	5,69	1,13	0,591	0,399	24	0	
15.12.2025	57,34	31,53	25,81	16,3	16,03	7,61	7,61	8,42	5,69	1,13	0,603	0,41	24	0	
16.12.2025	57,53	32,04	25,49	16,62	16,36	7,76	7,76	8,6	5,69	1,14	0,615	0,42	24	0	
17.12.2025	57,49	32,5	24,99	16,4	16,15	8,07	8,07	8,08	5,7	1,14	0,593	0,395	24	0	
18.12.2025	57,39	32,41	24,98	15,84	15,58	8,1	8,1	7,48	5,7	1,13	0,563	0,365	24	0	
19.12.2025	57,49	32,26	25,23	16,15	15,89	7,91	7,91	7,98	5,7	1,13	0,586	0,39	24	0	
20.12.2025	57,43	32,19	25,24	16,17	15,91	7,93	7,93	7,98	5,69	1,13	0,587	0,387	24	0	
21.12.2025	57,57	32,06	25,51	16,71	16,46	7,79	7,79	8,67	5,68	1,13	0,619	0,425	24	0	
22.12.2025	57,36	32,29	25,07	16,09	15,82	7,92	7,92	7,9	5,7	1,13	0,579	0,384	24	0	
23.12.2025	57,6	32,18	25,42	16,39	16,14	7,8	7,8	8,34	5,68	1,13	0,602	0,408	24	0	
Итого:				500,38	492,34	244,86	244,86	247,48			18,024	12,044	744	0	
Средние:	57,39	32,63	24,75						5,69	1,13					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	9931,9	9774,73	5260,56	5260,56	4514,17	348,299	225,227	15618	43
23/12/2524:00	10432,28	10267,07	5505,42	5505,42	4761,65	366,323	237,271	16362	43
Итого:	500,38	492,34	244,86	244,86	247,48	18,024	12,044	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16414ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

