

#116570#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Артиллерийская 47, Калининград

5346

5927

ВКТ-7

00207566

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,718	0,354	34,9	27,44	34,3	27,2	7,1	24	0	0	60,6	50	10,59	0,42	0,38	-
25.01.2025	0,722	0,366	35,05	27,4	34,42	27,16	7,26	24	0	0	60,8	50,4	10,32	0,42	0,38	-
26.01.2025	0,738	0,384	35,38	27,41	34,78	27,17	7,61	24	0	0	60,7	50,5	10,25	0,42	0,38	-
27.01.2025	0,692	0,342	34,44	27,34	33,86	27,1	6,76	24	0	0	60,7	50,3	10,39	0,42	0,38	-
28.01.2025	0,728	0,38	35	27,12	34,38	26,88	7,5	24	0	0	60,7	50,5	10,14	0,42	0,38	-
29.01.2025	0,741	0,4	35,24	27,15	34,64	26,9	7,74	24	0	0	60,9	50,8	10,05	0,42	0,38	-
30.01.2025	0,687	0,36	34,59	27,1	34,05	26,86	7,19	24	0	0	58,8	48,9	9,88	0,42	0,38	-
31.01.2025	0,667	0,325	33,92	27,19	33,35	26,95	6,4	24	0	0	60,7	50,4	10,34	0,42	0,38	-
01.02.2025	0,728	0,366	34,92	27,25	34,31	27,01	7,3	24	0	0	60,7	50,2	10,57	0,42	0,38	-
02.02.2025	0,866	0,492	37,17	27,12	36,53	26,88	9,65	24	0	0	60,9	50,6	10,34	0,42	0,38	-
03.02.2025	0,753	0,393	35,3	27,19	34,72	26,95	7,77	24	0	0	60,8	50,2	10,52	0,42	0,38	-
04.02.2025	0,701	0,346	34,48	27,27	33,89	27,03	6,86	24	0	0	60,8	50,2	10,57	0,42	0,38	-
05.02.2025	0,7	0,346	34,44	27,28	33,87	27,04	6,83	24	0	0	60,7	50,2	10,52	0,42	0,38	-
06.02.2025	0,778	0,413	35,69	27,16	35,09	26,92	8,17	24	0	0	60,9	50,4	10,44	0,42	0,38	-
07.02.2025	0,747	0,38	35,2	27,36	34,6	27,12	7,48	24	0	0	60,8	50,2	10,65	0,42	0,38	-
08.02.2025	0,734	0,353	34,93	27,45	34,34	27,21	7,13	24	0	0	60,7	49,7	11,06	0,42	0,38	-
09.02.2025	0,821	0,435	36,44	27,4	35,81	27,16	8,65	24	0	0	60,8	50	10,82	0,42	0,38	-
10.02.2025	0,761	0,379	35,34	27,34	34,73	27,1	7,63	24	0	0	60,7	49,8	10,96	0,42	0,38	-
11.02.2025	0,731	0,349	34,81	27,42	34,26	27,18	7,08	24	0	0	60,5	49,4	11,1	0,42	0,38	-
12.02.2025	0,738	0,35	35,09	27,64	34,48	27,4	7,08	24	0	0	60,7	49,6	11,16	0,42	0,38	-
13.02.2025	0,773	0,391	35,41	27,2	34,81	26,96	7,85	24	0	0	60,8	49,9	10,9	0,42	0,38	-
14.02.2025	0,758	0,389	35,31	27,22	34,7	26,98	7,72	24	0	0	60,9	50,2	10,65	0,42	0,38	-
15.02.2025	0,7	0,337	34,62	27,52	34,01	27,28	6,73	24	0	0	60,9	50,2	10,68	0,42	0,38	-
16.02.2025	0,755	0,388	35,55	27,52	34,94	27,28	7,66	24	0	0	61	50,4	10,55	0,42	0,38	-
17.02.2025	0,705	0,345	34,57	27,41	33,97	27,17	6,8	24	0	0	60,9	50,2	10,67	0,42	0,38	-
18.02.2025	0,768	0,403	35,62	27,3	35	27,06	7,94	24	0	0	60,9	50,4	10,49	0,42	0,38	-
19.02.2025	0,734	0,374	35,05	27,34	34,45	27,1	7,35	24	0	0	61	50,4	10,57	0,42	0,38	-
20.02.2025	0,69	0,333	34,32	27,4	33,7	27,16	6,54	24	0	0	61,1	50,4	10,61	0,42	0,38	-
21.02.2025	0,738	0,373	35,01	27,22	34,39	26,98	7,41	24	0	0	60,9	50,2	10,66	0,42	0,38	-
22.02.2025	0,711	0,345	34,64	27,44	34,03	27,2	6,83	24	0	0	60,9	50,1	10,81	0,42	0,38	-
23.02.2025	0,752	0,387	35,39	27,41	34,77	27,17	7,6	24	0	0	61,1	50,5	10,62	0,42	0,38	-
Итого:	22,835	0	1087,82	847,01	1069,18	839,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,835															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1627,755	53604,09	32002,46	52760,4	31756,45
23.02.2025	1650,59	54691,91	32849,47	53829,58	32596,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.02.2025 7:51:51