

#207530#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 47, Калининград  
5346  
5926  
ВКТ-7  
00207566  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,368	-0,09	170,76	170,16	165,58	167,61	-2,03	24	0	0	83,8	56,8	27,01	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	4,451	-0,104	186,46	185,95	180,83	183,03	-2,2	24	0	0	83,6	58,3	25,27	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	4,199	-0,104	193,33	193,05	187,84	190,02	-2,18	24	0	0	80,8	57,8	22,98	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	4,222	-0,111	203,76	203,53	197,95	200,25	-2,3	24	0	0	80,9	59	21,97	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	4,062	-0,096	183,53	183,2	178,32	180,41	-2,09	24	0	0	80,8	57,4	23,4	0,6	0,4	-6
29.01.2026	4,4	-0,097	174,91	174,26	169,49	171,54	-2,05	24	0	0	84,8	58,2	26,61	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	4,451	-0,089	165,49	164,8	160,33	162,33	-2	24	0	0	85,3	56,9	28,41	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	4,534	-0,089	162,61	161,8	157,44	159,37	-1,93	24	0	0	86,2	56,8	29,43	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	4,534	-0,075	154,13	153,18	149,16	150,97	-1,81	24	0	0	86,8	55,8	31,01	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	4,746	-0,083	157,38	156,3	152,11	153,98	-1,87	24	0	0	88,6	56,8	31,83	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	4,85	-0,092	171,15	170,11	165,37	167,36	-1,99	24	0	0	89	59	29,96	0,6	0,4	-18
04.02.2026	4,858	-0,096	172,66	171,68	166,86	168,93	-2,07	24	0	0	88,7	59	29,77	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	4,765	-0,105	187,34	186,59	181,31	183,51	-2,2	24	0	0	86,7	59,8	26,93	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	4,462	-0,114	202,9	202,54	196,81	199,15	-2,34	24	0	0	83,3	59,9	23,34	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	4,215	-0,108	198,83	198,53	193,11	195,38	-2,27	24	0	0	81,4	58,9	22,47	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	4,234	-0,099	188,77	188,33	183,23	185,33	-2,1	24	0	0	82,1	58,4	23,73	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	4,351	-0,072	164,39	163,47	159,26	160,98	-1,72	24	0	0	85,2	57,4	27,89	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	4,338	-0,078	165,76	164,84	160,58	162,31	-1,73	24	0	0	85,1	57,5	27,59	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	4,185	-0,101	197,02	196,63	191,36	193,49	-2,13	24	0	0	81,2	58,8	22,47	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	3,916	-0,104	206,12	206,05	200,61	202,81	-2,2	24	0	0	78,1	58	20,11	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	4,016	-0,113	209,45	209,37	203,75	206,05	-2,3	24	0	0	78,8	58,4	20,34	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	4,199	-0,087	181,25	180,6	175,88	177,75	-1,87	24	0	0	82,8	58,3	24,44	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	4,497	-0,091	176,84	175,92	171,13	173,03	-1,9	24	0	0	86,7	59,8	26,88	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	4,683	-0,092	172,76	171,78	166,98	168,9	-1,92	24	0	0	88,8	60,1	28,66	0,6	0,4	-
17.02.2026	4,607	-0,099	171,1	170,24	165,48	167,51	-2,03	24	0	0	87,6	59,1	28,5	0,6	0,4	-
Итого:	110,143	0	4518,7	4502,91	4380,77	4432	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,143															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	4921,066	304136,33	306432,84	297336,46	302360,94
17.02.2026	5031,209	308655,03	310935,75	301717,23	306792,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 8:23:58