

#207531#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 47, Калининград
5346
5927
ВКТ-7
00207566
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,807	0,431	28	18,64	27,55	18,4	9,15	24	0	0	60,3	46,4	13,9	0,42	0,38	-9,4
25.01.2026	0,776	0,406	27,67	18,82	27,21	18,58	8,63	24	0	0	60,3	46,3	13,97	0,42	0,38	-7,3
26.01.2026	0,727	0,366	26,88	18,9	26,43	18,66	7,77	24	0	0	60,2	46,3	13,88	0,42	0,38	-4,4
27.01.2026	0,715	0,367	26,66	18,72	26,21	18,48	7,73	24	0	0	60,4	46,8	13,53	0,42	0,38	-3,8
28.01.2026	0,692	0,343	26,33	18,89	25,9	18,65	7,25	24	0	0	60,3	46,6	13,64	0,42	0,38	-6
29.01.2026	0,689	0,342	26,34	18,88	25,9	18,64	7,26	24	0	0	60,1	46,6	13,53	0,42	0,38	-9,7
30.01.2026	0,734	0,378	24,46	15,91	24,06	15,69	8,37	24	0	0	59,9	45,1	14,86	0,42	0,38	-12,4
31.01.2026	0,723	0,371	22,32	13,7	21,93	13,57	8,36	24	0	0	59,9	43,6	16,31	0,42	0,38	-13,8
01.02.2026	0,816	0,456	23,74	13,41	23,36	13,28	10,08	24	0	0	59,9	44	15,88	0,42	0,38	-18,9
02.02.2026	0,705	0,353	22,02	13,77	21,67	13,63	8,04	24	0	0	59,8	43,3	16,46	0,42	0,38	-20,1
03.02.2026	0,719	0,38	22,1	13,49	21,76	13,3	8,46	24	0	0	59,9	43,8	16,11	0,42	0,38	-18
04.02.2026	0,736	0,388	22,34	13,45	22	13,3	8,7	24	0	0	59,7	43,6	16,04	0,42	0,38	-12,3
05.02.2026	0,735	0,391	22,64	13,72	22,25	13,57	8,68	24	0	0	59,8	43,8	15,95	0,42	0,38	-7,6
06.02.2026	0,659	0,332	21,32	13,72	20,97	13,55	7,42	24	0	0	59,8	43,9	15,91	0,42	0,38	-3,2
07.02.2026	0,692	0,373	21,99	13,67	21,6	13,48	8,12	24	0	0	60	44,8	15,17	0,42	0,38	-3,3
08.02.2026	0,801	0,453	23,68	13,57	23,31	13,37	9,94	24	0	0	60,1	44,8	15,26	0,42	0,38	-4,9
09.02.2026	0,692	0,364	21,9	13,67	21,54	13,49	8,05	24	0	0	60	44,5	15,45	0,42	0,38	-12,1
10.02.2026	0,71	0,377	22,31	13,86	21,95	13,67	8,28	24	0	0	60	44,4	15,52	0,42	0,38	-12,4
11.02.2026	0,67	0,352	21,74	13,85	21,39	13,67	7,72	24	0	0	60	44,8	15,17	0,42	0,38	-3,8
12.02.2026	0,645	0,331	21,16	13,72	20,82	13,52	7,3	24	0	0	60	44,8	15,19	0,42	0,38	-0,7
13.02.2026	0,61	0,333	18,61	10,98	18,31	10,87	7,44	24	0	0	59,7	44,4	15,29	0,42	0,38	-1,2
14.02.2026	0,701	0,378	22,12	13,67	21,74	13,47	8,27	24	0	0	60,2	45,1	15,11	0,42	0,38	-6,7
15.02.2026	0,746	0,415	22,89	13,69	22,51	13,5	9,01	24	0	0	60,1	45,1	15,07	0,42	0,38	-11,2
16.02.2026	0,757	0,43	23,16	13,68	22,79	13,47	9,32	24	0	0	60	45,3	14,69	0,42	0,38	-
17.02.2026	0,706	0,38	22,44	13,93	22,07	13,73	8,34	24	0	0	59,8	44,7	15,12	0,42	0,38	-
Итого:	17,963	0	584,82	372,31	575,23	367,54	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,963															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1869,686	63009,89	38623,45	62009,33	38294,56
17.02.2026	1887,649	63594,71	38995,76	62584,56	38662,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 8:08:45