

#162902#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 47, Калининград
5346
5926
ВКТ-7
00207566
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	12,4	12,6	-0,22	0,6	0,4	-
02.10.2025	0	0	0,02	0,03	0,02	0,03	-0,01	24	0	1	12,2	12,6	-0,34	0,6	0,4	-
03.10.2025	0	0	0,03	0,06	0,03	0,06	-0,03	24	0	1	11,9	12,6	-0,72	0,6	0,4	-
04.10.2025	0	0	0,03	0,02	0,03	0,02	0,01	24	0	1	11,2	11	0,2	0,6	0,4	-
05.10.2025	0	0	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	24	0	1	12,2	13	-0,83	0,6	0,4	-
06.10.2025	2,011	0,034	127,03	125,24	124,21	123,5	0,71	24	0	1	70,5	54,7	15,85	0,6	0,4	-
07.10.2025	3,869	0,096	255,97	252,13	250,19	248,46	1,73	24	0	0	71	56	15,05	0,6	0,4	-
08.10.2025	3,658	0,023	256,3	254,09	250,62	250,35	0,27	24	0	0	70,6	56,1	14,5	0,6	0,4	-
09.10.2025	3,5	-0,084	262,47	262,38	256,58	258,43	-1,85	24	0	0	70,9	56,8	14,02	0,6	0,4	-
10.10.2025	3,397	-0,128	261,66	262,39	255,8	258,43	-2,63	24	0	0	70,6	56,8	13,82	0,6	0,4	-
11.10.2025	3,329	-0,14	263,66	264,72	257,76	260,7	-2,94	24	0	0	70,7	57,1	13,53	0,6	0,4	-
12.10.2025	3,311	-0,148	260,01	261,12	254,21	257,22	-3,01	24	0	0	70,5	56,8	13,68	0,6	0,4	-
13.10.2025	3,322	-0,151	256,66	257,84	250,93	254,01	-3,08	24	0	0	70,6	56,7	13,91	0,6	0,4	-
14.10.2025	3,291	-0,147	255,39	256,6	249,67	252,73	-3,06	24	0	0	70,7	56,8	13,85	0,6	0,4	-
15.10.2025	3,313	-0,16	261,23	262,61	255,36	258,61	-3,25	24	0	0	71	57,3	13,67	0,6	0,4	-
16.10.2025	3,263	-0,167	258,01	259,5	252,24	255,58	-3,34	24	0	0	70,7	57	13,66	0,6	0,4	-
17.10.2025	3,258	-0,166	256,58	258,16	250,85	254,21	-3,36	24	0	0	70,8	57,1	13,71	0,6	0,4	-
18.10.2025	3,279	-0,168	248,95	250,51	243,39	246,79	-3,4	24	0	0	70,8	56,5	14,24	0,6	0,4	-
19.10.2025	3,268	-0,169	247,08	248,63	241,53	244,93	-3,4	24	0	0	71	56,7	14,29	0,6	0,4	-
20.10.2025	3,196	-0,168	234,38	236,01	229,17	232,59	-3,42	24	0	0	70,6	55,8	14,76	0,6	0,4	-
21.10.2025	3,227	-0,181	237,85	239,74	232,57	236,25	-3,68	24	0	0	70,6	55,9	14,72	0,6	0,4	-
22.10.2025	3,236	-0,195	249,39	251,47	243,87	247,73	-3,86	24	0	0	70,4	56,3	14,13	0,6	0,4	-
Итого:	55,728	0	4192,72	4203,26	4099,05	4140,64	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,728															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	4531,593	279389,43	281594,54	273191,68	277899,82
22.10.2025	4590,493	283839,32	286057,09	277542,2	282295,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 10:17:38