

#166313#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 47, Калининград
5346
5926
ВКТ-7
00207566
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	3,172	-0,203	257,17	259,29	251,47	255,42	-3,95	24	0	0	70,2	56,7	13,48	0,6	0,4	-
24.10.2025	3,215	-0,196	257,42	259,4	251,65	255,48	-3,83	24	0	0	70,8	57,2	13,61	0,6	0,4	-
25.10.2025	3,255	-0,196	253,02	254,99	247,33	251,12	-3,79	24	0	0	70,9	56,9	14	0,6	0,4	-
26.10.2025	3,212	-0,191	249,52	251,46	243,94	247,69	-3,75	24	0	0	70,7	56,7	14	0,6	0,4	-
27.10.2025	3,239	-0,189	246,47	248,36	240,94	244,64	-3,7	24	0	0	71	56,7	14,29	0,6	0,4	-
28.10.2025	3,218	-0,189	248,84	250,8	243,3	247,08	-3,78	24	0	0	70,5	56,4	14,06	0,6	0,4	-
29.10.2025	3,207	-0,196	251,96	253,98	246,37	250,2	-3,83	24	0	0	70,4	56,5	13,86	0,6	0,4	-
30.10.2025	3,209	-0,196	254,72	256,8	249,12	253,02	-3,9	24	0	0	70	56,3	13,73	0,6	0,4	-
31.10.2025	3,267	-0,194	252,33	254,39	246,75	250,65	-3,9	24	0	0	70,2	56,1	14,1	0,6	0,4	-
01.11.2025	3,233	-0,196	250,29	252,31	244,73	248,62	-3,89	24	0	0	70,3	56,2	14,07	0,6	0,4	-
02.11.2025	3,216	-0,2	260,27	262,34	254,47	258,33	-3,86	24	0	0	70,7	57,2	13,49	0,6	0,4	-
03.11.2025	3,219	-0,2	262,5	264,56	256,62	260,53	-3,91	24	0	0	70,8	57,4	13,4	0,6	0,4	-
04.11.2025	3,186	-0,193	257,2	259,16	251,48	255,25	-3,77	24	0	0	70,4	56,9	13,49	0,6	0,4	-
05.11.2025	3,173	-0,193	261,36	263,3	255,52	259,28	-3,76	24	0	0	70,6	57,4	13,23	0,6	0,4	-
06.11.2025	3,163	-0,188	259,22	261,07	253,41	257,06	-3,65	24	0	0	70,7	57,4	13,28	0,6	0,4	-
07.11.2025	3,278	-0,188	254,23	256,06	248,51	252,19	-3,68	24	0	0	71	57	14	0,6	0,4	-
08.11.2025	3,298	-0,187	249,34	251,15	243,71	247,4	-3,69	24	0	0	71	56,6	14,36	0,6	0,4	-
09.11.2025	3,284	-0,175	244,05	245,72	238,53	242,09	-3,56	24	0	0	71,1	56,5	14,58	0,6	0,4	-
10.11.2025	3,308	-0,177	248,56	250,17	242,91	246,42	-3,51	24	0	0	71,2	56,8	14,4	0,6	0,4	-
11.11.2025	3,333	-0,18	253,69	255,27	247,87	251,35	-3,48	24	0	0	71,6	57,4	14,22	0,6	0,4	-
12.11.2025	3,272	-0,177	251,54	253,13	245,84	249,3	-3,46	24	0	0	71,1	57	14,09	0,6	0,4	-
13.11.2025	3,262	-0,172	256,42	258	250,66	254,07	-3,41	24	0	0	71	57,2	13,76	0,6	0,4	-
14.11.2025	3,269	-0,168	257,05	258,66	251,3	254,69	-3,39	24	0	0	71	57,2	13,74	0,6	0,4	-
15.11.2025	3,273	-0,158	239,78	241,16	234,35	237,56	-3,21	24	0	0	71,2	56,4	14,71	0,6	0,4	-
16.11.2025	3,609	-0,156	229,12	230,17	223,44	226,57	-3,13	24	0	0	74,9	58	16,93	0,6	0,4	-
17.11.2025	3,456	-0,159	239	240,18	233,26	236,46	-3,2	24	0	0	73,2	57,7	15,58	0,6	0,4	-
18.11.2025	1,393	-0,083	86,69	88,63	84,81	87,52	-2,71	24	0	1	69,5	51,5	17,98	0,6	0,4	-
19.11.2025	3,532	-0,047	234,55	233,83	229,07	230,33	-1,26	24	0	0	72,4	56,8	15,7	0,6	0,4	-
20.11.2025	1,694	-0,02	91,04	91,23	88,97	90,07	-1,1	24	0	1	71,5	51,9	19,64	0,6	0,4	-
21.11.2025	3,738	-0,089	231,72	231,54	226,11	228,05	-1,94	24	0	0	74	57	16,99	0,6	0,4	-
22.11.2025	3,637	-0,104	220,21	220,38	214,85	217,1	-2,25	24	0	0	74,1	56,6	17,48	0,6	0,4	-
23.11.2025	3,99	-0,137	215,21	215,57	209,35	212,07	-2,72	24	0	0	79	59,2	19,79	0,6	0,4	-
Итого:	102,81	0	7624,49	7673,06	7450,64	7557,61	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	102,81															

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	4587,321	283582,15	285797,8	277290,73	282040,46
23.11.2025	4690,131	291206,64	293470,86	284741,37	289598,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 14:59:18