

#166314#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 47, Калининград
5346
5927
ВКТ-7
00207566
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	0,675	0,359	25,55	17,93	25,11	17,69	7,42	24	0	0	60,6	47,9	12,72	0,42	0,38	-
24.10.2025	0,64	0,333	24,94	17,88	24,51	17,64	6,87	24	0	0	60,6	47,9	12,7	0,42	0,38	-
25.10.2025	0,656	0,337	25,18	17,99	24,75	17,75	7	24	0	0	60,6	47,6	12,98	0,42	0,38	-
26.10.2025	0,65	0,335	25,08	17,96	24,67	17,72	6,95	24	0	0	60,7	47,8	12,86	0,42	0,38	-
27.10.2025	0,65	0,337	24,97	17,77	24,54	17,53	7,01	24	0	0	60,6	47,8	12,79	0,42	0,38	-
28.10.2025	0,674	0,364	25,43	17,71	25	17,47	7,53	24	0	0	60,4	47,7	12,72	0,42	0,38	-
29.10.2025	0,752	0,422	26,33	17,4	25,89	17,16	8,73	24	0	0	60,6	47,8	12,89	0,42	0,38	-
30.10.2025	0,665	0,349	25,22	17,72	24,78	17,48	7,3	24	0	0	60,4	47,6	12,84	0,42	0,38	-
31.10.2025	0,674	0,349	25,39	17,88	24,95	17,64	7,31	24	0	0	60,4	47,4	13,05	0,42	0,38	-
01.11.2025	0,629	0,314	24,88	18,19	24,45	17,95	6,5	24	0	0	60,5	47,6	12,96	0,42	0,38	-
02.11.2025	0,74	0,412	26,55	17,81	26,11	17,57	8,54	24	0	0	60,6	47,9	12,7	0,42	0,38	-
03.11.2025	0,648	0,335	25,11	17,94	24,68	17,7	6,98	24	0	0	60,6	47,8	12,78	0,42	0,38	-
04.11.2025	0,673	0,362	25,67	18,03	25,23	17,79	7,44	24	0	0	60,6	48,1	12,51	0,42	0,38	-
05.11.2025	0,627	0,329	24,83	17,91	24,4	17,67	6,73	24	0	0	60,6	48,2	12,4	0,42	0,38	-
06.11.2025	0,65	0,342	25,12	17,9	24,69	17,66	7,03	24	0	0	60,6	48,2	12,49	0,42	0,38	-
07.11.2025	0,647	0,341	24,95	17,76	24,51	17,52	6,99	24	0	0	60,7	47,9	12,74	0,42	0,38	-
08.11.2025	0,677	0,351	25,5	17,95	25,07	17,71	7,36	24	0	0	60,5	47,6	12,93	0,42	0,38	-
09.11.2025	0,658	0,353	25,41	18,01	24,99	17,77	7,22	24	0	0	60,5	47,9	12,57	0,42	0,38	-
10.11.2025	0,673	0,355	25,6	18,02	25,16	17,78	7,38	24	0	0	60,6	47,8	12,79	0,42	0,38	-
11.11.2025	0,702	0,383	25,91	17,82	25,46	17,58	7,88	24	0	0	60,7	48	12,62	0,42	0,38	-
12.11.2025	0,609	0,303	24,48	18,02	24,05	17,78	6,27	24	0	0	60,5	47,8	12,77	0,42	0,38	-
13.11.2025	0,653	0,341	25,19	17,95	24,75	17,71	7,04	24	0	0	60,6	47,9	12,68	0,42	0,38	-
14.11.2025	0,719	0,4	26,15	17,71	25,71	17,47	8,24	24	0	0	60,7	48	12,62	0,42	0,38	-
15.11.2025	0,643	0,33	25,29	18,21	24,85	17,97	6,88	24	0	0	60,6	48	12,56	0,42	0,38	-
16.11.2025	0,759	0,432	26,96	17,89	26,54	17,65	8,89	24	0	0	60,6	48	12,58	0,42	0,38	-
17.11.2025	0,722	0,402	26,4	17,93	25,95	17,69	8,26	24	0	0	60,5	47,9	12,6	0,42	0,38	-
18.11.2025	0,34	0,177	23,27	18,75	23,08	18,64	4,44	24	0	0	42,8	34,8	7,98	0,42	0,38	-
19.11.2025	0,664	0,332	27,67	20,55	27,19	20,31	6,88	24	0	0	60,4	48,1	12,26	0,42	0,38	-
20.11.2025	0,341	0,184	21,45	17,2	21,25	17,09	4,16	24	0	0	43,8	34,7	9,06	0,42	0,38	-
21.11.2025	0,683	0,337	28,85	21,65	28,37	21,41	6,96	24	0	0	60,4	48,1	12,3	0,42	0,38	-
22.11.2025	0,718	0,383	26,45	18,31	26,02	18,07	7,95	24	0	0	60,4	47,3	13,07	0,42	0,38	-
23.11.2025	0,775	0,435	27,49	18,36	27,05	18,12	8,93	24	0	0	60,6	47,7	12,86	0,42	0,38	-
Итого:	20,986	0	817,27	580,11	803,76	572,69	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,986															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

768
768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	1805,534	60561,29	36901,36	59601,35	36594,57
23.11.2025	1826,52	61378,56	37481,47	60405,11	37167,26

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2025 16:25:37