

#190413#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 47, Калининград  
5346  
5926  
ВКТ-7  
00207566  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,998	-0,156	216,34	216,92	210,37	213,34	-2,97	24	0	0	79,5	59,7	19,8	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	3,838	-0,161	223,96	224,85	218,07	221,2	-3,13	24	0	0	77,5	59,1	18,41	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	3,774	-0,166	219,78	220,77	214,06	217,3	-3,24	24	0	0	76,8	58,3	18,48	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	3,711	-0,158	219,5	220,4	213,87	216,94	-3,07	24	0	0	76,3	58,1	18,15	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	3,703	-0,158	223,55	224,51	217,88	220,98	-3,1	24	0	0	75,8	58	17,77	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	3,676	-0,15	216,51	217,41	211,05	214,08	-3,03	24	0	0	75,8	57,6	18,21	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	3,652	-0,151	211,12	212,02	205,78	208,8	-3,02	24	0	0	75,7	57,2	18,55	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	3,637	-0,152	224,88	225,87	219,28	222,33	-3,05	24	0	0	75,1	57,8	17,35	0,6	0,4	-
02.12.2025	3,75	-0,148	213,34	214,13	207,84	210,82	-2,98	24	0	0	76,5	57,7	18,83	0,6	0,4	-
03.12.2025	3,429	-0,146	221,18	222,29	215,99	219,06	-3,07	24	0	0	72,6	56	16,65	0,6	0,4	-
04.12.2025	3,369	-0,146	222,69	223,82	217,5	220,53	-3,03	24	0	0	72,2	56	16,24	0,6	0,4	-
05.12.2025	3,396	-0,161	233,83	235,22	228,4	231,7	-3,3	24	0	0	72,2	56,6	15,66	0,6	0,4	-
06.12.2025	3,344	-0,164	239,2	240,65	233,69	237,03	-3,34	24	0	0	71,7	56,6	15,09	0,6	0,4	-
07.12.2025	3,304	-0,154	225,37	226,71	220,23	223,45	-3,22	24	0	0	71,5	55,7	15,79	0,6	0,4	-
08.12.2025	3,315	-0,159	232,83	234,24	227,5	230,78	-3,28	24	0	0	71,6	56,3	15,35	0,6	0,4	-
09.12.2025	3,356	-0,17	249,73	251,17	244,02	247,37	-3,35	24	0	0	71,6	57	14,5	0,6	0,4	-
10.12.2025	3,338	-0,169	252,13	253,59	246,37	249,7	-3,33	24	0	0	71,9	57,6	14,29	0,6	0,4	-
11.12.2025	3,408	-0,172	250,66	252,13	244,87	248,28	-3,41	24	0	0	71,9	57,2	14,68	0,6	0,4	-
12.12.2025	3,388	-0,169	245,95	247,38	240,24	243,62	-3,38	24	0	0	72	57,1	14,87	0,6	0,4	-
13.12.2025	3,309	-0,16	232,96	234,35	227,63	230,91	-3,28	24	0	0	71,5	56,2	15,32	0,6	0,4	-
14.12.2025	3,389	-0,162	241,04	242,44	235,52	238,83	-3,31	24	0	0	71,6	56,4	15,14	0,6	0,4	-
15.12.2025	3,166	-0,137	209,66	210,89	204,99	207,96	-2,97	24	0	0	70,5	54,3	16,21	0,6	0,4	-
16.12.2025	3,272	-0,141	214,45	215,61	209,57	212,54	-2,97	24	0	0	71,5	55,1	16,38	0,6	0,4	-
17.12.2025	3,541	-0,148	214,08	215,04	208,8	211,86	-3,06	24	0	0	74,3	56,6	17,75	0,6	0,4	-
18.12.2025	3,546	-0,147	217,19	218,18	211,84	214,88	-3,04	24	0	0	74,6	57	17,52	0,6	0,4	-
19.12.2025	3,363	-0,155	227,01	228,26	221,71	224,89	-3,18	24	0	0	72,2	56,3	15,95	0,6	0,4	-
20.12.2025	3,344	-0,159	238,46	239,8	233	236,24	-3,24	24	0	0	71,6	56,5	15,11	0,6	0,4	-
21.12.2025	3,365	-0,156	242,98	244,3	237,41	240,64	-3,23	24	0	0	71,6	56,7	14,91	0,6	0,4	-
22.12.2025	3,328	-0,155	238,96	240,23	233,43	236,62	-3,19	24	0	0	71,9	56,9	15,01	0,6	0,4	-
23.12.2025	3,617	-0,147	218,19	219,06	212,76	215,76	-3	24	0	0	74,9	57,2	17,77	0,6	0,4	-
Итого:	104,626	0	6837,53	6872,24	6673,67	6768,44	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,626															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	4690,131	291206,64	293470,86	284741,37	289598,07
23.12.2025	4794,757	298044,17	300343,1	291415,04	296366,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 13:38:29