

#193998#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 47, Калининград
5346
5927
ВКТ-7
00207566
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,708	0,373	26,78	18,83	26,34	18,59	7,75	24	0	0	60,4	47,6	12,77	0,42	0,38	-6,3
25.12.2025	0,674	0,343	26,28	18,94	25,84	18,7	7,14	24	0	0	60,4	47,5	12,88	0,42	0,38	-5,6
26.12.2025	0,705	0,379	26,73	18,68	26,27	18,44	7,83	24	0	0	60,3	47,7	12,59	0,42	0,38	4,4
27.12.2025	0,651	0,323	25,88	18,89	25,45	18,65	6,8	24	0	0	60,2	47,3	12,93	0,42	0,38	5,4
28.12.2025	0,735	0,395	27,18	18,75	26,75	18,51	8,24	24	0	0	60,2	47,3	12,88	0,42	0,38	3,8
29.12.2025	0,685	0,355	26,5	18,93	26,05	18,69	7,36	24	0	0	60,2	47,5	12,75	0,42	0,38	2,5
30.12.2025	0,774	0,425	28,02	18,98	27,58	18,74	8,84	24	0	0	60,4	47,7	12,71	0,42	0,38	-1,1
31.12.2025	0,863	0,508	29,68	19,05	29,19	18,81	10,38	24	0	0	60,6	48,2	12,4	0,42	0,38	-4,2
01.01.2026	0,595	0,277	25,18	19,17	24,76	18,93	5,83	24	0	0	60,2	47,3	12,87	0,42	0,38	-5,2
02.01.2026	0,711	0,374	27,1	19,1	26,65	18,86	7,79	24	0	0	60,3	47,7	12,65	0,42	0,38	1,2
03.01.2026	0,653	0,329	26,32	19,33	25,88	19,09	6,79	24	0	0	60,5	47,8	12,64	0,42	0,38	-0,6
04.01.2026	0,696	0,36	26,98	19,32	26,55	19,08	7,47	24	0	0	60,5	47,7	12,76	0,42	0,38	-4
05.01.2026	0,765	0,42	28	19,16	27,52	18,92	8,6	24	0	0	60,5	47,7	12,76	0,42	0,38	-3
06.01.2026	0,736	0,399	27,53	19,14	27,1	18,9	8,2	24	0	0	60,5	47,8	12,69	0,42	0,38	-5,5
07.01.2026	0,728	0,385	27,59	19,42	27,14	19,18	7,96	24	0	0	60,5	47,8	12,74	0,42	0,38	-7,8
08.01.2026	0,707	0,367	27,29	19,5	26,85	19,26	7,59	24	0	0	60,4	47,6	12,78	0,42	0,38	-11
09.01.2026	0,737	0,392	27,9	19,61	27,44	19,37	8,07	24	0	0	60,6	47,8	12,75	0,42	0,38	-9,6
10.01.2026	0,842	0,483	29,21	19	28,73	18,76	9,97	24	0	0	60,4	47,7	12,69	0,42	0,38	-5,2
11.01.2026	0,837	0,483	29,21	19,07	28,72	18,83	9,89	24	0	0	60,7	48,1	12,58	0,42	0,38	-5,2
12.01.2026	0,65	0,335	25,68	18,5	25,23	18,26	6,97	24	0	0	60,2	47,6	12,65	0,42	0,38	-
13.01.2026	0,641	0,34	26,82	19,69	26,38	19,45	6,93	24	0	0	60,3	48,9	11,4	0,42	0,38	-
14.01.2026	0,711	0,389	27,92	19,74	27,46	19,5	7,96	24	0	0	60,2	48,5	11,74	0,42	0,38	-
15.01.2026	0,689	0,377	28,54	20,67	28,03	20,39	7,64	24	0	0	60,5	49,4	11,08	0,42	0,38	-
16.01.2026	0,682	0,378	25,94	17,98	25,5	17,74	7,76	24	0	0	60,2	48	12,19	0,42	0,38	-
17.01.2026	0,621	0,316	25,21	18,42	24,78	18,18	6,6	24	0	0	60,1	47,7	12,45	0,42	0,38	-
18.01.2026	0,829	0,503	28,34	17,88	27,89	17,64	10,25	24	0	0	60,2	48	12,19	0,42	0,38	-
19.01.2026	0,721	0,381	26,64	18,41	26,19	18,17	8,02	24	0	0	60,2	47,1	13,08	0,42	0,38	-
20.01.2026	0,762	0,403	27,16	18,42	26,7	18,18	8,52	24	0	0	60,2	46,4	13,74	0,42	0,38	-
21.01.2026	0,707	0,356	26,62	18,91	26,19	18,67	7,52	24	0	0	60,3	46,7	13,59	0,42	0,38	-
22.01.2026	0,775	0,407	27,59	18,73	27,14	18,49	8,65	24	0	0	60,2	46,5	13,71	0,42	0,38	-
23.01.2026	0,742	0,377	26,98	18,74	26,54	18,5	8,04	24	0	0	60,2	46,2	13,95	0,42	0,38	-
Итого:	22,332	0	842,8	588,96	828,84	581,48	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,332															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1847,354	62167,09	38034,49	61180,49	37713,08
23.01.2026	1869,686	63009,89	38623,45	62009,33	38294,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:33:46