

#144652#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 49, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261570	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	524,152	524,152	0
Количество тепловой энергии, система 2	147,593	140,985	6.608

Подпись исполнителя _____



#144179#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7235
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261570
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	0,382	0,185	22,15	18,08	21,77	17,84	3,93	24	0	0	60,2	50,9	9,31	0,59	0,58
25.07.2025	-	0,368	0,178	22,77	18,78	22,4	18,54	3,86	24	0	0	59,1	50,5	8,65	0,28	0,26
26.07.2025	-	0,071	0,021	8,52	8,04	8,43	7,96	0,47	24	0	0	50,8	44,7	6,05	0,25	0,24
27.07.2025	-	0,106	0,042	11,79	10,96	11,62	10,82	0,8	24	0	0	55,3	49,3	6,01	0,52	0,5
28.07.2025	-	0,307	0,117	33,15	30,84	32,62	30,36	2,26	24	0	0	60,6	54,6	6,03	0,52	0,51
29.07.2025	-	0,324	0,126	33,33	30,89	32,81	30,41	2,4	24	0	0	60,6	54,4	6,21	0,52	0,51
30.07.2025	-	0,342	0,131	32,8	30,16	32,27	29,68	2,59	24	0	0	60,6	53,9	6,69	0,52	0,51
31.07.2025	-	0,337	0,127	31,97	29,41	31,46	28,93	2,53	24	0	0	60,6	53,8	6,83	0,52	0,51
01.08.2025	-	0,327	0,115	31,85	29,59	31,34	29,11	2,23	24	0	0	60,8	53,8	6,98	0,52	0,51
02.08.2025	-	0,347	0,134	32,16	29,46	31,65	28,98	2,67	24	0	0	60,7	53,8	6,89	0,52	0,51
03.08.2025	-	0,329	0,124	31,68	29,22	31,16	28,74	2,42	24	0	0	60,6	53,8	6,83	0,52	0,51
04.08.2025	-	0,386	0,177	32,31	28,75	31,79	28,28	3,51	24	0	0	60,5	53,7	6,83	0,52	0,51
05.08.2025	-	0,361	0,151	31,52	28,51	31,01	28,05	2,96	24	0	0	60,6	53,6	7	0,52	0,51
06.08.2025	-	0,337	0,125	31,97	29,52	31,45	29,04	2,41	24	0	0	60,7	53,8	6,93	0,52	0,51
07.08.2025	-	0,369	0,153	31,2	28,07	30,69	27,62	3,07	24	0	0	60,6	53,4	7,2	0,52	0,51
08.08.2025	-	0,311	0,103	30,93	28,82	30,43	28,35	2,08	24	0	0	60,6	53,6	7	0,52	0,51
09.08.2025	-	0,339	0,136	31,11	28,5	30,6	28,02	2,58	24	0	0	60,6	53,6	7,02	0,52	0,51
10.08.2025	-	0,373	0,163	31,58	28,33	31,07	27,87	3,2	24	0	0	60,6	53,6	7,07	0,52	0,51
11.08.2025	-	0,355	0,141	30,93	28,11	30,42	27,66	2,76	24	0	0	60,6	53,3	7,29	0,52	0,51
12.08.2025	-	0,407	0,19	31,79	27,88	31,25	27,45	3,8	24	0	0	60,6	53,4	7,21	0,35	0,33
13.08.2025	-	0,126	0,068	19,27	18,06	19,08	17,92	1,16	24	0	0	44,9	40,5	4	0,22	0,16
14.08.2025	-	0,003	0	0,53	0,35	0,53	0,35	0,18	24	0	0	26,6	24,6	2,07	0,19	0,11
15.08.2025	-	0	0	0,19	0,21	0,19	0,21	-0,02	24	0	0	21,1	19,5	1,59	0,2	0,12
16.08.2025	-	0	0	0,18	0,12	0,18	0,12	0,06	24	0	0	20,8	19,9	0,92	0,2	0,13
17.08.2025	-	0	0	0,17	0,07	0,17	0,07	0,1	24	0	0	20,3	18,6	1,77	0,17	0,11
18.08.2025	-	0	0	0,26	0,21	0,26	0,21	0,05	24	0	0	19,6	18,3	1,28	0,15	0,1
19.08.2025	-	0	0	0,41	0,24	0,41	0,24	0,17	24	0	0	19,5	18,5	1,01	0,15	0,1
20.08.2025	-	0	0	0,3	0,19	0,3	0,19	0,11	24	0	0	19,3	18	1,28	0,16	0,11
21.08.2025	-	0,001	0,001	0,34	0,07	0,34	0,07	0,27	24	0	0	19	18	0,98	0,15	0,11
22.08.2025	-	0	0	0,2	0,05	0,2	0,05	0,15	24	0	0	18,6	17,8	0,78	0,15	0,11
23.08.2025	-	0	0	0,14	0,05	0,14	0,05	0,09	24	0	0	18,2	17,4	0,77	0,15	0,11
Итого:	-	6,608	2,708	597,5	541,54	588,04	533,19	54,85	744	0	-	46,55	41,52	5,05	0,38	0,35

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2025	140,985	8728,36	7243,61	8579,64	7150,47
23.08.2025	147,593	9325,86	7785,15	9167,68	7683,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения