

#147515#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 49, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261570	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	524,152	524,152	0
Количество тепловой энергии, система 2	156,719	147,593	9.126

Подпись исполнителя



#147514#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 9923
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261570
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.09.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,9	16,5	-0,65	0,13	0,14
25.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,2	15,9	-0,69	0,13	0,14
26.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,1	15,7	-0,61	0,13	0,14
27.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,3	15,9	-0,52	0,13	0,14
28.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,2	16,6	-0,4	0,13	0,15
29.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,2	17,5	-0,33	0,13	0,15
30.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,8	18,1	-0,27	0,13	0,14
31.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,2	18,5	-0,27	0,13	0,14
01.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	18,8	-0,35	0,16	0,17
02.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,8	19,1	-0,26	0,13	0,14
03.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,1	19,3	-0,18	0,13	0,14
04.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	19,5	-0,25	0,13	0,14
05.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,5	19,8	-0,25	0,13	0,14
06.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	19,8	-0,29	0,12	0,14
07.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	19,9	-0,26	0,12	0,14
08.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	20	-0,29	0,12	0,14
09.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	19,9	-0,33	0,13	0,14
10.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,5	19,8	-0,28	0,13	0,14
11.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,5	19,8	-0,27	0,13	0,14
12.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	19,6	-0,25	0,12	0,14
13.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,2	19,5	-0,33	0,13	0,14
14.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	19,6	-0,26	0,13	0,14
15.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	19,3	-0,36	0,13	0,14
16.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	19,2	-0,35	0,13	0,14
17.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,2	18,6	-0,41	0,13	0,14
18.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,8	18,3	-0,53	0,12	0,14
19.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,8	18,3	-0,52	0,12	0,14
20.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	18,8	-0,4	0,13	0,14
21.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	19,2	-0,33	0,13	0,14
22.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,2	18,7	-0,54	0,12	0,14
23.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,1	17,8	-0,7	0,12	0,14
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	-	18,25	18,62	-0,38	0,13	0,14

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.08.2025	524,152	27942,34	24969,13	0	27374,42	24653,34	0
23.09.2025	524,152	27942,34	24969,13	0	27374,42	24653,34	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#147113#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7235
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261570
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0	0	0,17	0,09	0,17	0,09	0,08	24	0	0	17,5	16,4	1,09	0,15	0,11
25.08.2025	-	0	0	0,12	0,05	0,12	0,05	0,07	24	0	0	17,3	16,5	0,81	0,15	0,11
26.08.2025	-	0	0	0,07	0,03	0,07	0,03	0,04	24	0	0	17	16	0,95	0,28	0,25
27.08.2025	-	0,115	0,071	10,16	8,74	9,99	8,62	1,37	24	0	0	59	54,2	4,85	0,52	0,51
28.08.2025	-	0,306	0,106	34,46	32,46	33,91	31,98	1,93	24	0	0	60,4	54,2	6,25	0,52	0,51
29.08.2025	-	0,34	0,12	33,81	31,34	33,26	30,86	2,4	24	0	0	60,6	53,9	6,65	0,52	0,51
30.08.2025	-	0,353	0,136	33,34	30,62	32,78	30,14	2,64	24	0	0	60,6	53,7	6,89	0,52	0,51
31.08.2025	-	0,353	0,138	33,23	30,52	32,68	30,04	2,64	24	0	0	60,6	53,8	6,89	0,52	0,51
01.09.2025	-	0,344	0,131	32,25	29,69	31,73	29,21	2,52	24	0	0	60,6	53,6	7,01	0,5	0,48
02.09.2025	-	0,256	0,072	27,1	25,68	26,67	25,27	1,4	24	0	1	60,4	53,2	7,1	0,52	0,51
03.09.2025	-	0,357	0,166	32,72	29,41	32,2	28,93	3,27	24	0	0	60,5	54,4	6,11	0,52	0,51
04.09.2025	-	0,371	0,161	31,92	28,65	31,42	28,17	3,25	24	0	0	60,5	53,8	6,75	0,52	0,51
05.09.2025	-	0,341	0,135	30,96	28,27	30,47	27,81	2,66	24	0	0	60,4	53,4	7	0,52	0,51
06.09.2025	-	0,304	0,1	30,41	28,43	29,92	27,98	1,94	24	0	0	60,6	53,5	7,08	0,52	0,51
07.09.2025	-	0,332	0,125	30,87	28,37	30,36	27,92	2,44	24	0	0	60,5	53,5	7	0,52	0,51
08.09.2025	-	0,353	0,142	31,05	28,2	30,56	27,75	2,81	24	0	0	60,6	53,6	7,06	0,52	0,51
09.09.2025	-	0,354	0,146	30,97	28,05	30,46	27,61	2,85	24	0	0	60,5	53,4	7,12	0,52	0,51
10.09.2025	-	0,317	0,109	30,28	28,09	29,79	27,65	2,14	24	0	0	60,6	53,4	7,2	0,52	0,51
11.09.2025	-	0,315	0,101	30,65	28,63	30,15	28,18	1,97	24	0	0	60,6	53,4	7,21	0,52	0,51
12.09.2025	-	0,343	0,125	31,15	28,64	30,66	28,16	2,5	24	0	0	60,6	53,4	7,21	0,52	0,51
13.09.2025	-	0,324	0,113	30,82	28,66	30,34	28,18	2,16	24	0	0	60,5	53,3	7,24	0,52	0,5
14.09.2025	-	0,36	0,149	31,28	28,36	30,77	27,89	2,88	24	0	0	60,5	53,4	7,11	0,52	0,51
15.09.2025	-	0,333	0,119	30,66	28,26	30,17	27,81	2,36	24	0	0	60,5	53,2	7,27	0,52	0,51
16.09.2025	-	0,354	0,138	30,89	28,08	30,39	27,65	2,74	24	0	0	60,6	53,3	7,34	0,52	0,51
17.09.2025	-	0,351	0,132	30,85	28,2	30,35	27,74	2,61	24	0	0	60,5	53,1	7,41	0,52	0,51
18.09.2025	-	0,321	0,105	30,42	28,3	29,93	27,85	2,08	24	0	0	60,4	53	7,41	0,52	0,51
19.09.2025	-	0,346	0,124	30,68	28,16	30,18	27,7	2,48	24	0	0	60,5	53,1	7,47	0,52	0,51
20.09.2025	-	0,325	0,109	30,32	28,14	29,82	27,67	2,15	24	0	0	60,7	53,3	7,41	0,52	0,51
21.09.2025	-	0,324	0,119	30,41	28,04	29,9	27,59	2,31	24	0	0	60,6	53,4	7,17	0,52	0,51
22.09.2025	-	0,331	0,116	30,37	28,05	29,87	27,61	2,26	24	0	0	60,6	53,1	7,44	0,52	0,51
23.09.2025	-	0,303	0,092	30,21	28,45	29,72	28	1,72	24	0	0	60,5	53	7,47	0,52	0,51
Итого:	-	9,126	3,4	852,6	784,66	838,81	772,14	66,67	744	0	-	56,3	49,89	6,42	0,49	0,47

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	147,593	9325,86	7785,15	9167,68	7683,66
23.09.2025	156,719	10178,46	8569,81	10006,49	8455,8

852,6 784,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

$$V_1 = 0,36 \Rightarrow V_1 = 852,24$$
$$V_2 = 0,17 \Rightarrow V_2 = 784,49$$
$$\Delta = 0,19$$

$$\Delta 67,75$$