

#161373#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 49, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261570	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	559,011	524,152	34.859
Количество тепловой энергии, система 2	166,762	156,719	10.043

Подпись исполнителя



ТеплоСервис
М/К «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 10 2025

#161372#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 9923
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261570
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,6	17,5	-0,85	0,12	0,14
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,4	17,2	-0,84	0,12	0,14
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,2	17	-0,76	0,12	0,14
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,1	16,8	-0,73	0,12	0,14
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,2	16,8	-0,69	0,12	0,14
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16	16,3	-0,39	0,12	0,14
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,6	15,8	-0,29	0,12	0,14
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,4	15,8	-0,44	0,15	0,17
02.10.2025	-	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0	24	0	0	14,6	15	-0,47	0,18	0,2
03.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,3	15,1	-0,8	0,19	0,21
04.10.2025	-	0	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	0	14,5	14,1	0,39	0,19	0,21
05.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,6	15,1	-0,5	0,38	0,31
06.10.2025	-	1,152	0	66,71	61,39	0	65,23	60,57	0	0	24	0	0	70,3	52,7	17,61	0,56	0,41
07.10.2025	-	2,128	0	129,07	119,39	0	126,16	117,73	0	0	24	0	0	70,9	54	16,87	0,56	0,41
08.10.2025	-	2,056	0	128,05	119	0	125,2	117,34	0	0	24	0	0	70,5	54,1	16,4	0,56	0,41
09.10.2025	-	2,052	0	131,21	121,74	0	128,27	120,06	0	0	24	0	0	70,8	54,8	15,98	0,56	0,41
10.10.2025	-	2,022	0	129,98	121,15	0	127,08	119,47	0	0	24	0	0	70,6	54,7	15,89	0,56	0,41
11.10.2025	-	2,014	0	130,85	122,14	0	127,97	120,46	0	0	24	0	0	70,6	54,8	15,73	0,56	0,41
12.10.2025	-	1,982	0	128,34	120,25	0	125,47	118,59	0	0	24	0	0	70,3	54,6	15,78	0,56	0,41
13.10.2025	-	1,989	0	126,11	118,5	0	123,3	116,88	0	0	24	0	0	70,4	54,3	16,1	0,56	0,41
14.10.2025	-	1,985	0	125,48	117,94	0	122,71	116,28	0	0	24	0	0	70,5	54,4	16,16	0,56	0,41
15.10.2025	-	2,009	0	128,27	120,59	0	125,38	118,86	0	0	24	0	0	70,8	54,8	16,01	0,56	0,41
16.10.2025	-	1,96	0	126,17	118,96	0	123,33	117,31	0	0	24	0	0	70,6	54,7	15,88	0,56	0,41
17.10.2025	-	1,948	0	125	118,29	0	122,19	116,61	0	0	24	0	0	70,7	54,7	15,93	0,55	0,42
18.10.2025	-	1,956	0	120,94	114,43	0	118,26	112,87	0	0	24	0	0	70,7	54,1	16,52	0,55	0,42
19.10.2025	-	1,951	0	120,11	113,49	0	117,42	111,92	0	0	24	0	0	70,7	54,1	16,62	0,54	0,42
20.10.2025	-	1,909	0	112,98	107,43	0	110,46	105,99	0	0	24	0	0	70,5	53,2	17,25	0,55	0,42
21.10.2025	-	1,923	0	114,57	109,11	0	111,99	107,67	0	0	24	0	0	70,6	53,4	17,17	0,55	0,42
22.10.2025	-	1,915	0	120,08	114,51	0	117,41	112,95	0	0	24	0	0	70,4	54,1	16,32	0,56	0,41
23.10.2025	-	1,908	0	124,1	118,41	0	121,36	116,74	0	0	24	0	0	70,2	54,6	15,69	0,56	0,41
Итого:	-	34,859	0	2188,03	2056,75	0	2139,2	2028,33	0	0	720	0	-	48,55	38,95	9,58	0,4	0,32

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2025	524,152	27942,34	24969,13	0	27374,42	24653,34	0
23.10.2025	559,011	30130,37	27025,88	0	29513,62	26681,67	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#151649#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7235
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261570
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0,349	0,127	30,64	28,03	30,14	27,64	2,5	24	0	0	60,4	52,9	7,58	0,52	0,5
25.09.2025	-	0,348	0,123	32,62	30,05	32,07	29,62	2,45	24	0	0	60,4	53,2	7,22	0,52	0,5
26.09.2025	-	0,351	0,123	30,82	28,28	30,32	27,87	2,45	24	0	0	60,4	52,8	7,67	0,52	0,5
27.09.2025	-	0,298	0,078	29,2	27,59	28,72	27,21	1,51	24	0	0	60,4	52,6	7,82	0,52	0,5
28.09.2025	-	0,338	0,115	33,52	31,18	32,96	30,7	2,26	24	0	0	60,5	53,6	6,9	0,52	0,5
29.09.2025	-	0,317	0,089	32,8	31,06	32,28	30,58	1,7	24	0	0	60,4	53	7,33	0,52	0,5
30.09.2025	-	0,343	0,111	33,02	30,82	32,5	30,34	2,16	24	0	0	60,4	53	7,41	0,52	0,5
01.10.2025	-	0,337	0,106	32,92	30,87	32,38	30,39	1,99	24	0	0	60,5	53,1	7,4	0,52	0,5
02.10.2025	-	0,376	0,139	33,41	30,59	32,86	30,11	2,75	24	0	0	60,8	53,4	7,41	0,52	0,5
03.10.2025	-	0,362	0,119	32,91	30,49	32,37	30,01	2,36	24	0	0	61,2	53,5	7,66	0,52	0,5
04.10.2025	-	0,354	0,115	32,89	30,63	32,35	30,15	2,2	24	0	0	61,4	53,7	7,66	0,52	0,5
05.10.2025	-	0,341	0,106	32,67	30,58	32,14	30,1	2,04	24	0	0	61,3	53,7	7,53	0,52	0,5
06.10.2025	-	0,318	0,09	32,26	30,48	31,75	30	1,75	24	0	0	61,2	53,8	7,47	0,52	0,5
07.10.2025	-	0,332	0,106	32,39	30,3	31,87	29,82	2,05	24	0	0	61,3	54	7,3	0,52	0,5
08.10.2025	-	0,294	0,075	31,97	30,61	31,46	30,13	1,33	24	0	0	61,3	54,1	7,23	0,52	0,5
09.10.2025	-	0,288	0,075	31,77	30,35	31,23	29,87	1,36	24	0	0	61,4	54,3	7,11	0,52	0,5
10.10.2025	-	0,302	0,084	31,8	30,13	31,29	29,65	1,64	24	0	0	61,4	54,4	7,07	0,52	0,5
11.10.2025	-	0,332	0,119	32,34	30,04	31,83	29,56	2,27	24	0	0	61,4	54,5	6,96	0,52	0,5
12.10.2025	-	0,343	0,127	32,81	30,27	32,25	29,79	2,46	24	0	0	61,3	54,4	6,87	0,52	0,51
13.10.2025	-	0,318	0,113	26,7	24,34	26,25	23,97	2,28	24	0	0	61,2	53,2	8	0,52	0,5
14.10.2025	-	0,35	0,136	32,31	29,6	31,76	29,13	2,63	24	0	0	61,4	54,4	7,02	0,52	0,5
15.10.2025	-	0,31	0,101	32,11	30,21	31,57	29,73	1,84	24	0	0	61,4	54,4	7,01	0,37	0,36
16.10.2025	-	0,282	0,149	21,69	18,83	21,32	18,52	2,8	24	0	0	61,4	54,7	6,63	0,52	0,5
17.10.2025	-	0,335	0,185	28,82	25,26	28,33	24,85	3,48	24	0	0	61,3	55,7	5,58	0,52	0,5
18.10.2025	-	0,361	0,156	31,83	28,76	31,29	28,28	3,01	24	0	0	61,4	54,7	6,77	0,52	0,5
19.10.2025	-	0,36	0,14	30,71	27,95	30,19	27,48	2,71	24	0	0	61,5	54	7,48	0,52	0,51
20.10.2025	-	0,334	0,126	24,76	22,09	24,36	21,73	2,63	24	0	0	61,1	52,4	8,69	0,52	0,51
21.10.2025	-	0,362	0,146	22,69	19,43	22,28	19,19	3,09	24	0	0	61	51,2	9,84	0,52	0,51
22.10.2025	-	0,362	0,15	22,76	19,47	22,38	19,23	3,15	24	0	0	61	51,3	9,73	0,52	0,51
23.10.2025	-	0,346	0,143	22,53	19,47	22,13	19,23	2,9	24	0	0	61,1	51,5	9,62	0,52	0,51
Итого:	-	10,043	3,572	909,67	837,76	894,63	824,88	69,75	720	0	-	61,04	53,52	7,53	0,51	0,5

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	156,719	10178,46	8569,81	10006,49	8455,8
23.10.2025	166,762	11088,13	9407,57	10901,12	9280,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения