

#165469#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 49, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261570	Показания прибора, Гкал 23.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	616,852	559,011	57.841
Количество тепловой энергии, система 2	177,88	166,762	11.118

Подпись исполнителя



26

11

25

#164668#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 9923
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261570
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	1,923	0	124,77	118,51	0	121,95	116,83	0	0	24	0	0	70,7	55	15,74	0,56	0,41
25.10.2025	-	1,924	0	122,64	116,4	0	119,92	114,72	0	0	24	0	0	70,7	54,7	16,04	0,55	0,42
26.10.2025	-	1,914	0	120,66	114,71	0	118	113,08	0	0	24	0	0	70,6	54,4	16,19	0,55	0,42
27.10.2025	-	1,916	0	119,18	113,26	0	116,54	111,69	0	0	24	0	0	70,8	54,3	16,45	0,55	0,42
28.10.2025	-	1,902	0	120,18	114,33	0	117,54	112,72	0	0	24	0	0	70,3	54,2	16,18	0,55	0,41
29.10.2025	-	1,905	0	121,73	115,84	0	119,06	114,22	0	0	24	0	0	70,2	54,2	16,01	0,56	0,41
30.10.2025	-	1,895	0	122,24	116,97	0	119,54	115,36	0	0	24	0	0	70	54,2	15,83	0,55	0,41
31.10.2025	-	1,918	0	120,49	115,39	0	117,85	113,8	0	0	24	0	0	70	53,8	16,27	0,55	0,41
01.11.2025	-	1,899	0	119,85	114,84	0	117,19	113,29	0	0	24	0	0	70,2	54	16,2	0,56	0,41
02.11.2025	-	1,907	0	125,1	119,47	0	122,24	117,79	0	0	24	0	0	70,6	55	15,59	0,56	0,41
03.11.2025	-	1,918	0	126,51	120,55	0	123,67	118,87	0	0	24	0	0	70,6	55,2	15,49	0,56	0,41
04.11.2025	-	1,902	0	123,77	118,03	0	121,04	116,35	0	0	24	0	0	70,2	54,5	15,7	0,56	0,41
05.11.2025	-	1,895	0	125,73	119,98	0	122,91	118,3	0	0	24	0	0	70,5	55,1	15,4	0,56	0,41
06.11.2025	-	1,886	0	124,53	119,01	0	121,74	117,33	0	0	24	0	0	70,6	55,1	15,47	0,56	0,41
07.11.2025	-	1,9	0	121,33	116,53	0	118,58	114,89	0	0	24	0	0	70,9	54,9	16,02	0,55	0,42
08.11.2025	-	1,913	0	118,86	114,07	0	116,22	112,47	0	0	24	0	0	70,9	54,5	16,47	0,55	0,42
09.11.2025	-	1,895	0	116,45	111,61	0	113,82	110,11	0	0	24	0	0	70,9	54,2	16,64	0,55	0,42
10.11.2025	-	1,906	0	118,55	113,77	0	115,88	112,16	0	0	24	0	0	71	54,6	16,44	0,55	0,41
11.11.2025	-	1,943	0	121,61	116,1	0	118,85	114,42	0	0	24	0	0	71,5	55,1	16,34	0,55	0,41
12.11.2025	-	1,907	0	120,26	115,14	0	117,52	113,55	0	0	24	0	0	71	54,7	16,21	0,56	0,41
13.11.2025	-	1,903	0	122,91	117,61	0	120,14	115,95	0	0	24	0	0	70,8	55	15,83	0,56	0,41
14.11.2025	-	1,886	0	122,96	117,83	0	120,17	116,17	0	0	24	0	0	70,8	55,1	15,69	0,55	0,42
15.11.2025	-	1,878	0	114,19	109,46	0	111,64	107,92	0	0	24	0	0	71	54,2	16,82	0,54	0,43
16.11.2025	-	2,042	0	109,17	104,41	0	106,44	102,91	0	0	24	0	0	74,7	55,5	19,17	0,55	0,42
17.11.2025	-	1,973	0	113,95	108,72	0	111,27	107,2	0	0	24	0	0	72,9	55,2	17,72	0,37	0,34
18.11.2025	-	0,794	0	40,56	39,66	0	39,7	39,22	0	0	24	0	0	68,7	48,2	20,53	0,54	0,42
19.11.2025	-	1,969	0	111,16	106,72	0	108,58	105,25	0	0	24	0	0	72,2	54,1	18,13	0,42	0,39
20.11.2025	-	0,914	0	42,8	41,1	0	41,85	40,6	0	0	24	0	0	71,2	49,3	21,85	0,54	0,42
21.11.2025	-	2,075	0	109,97	105,4	0	107,31	103,92	0	0	24	0	0	73,7	54,4	19,3	0,53	0,43
22.11.2025	-	2,019	0	104,39	99,9	0	101,87	98,55	0	0	24	0	0	73,8	54	19,8	0,53	0,43
23.11.2025	-	2,22	0	102,48	97,75	0	99,72	96,32	0	0	24	0	0	78,6	56,3	22,24	0,53	0,43
Итого:	-	57,841	0	3528,98	3373,07	0	3448,75	3325,96	0	0	744	0	-	71,31	54,29	17,02	0,54	0,41

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.10.2025	559,011	30130,37	27025,88	0	29513,62	26681,67	0
23.11.2025	616,852	33659,35	30398,95	0	32962,37	30007,63	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#164884#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7235
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261570
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	0,349	0,147	22,32	19,14	21,91	18,9	3,01	24	0	0	61,1	51,5	9,59	0,52	0,51
25.10.2025	-	0,348	0,144	22,37	19,22	21,96	18,98	2,98	24	0	0	61	51,5	9,59	0,52	0,51
26.10.2025	-	0,379	0,167	22,76	19,13	22,36	18,89	3,47	24	0	0	61,2	51,4	9,7	0,52	0,51
27.10.2025	-	0,347	0,14	22,31	19,22	21,9	18,98	2,92	24	0	0	61,1	51,4	9,74	0,52	0,51
28.10.2025	-	0,369	0,162	22,65	19,15	22,25	18,91	3,34	24	0	0	60,9	51,3	9,61	0,52	0,51
29.10.2025	-	0,337	0,132	22,28	19,37	21,88	19,13	2,75	24	0	0	61,1	51,5	9,57	0,52	0,51
30.10.2025	-	0,364	0,154	22,57	19,19	22,16	18,95	3,21	24	0	0	60,9	51,2	9,73	0,52	0,51
31.10.2025	-	0,388	0,171	22,98	19,22	22,59	18,98	3,61	24	0	0	60,9	51	9,88	0,52	0,51
01.11.2025	-	0,383	0,166	22,89	19,23	22,47	18,99	3,48	24	0	0	61	51,1	9,9	0,52	0,51
02.11.2025	-	0,334	0,133	22,15	19,29	21,76	19,05	2,71	24	0	0	61	51,2	9,75	0,52	0,51
03.11.2025	-	0,374	0,163	22,74	19,15	22,35	18,91	3,44	24	0	0	61	51,4	9,59	0,52	0,51
04.11.2025	-	0,398	0,185	23,06	19,02	22,66	18,78	3,88	24	0	0	61,1	51,5	9,61	0,52	0,51
05.11.2025	-	0,354	0,153	22,39	19,08	21,97	18,84	3,13	24	0	0	61,1	51,4	9,63	0,52	0,51
06.11.2025	-	0,35	0,146	22,28	19,14	21,88	18,9	2,98	24	0	0	61,1	51,4	9,65	0,52	0,51
07.11.2025	-	0,319	0,112	21,71	19,22	21,33	18,98	2,35	24	0	0	61,1	51,2	9,9	0,52	0,51
08.11.2025	-	0,37	0,158	22,69	19,21	22,28	18,97	3,31	24	0	0	61	51,2	9,84	0,52	0,51
09.11.2025	-	0,368	0,154	22,74	19,4	22,34	19,16	3,18	24	0	0	60,9	51	9,96	0,52	0,51
10.11.2025	-	0,356	0,148	22,37	19,12	21,97	18,88	3,09	24	0	0	61,1	51,3	9,81	0,52	0,51
11.11.2025	-	0,409	0,191	23,34	19,21	22,94	18,97	3,97	24	0	0	61,1	51,3	9,79	0,52	0,51
12.11.2025	-	0,375	0,165	22,61	19	22,2	18,76	3,44	24	0	0	61	51,2	9,78	0,52	0,51
13.11.2025	-	0,356	0,148	22,23	19	21,83	18,76	3,07	24	0	0	61	51,2	9,84	0,52	0,51
14.11.2025	-	0,344	0,14	22,21	19,1	21,8	18,86	2,94	24	0	0	61,1	51,5	9,6	0,52	0,51
15.11.2025	-	0,382	0,172	22,79	19,08	22,39	18,84	3,55	24	0	0	61	51,3	9,71	0,52	0,51
16.11.2025	-	0,377	0,158	22,98	19,48	22,57	19,24	3,33	24	0	0	61	51,3	9,75	0,52	0,51
17.11.2025	-	0,423	0,195	23,86	19,56	23,43	19,32	4,11	24	0	0	61	51	9,94	0,42	0,41
18.11.2025	-	0,199	0,087	21,96	19,74	21,78	19,6	2,18	24	0	0	43,2	37,5	5,75	0,52	0,51
19.11.2025	-	0,386	0,163	25,85	22,24	25,38	22	3,38	24	0	0	60,9	52	8,9	0,43	0,42
20.11.2025	-	0,192	0,081	21,11	18,62	20,93	18,51	2,42	24	0	0	42,5	37,1	5,4	0,52	0,51
21.11.2025	-	0,388	0,157	26,83	23,39	26,34	23,15	3,19	24	0	0	61	51,9	9,02	0,52	0,51
22.11.2025	-	0,418	0,194	23,89	19,64	23,48	19,4	4,08	24	0	0	60,9	51,1	9,82	0,52	0,51
23.11.2025	-	0,382	0,165	23,48	19,91	23,06	19,67	3,39	24	0	0	61	51,3	9,77	0,52	0,51
Итого:	-	11,118	4,751	708,4	603,47	696,15	596,26	99,89	744	0	-	59,85	50,43	9,42	0,51	0,5

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2025	166,762	11088,13	9407,57	10901,12	9280,68
23.11.2025	177,88	11796,53	10011,04	11597,27	9876,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения