

#179487#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 49, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261570	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	676,503	616,852	59.651
Количество тепловой энергии, система 2	189,631	177,88	11.751

Подпись исполнителя _____



26 12 25

#178498#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7235
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261570
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	0,367	0,151	23,02	19,7	22,62	19,46	3,16	24	0	0	61	51,1	9,89	0,52	0,51
25.11.2025	-0,9	0,361	0,144	22,72	19,48	22,33	19,24	3,09	24	0	0	60,7	50,9	9,86	0,52	0,51
26.11.2025	-0,4	0,368	0,153	22,87	19,48	22,46	19,24	3,22	24	0	0	60,8	51	9,79	0,52	0,51
27.11.2025	-1,3	0,436	0,218	23,66	18,89	23,23	18,65	4,58	24	0	0	61	51,2	9,74	0,52	0,51
28.11.2025	-0,4	0,379	0,161	22,83	19,29	22,42	19,05	3,37	24	0	0	60,8	50,8	10,02	0,52	0,51
29.11.2025	-0,3	0,393	0,176	23,06	19,14	22,63	18,9	3,73	24	0	0	60,9	51	9,91	0,52	0,51
30.11.2025	-0,5	0,434	0,209	23,96	19,4	23,53	19,16	4,37	24	0	0	61	51,2	9,8	0,52	0,51
01.12.2025	-	0,424	0,207	23,57	18,99	23,16	18,75	4,41	24	0	0	60,8	51,2	9,53	0,52	0,51
02.12.2025	-	0,404	0,179	23,41	19,39	23,01	19,15	3,86	24	0	0	61	51,1	9,85	0,52	0,51
03.12.2025	-	0,424	0,202	23,51	19,08	23,1	18,84	4,26	24	0	0	60,7	50,8	9,91	0,52	0,51
04.12.2025	-	0,365	0,156	22,58	19,18	22,2	18,94	3,26	24	0	0	60,8	51	9,76	0,52	0,51
05.12.2025	-	0,369	0,159	22,54	19,05	22,15	18,81	3,34	24	0	0	60,7	50,8	9,82	0,52	0,51
06.12.2025	-	0,384	0,171	22,78	19,02	22,37	18,78	3,59	24	0	0	60,8	51	9,82	0,52	0,51
07.12.2025	-	0,395	0,18	23,26	19,31	22,85	19,07	3,78	24	0	0	60,9	51,2	9,7	0,52	0,51
08.12.2025	-	0,381	0,168	22,65	18,9	22,24	18,66	3,58	24	0	0	60,8	51	9,74	0,52	0,51
09.12.2025	-	0,39	0,174	22,61	18,73	22,2	18,49	3,71	24	0	0	60,7	50,8	9,89	0,52	0,51
10.12.2025	-	0,365	0,152	22,22	18,89	21,84	18,65	3,19	24	0	0	60,9	51	9,89	0,52	0,51
11.12.2025	-	0,388	0,171	22,62	18,82	22,22	18,58	3,64	24	0	0	60,8	50,8	9,95	0,52	0,51
12.12.2025	-	0,366	0,157	22,27	18,86	21,89	18,62	3,27	24	0	0	60,9	51	9,93	0,52	0,51
13.12.2025	-	0,393	0,186	22,61	18,54	22,19	18,3	3,89	24	0	0	60,7	51,1	9,61	0,52	0,51
14.12.2025	-	0,429	0,206	23,5	18,97	23,1	18,73	4,37	24	0	0	61	51,2	9,81	0,52	0,51
15.12.2025	-	0,401	0,182	22,76	18,75	22,37	18,51	3,86	24	0	0	60,8	50,8	10,04	0,52	0,51
16.12.2025	-	0,378	0,161	22,21	18,7	21,83	18,46	3,37	24	0	0	61	50,7	10,25	0,52	0,51
17.12.2025	-	0,408	0,184	22,62	18,56	22,23	18,32	3,91	24	0	0	60,9	50,7	10,23	0,52	0,51
18.12.2025	-	0,392	0,174	22,48	18,63	22,08	18,39	3,69	24	0	0	61	50,9	10,09	0,52	0,51
19.12.2025	-	0,343	0,129	21,54	18,64	21,15	18,4	2,75	24	0	0	60,9	50,7	10,21	0,52	0,51
20.12.2025	-	0,421	0,204	22,76	18,33	22,36	18,09	4,27	24	0	0	61	51	9,99	0,52	0,51
21.12.2025	-	0,401	0,185	22,55	18,49	22,18	18,25	3,93	24	0	0	60,9	51	9,99	0,52	0,51
22.12.2025	-	0,405	0,191	22,4	18,2	22	17,96	4,04	24	0	0	61	51	9,99	0,52	0,51
23.12.2025	-	0,387	0,169	22,02	18,32	21,67	18,08	3,59	24	0	0	61	50,6	10,42	0,52	0,51
Итого:	-1,5	11,751	5,259	683,59	567,73	671,61	560,53	111,08	720	0	-	60,87	50,95	9,91	0,52	0,51

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	177,88	11796,53	10011,04	11597,27	9876,94
23.12.2025	189,631	12480,12	10578,77	12268,88	10437,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения