

#121165#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 51, Калининград
5346
8787
ВКТ-9
5265
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,208	0	149,266	0	0	145,848	0	0	24	0	0	0	71,6	49,6	0	0,46	0,34	0	-
25.02.2025	3,03	0	140,861	0	0	137,765	0	0	24	0	0	0	70	48	0	0,46	0,35	0	-
26.02.2025	3,098	0	152,756	0	0	149,415	0	0	24	0	0	0	69,8	49,1	0	0,46	0,34	0	-
27.02.2025	3,091	0	157,006	0	0	153,589	0	0	24	0	0	0	69,7	49,6	0	0,47	0,34	0	-
28.02.2025	3,022	0	150,901	0	0	147,629	0	0	24	0	0	0	69,5	49	0	0,46	0,34	0	-
01.03.2025	3,145	0	148,591	0	0	145,234	0	0	24	0	0	0	71,1	49,4	0	0,46	0,34	0	-
02.03.2025	3,114	0	152,006	0	0	148,634	0	0	24	0	0	0	70,4	49,4	0	0,46	0,34	0	-
03.03.2025	3,093	0	156,011	0	0	152,615	0	0	24	0	0	0	69,7	49,4	0	0,47	0,34	0	-
04.03.2025	3,069	0	157,076	0	0	153,69	0	0	24	0	0	0	69,3	49,3	0	0,47	0,34	0	-
05.03.2025	3,106	0	163,606	0	0	160,069	0	0	24	0	0	0	69,4	50	0	0,47	0,33	0	-
06.03.2025	3,087	0	168,936	0	0	165,291	0	0	24	0	0	0	69,3	50,7	0	0,48	0,33	0	-
07.03.2025	3,062	0	168,381	0	0	164,732	0	0	24	0	0	0	69,5	50,9	0	0,48	0,33	0	-
08.03.2025	3,034	0	167,831	0	0	164,185	0	0	24	0	0	0	69,6	51,1	0	0,48	0,33	0	-
09.03.2025	3,035	0	167,726	0	0	164,072	0	0	24	0	0	0	69,7	51,2	0	0,48	0,33	0	-
10.03.2025	3,03	0	174,616	0	0	170,83	0	0	24	0	0	0	69,5	51,8	0	0,49	0,32	0	-
11.03.2025	2,951	0	159,841	0	0	156,409	0	0	24	0	0	0	69,1	50,2	0	0,47	0,33	0	-
12.03.2025	2,998	0	158,496	0	0	155,067	0	0	24	0	0	0	69,4	50,1	0	0,47	0,34	0	-
13.03.2025	2,962	0	145,876	0	0	142,65	0	0	24	0	1	0	70,3	49,4	0	0,45	0,34	0	-
14.03.2025	3,145	0	148,166	0	0	144,752	0	0	24	0	0	0	71,8	50,1	0	0,46	0,34	0	-
15.03.2025	3,249	0	149,021	0	0	145,469	0	0	24	0	0	0	73,2	50,7	0	0,46	0,34	0	-
16.03.2025	3,265	0	151,311	0	0	147,729	0	0	24	0	0	0	72,9	50,8	0	0,46	0,34	0	-
17.03.2025	3,294	0	147,276	0	0	143,723	0	0	24	0	0	0	73,7	50,7	0	0,46	0,34	0	-
18.03.2025	3,218	0	153,331	0	0	149,817	0	0	24	0	0	0	71,6	50,2	0	0,46	0,34	0	-
19.03.2025	3,074	0	153,471	0	0	150,11	0	0	24	0	0	0	69,9	49,4	0	0,46	0,34	0	-
20.03.2025	3,068	0	156,876	0	0	153,453	0	0	24	0	0	0	69,8	49,6	0	0,47	0,34	0	-
21.03.2025	3,1	0	166,506	0	0	162,88	0	0	24	0	0	0	69,7	50,6	0	0,48	0,33	0	-
22.03.2025	3,072	0	163,896	0	0	160,339	0	0	24	0	0	0	69,6	50,3	0	0,47	0,33	0	-
23.03.2025	2,837	0	155,576	0	0	152,212	0	0	24	0	786433	0	69,4	50,7	0	0,48	0,34	0	-
Итого:	86,457	0	4385,213	0	0	4288,208	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,457																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	3103,417	143071,234	0	0	139900,797	0	0	44007,28	768	24420,4	0
23.03.2025	3189,875	147456,438	0	0	144189	0	0	44679,28	1440	24420,4	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:35:51