

#144442#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 51, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 5265	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3260,467	3260,467	0
Количество тепловой энергии, система 2	3681,519	3659,174	22.345

Подпись исполнителя



#144213#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8788
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5265
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.07.2025	-	1,199	0	82,491	69,61	0	81,086	68,711	0	24	0	0	0	61	52,9	0	0,5	0,54	0
25.07.2025	-	1,234	0	84,051	69,763	0	82,657	68,878	0	24	0	0	0	60,1	52,4	0	0,49	0,54	0
26.07.2025	-	0,276	0	34,645	33,2	0	34,214	32,891	0	24	0	524291	130	51,4	44,7	0	0,21	0,21	0
27.07.2025	-	0,546	0	20,05	11,308	0	19,738	11,196	0	24	0	3	2	57,5	45,7	0	0,16	0,15	0
28.07.2025	-	1,086	0	47,985	33,05	0	47,173	32,661	0	24	0	0	0	60,8	50,5	0	0,43	0,43	0
29.07.2025	-	1,26	0	50,745	33,398	0	49,884	33,026	0	24	0	0	0	60,9	49,2	0	0,43	0,44	0
30.07.2025	-	1,298	0	51,31	34,1	0	50,441	33,739	0	24	0	0	0	60,8	48	0	0,43	0,44	0
31.07.2025	-	1,153	0	48,585	34,493	0	47,761	34,13	0	24	0	0	0	60,8	47,8	0	0,43	0,44	0
01.08.2025	-	1,151	0	48,635	34,56	0	47,808	34,194	0	24	0	0	0	61	48	0	0,43	0,44	0
02.08.2025	-	1,261	0	50,59	34,335	0	49,73	33,972	0	24	0	0	0	60,9	47,9	0	0,43	0,44	0
03.08.2025	-	1,18	0	49,21	34,375	0	48,376	34,01	0	24	0	0	0	60,8	48	0	0,43	0,44	0
04.08.2025	-	1,215	0	49,695	34,1	0	48,855	33,74	0	24	0	0	0	60,7	47,9	0	0,43	0,44	0
05.08.2025	-	1,129	0	47,61	33,843	0	46,806	33,49	0	24	0	0	0	60,7	47,6	0	0,43	0,44	0
06.08.2025	-	1,227	0	47,26	30,655	0	46,458	30,33	0	24	0	1	2	60,9	48	0	0,41	0,41	0
07.08.2025	-	1,083	0	46,635	32,578	0	45,847	32,218	0	24	0	0	0	60,7	49	0	0,43	0,44	0
08.08.2025	-	0,934	0	44,405	33,595	0	43,656	33,227	0	24	0	0	0	60,7	48,8	0	0,43	0,44	0
09.08.2025	-	1,12	0	47,625	33,228	0	46,821	32,866	0	24	0	0	0	60,7	48,6	0	0,43	0,44	0
10.08.2025	-	1,162	0	48,35	33,193	0	47,532	32,832	0	24	0	0	0	60,8	48,5	0	0,43	0,44	0
11.08.2025	-	1,109	0	47,105	33,02	0	46,308	32,663	0	24	0	0	0	60,8	48,4	0	0,43	0,44	0
12.08.2025	-	1,18	0	48,68	33,168	0	47,857	32,808	0	24	0	0	0	60,8	48,5	0	0,43	0,44	0
13.08.2025	-	0,41	0	43,725	36,39	0	43,389	36,196	0	24	0	0	2	39,2	33,8	0	0,27	0,27	0
14.08.2025	-	0,057	0	49,72	49,483	0	49,54	49,32	0	24	0	0	130	29,9	28,9	0	0,13	0,11	0
15.08.2025	-	0,008	0	43,935	44,085	0	43,84	43,991	0	24	0	0	130	24,5	24,3	0	0,11	0,04	0
16.08.2025	-	0,004	0	49,335	49,045	0	49,265	48,974	0	24	0	0	130	21,6	21,6	0	0,11	0,06	0
17.08.2025	-	0,002	0	50,815	50,433	0	50,763	50,379	0	24	0	0	2	20	20	0	0,11	0,06	0
18.08.2025	-	0,003	0	44,385	44,328	0	44,337	44,279	0	24	0	0	2	20	20	0	0,09	0,04	0
19.08.2025	-	0,004	0	18,235	18,575	0	18,203	18,544	0	24	0	0	130	22,9	22,4	0	0,07	0,01	0
20.08.2025	-	0,006	0	16,36	16,932	0	16,322	16,897	0	24	0	0	130	25,1	24,2	0	0,07	0,01	0
21.08.2025	-	0,005	0	15,745	16,095	0	15,719	16,07	0	24	0	0	130	22,5	21,9	0	0,07	0,02	0
22.08.2025	-	0,004	0	14,295	14,665	0	14,272	14,643	0	24	0	0	130	22,3	21,7	0	0,07	0,02	0
23.08.2025	-	0,008	0	13,69	13,592	0	13,672	13,576	0	24	0	0	130	21,1	20,6	0	0,07	0,02	0
Итого:	-	22,314	0	1355,902	1073,195	0	1338,33	1064,451	0	744	0	-	-	47,48	39,67	0	0,3	0,29	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.07.2025	3659,174	115087,617	57592,324	0	113098,562	56949,199	0	55129,58	744	16905,63	0
23.08.2025	3681,519	116443,516	58665,52	0	114436,891	58013,648	0	55873,58	1488	16905,63	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения