

#147384#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 51, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 5265	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3260,467	3260,467	0
Количество тепловой энергии, система 2	3700,171	3681,519	18.652

+ газоп 406. 344.ел³
29. 312 П

Подпись исполнителя



#147146#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8788
 Тип теплосчётчика БКТ-9
 Заводской номер 5265
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.08.2025	-	0,015	0	13,295	12,372	0	13,281	12,36	0	24	0	2	130	19,9	19,5	0	0,07	0,02	0
25.08.2025	-	0,002	0	12,89	13,097	0	12,879	13,087	0	24	0	2	130	18,6	18,3	0	0,06	0,02	0
26.08.2025	-	0,003	0	2,56	2,295	0	2,558	2,293	0	24	0	3	2	18,6	18,4	0	0,06	0,02	0
27.08.2025	-	0,806	0	27,54	13,563	0	27,093	13,403	0	24	0	3	2	59	49,8	0	0,18	0,15	0
28.08.2025	-	1,239	0	50,935	33,745	0	50,078	33,367	0	24	0	0	0	60,6	49,3	0	0,43	0,44	0
29.08.2025	-	1,218	0	50,47	34,208	0	49,619	33,833	0	24	0	0	0	60,7	48,8	0	0,43	0,44	0
30.08.2025	-	1,212	0	49,81	34,608	0	48,968	34,247	0	24	0	0	0	60,8	47,6	0	0,43	0,44	0
31.08.2025	-	1,322	0	52,89	35,453	0	51,995	35,076	0	24	0	0	0	60,8	48	0	0,43	0,44	0
01.09.2025	-	1,222	0	50,265	34,635	0	49,415	34,268	0	24	0	0	0	60,8	48	0	0,43	0,44	0
02.09.2025	-	0,99	0	42,435	30,103	0	41,725	29,786	0	24	0	786435	0	60,4	47,8	0	0,44	0,45	0
03.09.2025	-	1,12	0	51,65	36,625	0	50,778	36,193	0	24	0	0	0	60,7	50,6	0	0,43	0,44	0
04.09.2025	-	1,091	0	49,08	34,975	0	48,25	34,578	0	24	0	0	0	60,8	49,6	0	0,43	0,44	0
05.09.2025	-	1,085	0	48,445	34,743	0	47,628	34,358	0	24	0	0	0	60,7	49	0	0,43	0,44	0
06.09.2025	-	1,092	0	48,385	34,603	0	47,565	34,218	0	24	0	0	0	60,8	49,1	0	0,43	0,44	0
07.09.2025	-	1,18	0	50,15	34,618	0	49,303	34,235	0	24	0	0	0	60,7	49	0	0,43	0,44	0
08.09.2025	-	1,188	0	49,95	34,328	0	49,104	33,949	0	24	0	0	0	60,8	48,9	0	0,43	0,44	0
09.09.2025	-	1,105	0	48,46	34,488	0	47,641	34,108	0	24	0	0	0	60,7	48,8	0	0,43	0,44	0
10.09.2025	-	1,181	0	49,89	34,358	0	49,045	33,978	0	24	0	0	0	60,8	49	0	0,43	0,44	0
11.09.2025	-	0,932	0	40,175	28,158	0	39,499	27,85	0	24	0	786435	0	60,6	48,7	0	0,44	0,45	0
12.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	786435	0	60,6	50	0	0,5	0,5	0
13.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	786435	0	60,6	49,3	0	0,5	0,5	0
14.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	786435	0	60,6	49,4	0	0,5	0,5	0
15.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	786435	0	60,6	48,4	0	0,5	0,5	0
16.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	786435	0	60,7	48,6	0	0,5	0,5	0
17.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	786435	0	60,7	48,2	0	0,5	0,5	0
18.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	786435	0	60,5	47,6	0	0,5	0,5	0
19.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	786435	0	60,7	47,9	0	0,5	0,5	0
20.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	786435	0	60,8	48,1	0	0,5	0,5	0
21.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	786435	0	60,7	48,1	0	0,5	0,5	0
22.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	786435	0	60,7	48,1	0	0,5	0,5	0
23.09.2025	-	0,647	0	23,765	14,378	0	23,363	14,222	0	24	0	786435	0	60,8	48,5	0	0,47	0,47	0
Итого:	-	18,65	0	813,04	565,353	0	799,787	559,409	0	744	0	-	-	56,61	45,82	0	0,41	0,41	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.08.2025	3681,519	116443,516	58665,52	0	114436,891	58013,648	0	55873,58	768	16905,63	0
23.09.2025	3700,171	117256,555	59230,871	0	115236,68	58573,059	0	56617,58	1512	16905,63	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения