

#121163#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 53, Калининград (Отопление ввод 1 и ввод2)
5346
7768
ВКТ-9
5301
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,25	0	100,223	0	0	97,849	0	0	24	0	0	0	72,9	60,1	0	0,44	0,38	0	-
25.02.2025	1,201	0	94,403	0	0	92,257	0	0	24	0	0	0	71,3	58,3	0	0,43	0,39	0	-
26.02.2025	1,129	0	86,245	0	0	84,296	0	0	24	0	0	0	71,1	56,7	0	0,44	0,4	0	-
27.02.2025	1,018	0	56,12	0	0	54,866	0	0	24	0	0	0	70,7	52,1	0	0,45	0,44	0	-
28.02.2025	1,002	0	53,795	0	0	52,596	0	0	24	0	0	0	70,6	51,5	0	0,44	0,44	0	-
01.03.2025	1,143	0	73,95	0	0	72,22	0	0	24	0	0	0	72,4	55,7	0	0,44	0,42	0	-
02.03.2025	1,203	0	92,288	0	0	90,174	0	0	24	0	0	0	71,6	58,3	0	0,44	0,4	0	-
03.03.2025	1,191	0	94,803	0	0	92,674	0	0	24	0	0	0	70,8	58	0	0,44	0,4	0	-
04.03.2025	1,189	0	95,423	0	0	93,303	0	0	24	0	0	0	70,4	57,7	0	0,44	0,4	0	-
05.03.2025	1,204	0	99,535	0	0	97,323	0	0	24	0	0	0	70,5	58,1	0	0,45	0,4	0	-
06.03.2025	1,177	0	102,908	0	0	100,629	0	0	24	0	0	0	70,3	58,6	0	0,45	0,4	0	-
07.03.2025	1,153	0	102,518	0	0	100,235	0	0	24	0	0	0	70,5	59	0	0,45	0,4	0	-
08.03.2025	1,128	0	102,138	0	0	99,857	0	0	24	0	0	0	70,6	59,3	0	0,45	0,4	0	-
09.03.2025	1,13	0	102	0	0	99,715	0	0	24	0	0	0	70,8	59,4	0	0,45	0,4	0	-
10.03.2025	1,108	0	106,423	0	0	104,056	0	0	24	0	0	0	70,5	59,8	0	0,46	0,4	0	-
11.03.2025	1,103	0	97,148	0	0	95,002	0	0	24	0	0	0	70,2	58,6	0	0,45	0,4	0	-
12.03.2025	1,114	0	96,318	0	0	94,173	0	0	24	0	0	0	70,5	58,7	0	0,44	0,4	0	-
13.03.2025	1,121	0	87,698	0	0	85,694	0	0	23,77	0,23	1	32770	71,5	58,3	0	0,43	0,39	0	-
14.03.2025	1,181	0	87,8	0	0	85,71	0	0	24	0	0	0	73,1	59,3	0	0,43	0,4	0	-
15.03.2025	1,239	0	88,353	0	0	86,176	0	0	24	0	0	0	74,5	60	0	0,43	0,4	0	-
16.03.2025	1,259	0	89,708	0	0	87,516	0	0	24	0	0	0	74,2	59,8	0	0,44	0,4	0	-
17.03.2025	1,113	0	62,79	0	0	61,22	0	0	24	0	0	0	75,1	54,8	0	0,43	0,42	0	-
18.03.2025	0,942	0	39,398	0	0	38,471	0	0	24	0	0	0	72,6	48,1	0	0,44	0,46	0	-
19.03.2025	0,906	0	39,608	0	0	38,718	0	0	24	0	0	0	70,8	47,4	0	0,44	0,46	0	-
20.03.2025	0,891	0	40,608	0	0	39,7	0	0	24	0	0	0	70,7	48	0	0,45	0,46	0	-
21.03.2025	0,896	0	43,025	0	0	42,067	0	0	24	0	0	0	70,6	49,2	0	0,46	0,46	0	-
22.03.2025	0,894	0	42,16	0	0	41,224	0	0	24	0	0	0	70,4	48,6	0	0,45	0,46	0	-
23.03.2025	0,849	0	40,655	0	0	39,758	0	0	22,6	1,4	786433	32768	70,2	48,8	0	0,46	0,46	0	-
Итого:	30,734	0	2218,041	0	0	2167,479	0	0	670,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,734																		

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч670,37

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	1652,703	107664	0	0	105178,539	0	0	36591,88	560,75	32731,92	207,25
23.03.2025	1683,436	109882,031	0	0	107346,016	0	0	37262,25	1231,12	32733,55	208,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:31:06