

#9398#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 53, Калининград (Отопление ввод 1 и ввод2)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7768
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5301
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,838	0	57,46	0	0	56,315	0	0	24	0	0	0	66,2	51,3	0	0,37	0,35	0	4
25.04.2021	0,846	0	56,345	0	0	55,213	0	0	24	0	0	0	66,5	51,2	0	0,37	0,35	0	3,7
26.04.2021	0,809	0	50,42	0	0	49,422	0	0	24	0	0	0	66	49,6	0	0,37	0,35	0	2,9
27.04.2021	0,84	0	53,815	0	0	52,725	0	0	24	0	0	0	66,8	50,8	0	0,37	0,35	0	4,1
28.04.2021	0,836	0	56,785	0	0	55,647	0	0	24	0	0	0	66,4	51,2	0	0,37	0,35	0	6,7
29.04.2021	0,846	0	60,728	0	0	59,501	0	0	24	0	0	0	66,7	52,4	0	0,37	0,34	0	9,3
30.04.2021	0,26	0	13,535	0	0	13,273	0	0	10,25	13,75	786433	32770	65,1	34,2	0	0,39	0,28	0	-
Итого:	5,275	0	349,088	0	0	342,096	0	0	154,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,275																		

Общее время работы системы, ч 168
 Период нормальной работы системы, ч 154,25

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	1446,676	322714,875	0	0	319673,375	0	0	18924,92	768	16752,73	0
30.04.2021	1451,952	323063,969	0	0	320015,469	0	0	19079,17	922,25	16766,48	13,75

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 14:11:51