

#166295#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 53, Калининград (Отопление ввод 1 и ввод2)  
5346  
7768  
ВКТ-9  
5301  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,875	0	41,87	0	0	40,909	0	0	24	0	0	0	71,7	50,3	0	0,47	0,46	0	-
25.10.2025	0,881	0	40,92	0	0	39,98	0	0	24	0	0	0	71,7	49,7	0	0,46	0,46	0	-
26.10.2025	0,874	0	39,963	0	0	39,048	0	0	24	0	0	0	71,6	49,2	0	0,46	0,46	0	-
27.10.2025	0,879	0	39,358	0	0	38,451	0	0	24	0	0	0	71,8	49	0	0,46	0,46	0	-
28.10.2025	0,871	0	39,635	0	0	38,733	0	0	24	0	0	0	71,4	48,9	0	0,46	0,46	0	-
29.10.2025	0,874	0	39,718	0	0	38,817	0	0	24	0	0	0	71,2	48,7	0	0,46	0,46	0	-
30.10.2025	0,87	0	39,925	0	0	39,025	0	0	24	0	0	0	71	48,7	0	0,47	0,46	0	-
31.10.2025	0,865	0	39,278	0	0	38,391	0	0	24	0	0	0	71	48,5	0	0,46	0,46	0	-
01.11.2025	0,868	0	38,92	0	0	38,036	0	0	24	0	0	0	71,3	48,4	0	0,46	0,46	0	-
02.11.2025	0,872	0	40,133	0	0	39,214	0	0	24	0	0	0	71,6	49,4	0	0,47	0,47	0	-
03.11.2025	0,865	0	39,973	0	0	39,057	0	0	24	0	0	0	71,6	49,5	0	0,47	0,47	0	-
04.11.2025	0,86	0	39,055	0	0	38,17	0	0	24	0	0	0	71,2	48,7	0	0,47	0,47	0	-
05.11.2025	0,859	0	39,528	0	0	38,626	0	0	24	0	0	0	71,4	49,2	0	0,47	0,47	0	-
06.11.2025	0,856	0	39,073	0	0	38,179	0	0	24	0	0	0	71,6	49,1	0	0,47	0,47	0	-
07.11.2025	0,871	0	38,275	0	0	37,391	0	0	24	0	0	0	71,9	48,6	0	0,46	0,47	0	-
08.11.2025	0,872	0	37,298	0	0	36,435	0	0	24	0	0	0	72	48	0	0,46	0,46	0	-
09.11.2025	0,871	0	36,323	0	0	35,483	0	0	24	0	0	0	72	47,4	0	0,46	0,46	0	-
10.11.2025	0,985	0	52,02	0	0	50,809	0	0	24	0	0	0	72,3	51,8	0	0,45	0,44	0	-
11.11.2025	1,074	0	67,168	0	0	65,586	0	0	24	0	0	0	72,7	56,3	0	0,45	0,41	0	-
12.11.2025	1,058	0	66,505	0	0	64,959	0	0	24	0	0	0	72,2	55,9	0	0,45	0,41	0	-
13.11.2025	1,042	0	67,603	0	0	66,039	0	0	24	0	0	0	72	56,2	0	0,46	0,41	0	-
14.11.2025	1,041	0	68,13	0	0	66,554	0	0	24	0	0	0	72	56,4	0	0,46	0,42	0	-
15.11.2025	1,04	0	63,223	0	0	61,752	0	0	24	0	0	0	72,2	55,4	0	0,45	0,42	0	-
16.11.2025	1,141	0	60,068	0	0	58,53	0	0	24	0	0	0	76,1	56,6	0	0,44	0,41	0	-
17.11.2025	1,105	0	62,695	0	0	61,153	0	0	24	0	0	0	74,5	56,4	0	0,45	0,42	0	-
18.11.2025	0,45	0	22,303	0	0	21,803	0	0	16,15	7,85	1	32770	70,5	37,3	0	0,28	0,28	0	-
19.11.2025	1,108	0	59,448	0	0	58,012	0	0	24	0	0	0	73,7	54,6	0	0,44	0,42	0	-
20.11.2025	0,502	0	22,365	0	0	21,834	0	0	15,82	8,23	1	32768	72,8	36,6	0	0,33	0,33	0	-
21.11.2025	1,139	0	57,69	0	0	56,245	0	0	24	0	0	0	75,2	54,9	0	0,44	0,42	0	-
22.11.2025	1,119	0	54,288	0	0	52,925	0	0	24	0	0	0	75,3	54,1	0	0,44	0,42	0	-
23.11.2025	1,28	0	59,828	0	0	58,141	0	0	24	0	0	0	80,4	58,1	0	0,43	0,4	0	-
Итого:	28,867	0	1452,579	0	0	1418,287	0	0	727,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,867																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч727,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.10.2025	1723,445	111875,602	0	0	109294,32	0	0	38339,42	515,68	36792,42	228,32
23.11.2025	1752,313	113328,18	0	0	110712,609	0	0	39067,38	1243,65	36808,5	244,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:19:12