

#166296#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 53, Калининград (Отопление ввод 1 и ввод2)  
5346  
7889  
ВКТ-9  
5301  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,943	0	53,488	0	0	52,253	0	0	24	0	0	0	72	53,9	0	0,51	0,47	0	-
25.10.2025	0,941	0	51,45	0	0	50,259	0	0	24	0	0	0	72,1	53,4	0	0,5	0,47	0	-
26.10.2025	0,935	0	50,33	0	0	49,17	0	0	24	0	0	0	71,9	52,9	0	0,5	0,47	0	-
27.10.2025	0,94	0	48,83	0	0	47,698	0	0	24	0	0	0	72,1	52,4	0	0,5	0,47	0	-
28.10.2025	0,925	0	49,083	0	0	47,958	0	0	24	0	0	0	71,7	52,4	0	0,5	0,47	0	-
29.10.2025	0,93	0	49,738	0	0	48,601	0	0	24	0	0	0	71,6	52,4	0	0,5	0,47	0	-
30.10.2025	0,919	0	50,26	0	0	49,12	0	0	24	0	0	0	71,3	52,6	0	0,51	0,48	0	-
31.10.2025	0,917	0	49,098	0	0	47,982	0	0	24	0	0	0	71,4	52,2	0	0,5	0,48	0	-
01.11.2025	0,91	0	48,228	0	0	47,126	0	0	24	0	0	0	71,5	52,2	0	0,5	0,47	0	-
02.11.2025	0,921	0	50,575	0	0	49,41	0	0	24	0	0	0	71,9	53,2	0	0,51	0,48	0	-
03.11.2025	0,918	0	50,798	0	0	49,625	0	0	24	0	0	0	72	53,5	0	0,51	0,48	0	-
04.11.2025	0,919	0	49,505	0	0	48,374	0	0	24	0	0	0	71,6	52,6	0	0,51	0,48	0	-
05.11.2025	0,923	0	50,375	0	0	49,218	0	0	24	0	0	0	71,8	53	0	0,51	0,48	0	-
06.11.2025	0,91	0	49,625	0	0	48,483	0	0	24	0	0	0	71,8	53,1	0	0,51	0,48	0	-
07.11.2025	0,915	0	48,51	0	0	47,384	0	0	24	0	0	0	72,2	52,8	0	0,51	0,48	0	-
08.11.2025	0,921	0	47,51	0	0	46,406	0	0	24	0	0	0	72,2	52,4	0	0,5	0,47	0	-
09.11.2025	0,921	0	46,21	0	0	45,135	0	0	24	0	0	0	72,3	51,9	0	0,5	0,47	0	-
10.11.2025	1,041	0	67,123	0	0	65,551	0	0	24	0	0	0	72,5	55,7	0	0,5	0,45	0	-
11.11.2025	1,151	0	87,013	0	0	84,948	0	0	24	0	0	0	73	59,5	0	0,49	0,42	0	-
12.11.2025	1,131	0	86,093	0	0	84,077	0	0	24	0	0	0	72,5	59	0	0,49	0,42	0	-
13.11.2025	1,124	0	87,76	0	0	85,719	0	0	24	0	0	0	72,2	59,1	0	0,49	0,43	0	-
14.11.2025	1,041	0	73,373	0	0	71,658	0	0	24	0	0	0	72,4	57,3	0	0,5	0,45	0	-
15.11.2025	1,003	0	58,57	0	0	57,197	0	0	24	0	0	0	72,5	55	0	0,5	0,46	0	-
16.11.2025	1,08	0	54,28	0	0	52,886	0	0	24	0	0	0	76,3	55,9	0	0,49	0,45	0	-
17.11.2025	1,056	0	56,443	0	0	55,045	0	0	24	0	0	0	74,8	55,6	0	0,5	0,46	0	-
18.11.2025	0,417	0	19,533	0	0	19,096	0	0	15,58	8,47	1	32768	70,4	35,6	0	0,32	0,3	0	-
19.11.2025	1,101	0	60,458	0	0	58,996	0	0	24	0	0	0	73,8	54,6	0	0,49	0,45	0	-
20.11.2025	0,538	0	27,995	0	0	27,332	0	0	18,83	5,18	1	32770	72,7	39	0	0,37	0,34	0	-
21.11.2025	1,219	0	71,49	0	0	69,69	0	0	24	0	0	0	75,5	58	0	0,49	0,43	0	-
22.11.2025	1,188	0	67,258	0	0	65,557	0	0	24	0	0	0	75,6	57,5	0	0,48	0,43	0	-
23.11.2025	1,358	0	74,04	0	0	71,945	0	0	24	0	0	0	80,6	61,5	0	0,47	0,42	0	-
Итого:	30,156	0	1735,042	0	0	1693,899	0	0	730,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,156																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч730,41

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.10.2025	2344,413	403140,812	0	0	398208,781	0	0	37596,32	515,63	37537,75	228,38
23.11.2025	2374,574	404875,875	0	0	399902,656	0	0	38326,73	1246,05	37551,4	242,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 8:41:38