

#121176#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 55, Калининград (отопление ввод 1, ввод 2)
5346
8094
ВКТ-9
5287
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,148	0	179,449	0	0	175,22	0	0	24	0	0	0	72,7	66,2	0	0,44	0,36	0	-
25.02.2025	1,092	0	168,465	0	0	164,661	0	0	24	0	0	0	71	64,4	0	0,43	0,36	0	-
26.02.2025	1,087	0	185,467	0	0	181,309	0	0	24	0	0	0	70,8	64,8	0	0,44	0,36	0	-
27.02.2025	1,072	0	195,957	0	0	191,593	0	0	24	0	0	0	70,5	65	0	0,44	0,35	0	-
28.02.2025	1,064	0	188,634	0	0	184,444	0	0	24	0	0	0	70,4	64,7	0	0,44	0,35	0	-
01.03.2025	1,114	0	182,404	0	0	178,184	0	0	24	0	0	0	72	65,7	0	0,44	0,36	0	-
02.03.2025	1,096	0	184,122	0	0	179,92	0	0	24	0	0	0	71,5	65,4	0	0,44	0,36	0	-
03.03.2025	1,071	0	189,027	0	0	184,799	0	0	24	0	0	0	70,7	64,9	0	0,44	0,35	0	-
04.03.2025	1,079	0	190,539	0	0	186,323	0	0	24	0	0	0	70,3	64,5	0	0,44	0,35	0	-
05.03.2025	1,081	0	198,824	0	0	194,412	0	0	24	0	0	0	70,4	64,8	0	0,45	0,35	0	-
06.03.2025	1,049	0	205,642	0	0	201,1	0	0	24	0	0	0	70,2	65	0	0,45	0,35	0	-
07.03.2025	1,065	0	205,12	0	0	200,57	0	0	24	0	0	0	70,4	65,1	0	0,45	0,35	0	-
08.03.2025	1,052	0	204,159	0	0	199,62	0	0	24	0	0	0	70,5	65,2	0	0,45	0,35	0	-
09.03.2025	1,05	0	203,654	0	0	199,114	0	0	24	0	0	0	70,6	65,3	0	0,45	0,35	0	-
10.03.2025	1,024	0	212,367	0	0	207,663	0	0	24	0	0	0	70,3	65,4	0	0,45	0,34	0	-
11.03.2025	1,036	0	194,679	0	0	190,396	0	0	24	0	0	0	70,1	64,6	0	0,44	0,35	0	-
12.03.2025	1,032	0	192,482	0	0	188,216	0	0	24	0	0	0	70,4	64,9	0	0,44	0,35	0	-
13.03.2025	1,062	0	177,847	0	0	173,811	0	0	23,87	0,13	1	32768	71,2	65	0	0,43	0,35	0	-
14.03.2025	1,145	0	180,882	0	0	176,61	0	0	24	0	0	0	72,8	66,3	0	0,43	0,36	0	-
15.03.2025	1,175	0	181,78	0	0	177,329	0	0	24	0	0	0	74,3	67,6	0	0,44	0,36	0	-
16.03.2025	1,173	0	184,649	0	0	180,161	0	0	24	0	0	0	74	67,5	0	0,44	0,35	0	-
17.03.2025	1,177	0	181,977	0	0	177,468	0	0	24	0	0	0	74,8	68,1	0	0,44	0,35	0	-
18.03.2025	1,142	0	192,527	0	0	187,987	0	0	24	0	0	0	72,7	66,7	0	0,44	0,35	0	-
19.03.2025	1,102	0	193,747	0	0	189,39	0	0	24	0	0	0	70,9	65,1	0	0,44	0,35	0	-
20.03.2025	1,082	0	196,85	0	0	192,448	0	0	24	0	0	0	70,7	65	0	0,44	0,35	0	-
21.03.2025	1,074	0	210,537	0	0	205,851	0	0	24	0	0	0	70,5	65,3	0	0,45	0,34	0	-
22.03.2025	1,062	0	205,92	0	0	201,349	0	0	24	0	0	0	70,4	65,1	0	0,45	0,35	0	-
23.03.2025	0,995	0	199,555	0	0	195,145	0	0	22,6	1,4	786433	32768	70,2	65,2	0	0,45	0,34	0	-
Итого:	30,401	0	5387,262	0	0	5265,093	0	0	670,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,401																		

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч670,47

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	1678,33	208083,578	0	0	203335,406	0	0	35550,47	767,75	33583,47	0,25
23.03.2025	1708,735	213470,844	0	0	208600,5	0	0	36220,93	1438,22	33585	1,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:33:43