

#126278#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель	Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя	Артиллерийская 55, Калининград (отопление ввод 1, ввод 2)
Номер абонента	5346
Порядковый номер	8095
Тип теплосчётчика	ВКТ-9
Заводской номер	5287
Номер системы	2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,221	0	85,225	0	0	83,336	0	0	24	0	0	0	70,4	55,7	0	0,45	0,34	0	-
25.03.2025	1,221	0	85,295	0	0	83,399	0	0	24	0	0	0	70,5	55,7	0	0,45	0,34	0	-
26.03.2025	1,214	0	87,905	0	0	85,965	0	0	24	0	0	0	70,2	56,1	0	0,45	0,34	0	-
27.03.2025	1,204	0	82,695	0	0	80,867	0	0	24	0	0	0	70,2	55,2	0	0,44	0,34	0	-
28.03.2025	1,22	0	87,998	0	0	86,049	0	0	23,97	0,03	1	32768	70,3	56	0	0,45	0,33	0	-
29.03.2025	1,24	0	94,313	0	0	92,225	0	0	24	0	0	0	70,3	56,9	0	0,46	0,33	0	-
30.03.2025	1,222	0	88,768	0	0	86,815	0	0	24	0	0	0	70,1	56	0	0,45	0,34	0	-
31.03.2025	1,227	0	87,633	0	0	85,693	0	0	24	0	0	0	70,3	56	0	0,45	0,34	0	-
01.04.2025	1,226	0	82,048	0	0	80,217	0	0	24	0	0	0	70,6	55,3	0	0,43	0,34	0	-
02.04.2025	1,218	0	84,048	0	0	82,175	0	0	24	0	0	0	70,5	55,7	0	0,44	0,34	0	-
03.04.2025	1,204	0	87,315	0	0	85,38	0	0	24	0	0	0	70,3	56,2	0	0,44	0,33	0	-
04.04.2025	1,217	0	85,03	0	0	83,126	0	0	24	0	0	0	70,7	56,1	0	0,44	0,34	0	-
05.04.2025	1,222	0	77,013	0	0	75,273	0	0	24	0	0	0	71	54,8	0	0,43	0,34	0	-
06.04.2025	1,307	0	77,6	0	0	75,735	0	0	24	0	0	0	73,5	56,2	0	0,43	0,34	0	-
07.04.2025	1,267	0	77,095	0	0	75,289	0	0	24	0	0	0	72,5	55,6	0	0,43	0,34	0	-
08.04.2025	1,219	0	76,135	0	0	74,412	0	0	24	0	0	0	71,1	54,7	0	0,42	0,34	0	-
09.04.2025	1,201	0	75,653	0	0	73,956	0	0	24	0	0	0	70,8	54,4	0	0,42	0,34	0	-
10.04.2025	1,219	0	73,27	0	0	71,603	0	0	24	0	0	0	71,3	54,2	0	0,42	0,35	0	-
11.04.2025	1,224	0	79,273	0	0	77,496	0	0	24	0	0	0	70,8	54,9	0	0,43	0,34	0	-
12.04.2025	1,234	0	82,56	0	0	80,704	0	0	24	0	0	0	70,9	55,5	0	0,44	0,34	0	-
13.04.2025	1,225	0	88,505	0	0	86,522	0	0	24	0	0	0	70,8	56,6	0	0,44	0,33	0	-
14.04.2025	1,156	0	84,125	0	0	82,25	0	0	24	0	0	0	70,6	56,3	0	0,42	0,32	0	-
15.04.2025	1,078	0	80,703	0	0	78,958	0	0	24	0	0	0	69,3	55,7	0	0,4	0,31	0	-
16.04.2025	0,431	0	34,575	0	0	33,818	0	0	10,08	13,93	524289	32774	69,8	44,8	0	0,21	0,3	0	-
Итого:	28,417	0	1944,78	0	0	1901,263	0	0	562,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,417																		

Общее время работы системы, ч 576  
Период нормальной работы системы, ч 562,05

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	1638,976	84491,602	0	0	82579,992	0	0	36273,28	694,43	33534,87	1,57
16.04.2025	1667,391	86436,383	0	0	84481,258	0	0	36835,33	1256,48	33548,83	15,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
18.04.2025 11:45:42