

#166310#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 55, Калининград (отопление ввод 1, ввод 2)
5346
8095
ВКТ-9
5287
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,3	0	95,803	0	0	93,609	0	0	24	0	0	0	71,6	57,8	0	0,46	0,33	0	-
25.10.2025	1,307	0	94,22	0	0	92,059	0	0	24	0	0	0	71,7	57,5	0	0,46	0,33	0	-
26.10.2025	1,295	0	92,873	0	0	90,752	0	0	24	0	0	0	71,5	57,3	0	0,46	0,33	0	-
27.10.2025	1,309	0	91,59	0	0	89,485	0	0	24	0	0	0	71,8	57,2	0	0,45	0,34	0	-
28.10.2025	1,294	0	92,575	0	0	90,471	0	0	24	0	0	0	71,3	57	0	0,46	0,33	0	-
29.10.2025	1,293	0	93,665	0	0	91,544	0	0	24	0	0	0	71,2	57,1	0	0,46	0,33	0	-
30.10.2025	1,289	0	94,793	0	0	92,657	0	0	24	0	0	0	71	57,1	0	0,46	0,33	0	-
31.10.2025	1,272	0	94,028	0	0	91,909	0	0	24	0	0	0	71	57,2	0	0,46	0,33	0	-
01.11.2025	1,295	0	92,908	0	0	90,802	0	0	24	0	0	0	71,2	57	0	0,46	0,33	0	-
02.11.2025	1,31	0	96,733	0	0	94,522	0	0	24	0	0	0	71,5	57,7	0	0,46	0,33	0	-
03.11.2025	1,303	0	97,713	0	0	95,479	0	0	24	0	0	0	71,6	57,9	0	0,46	0,33	0	-
04.11.2025	1,29	0	95,48	0	0	93,32	0	0	24	0	0	0	71,1	57,3	0	0,46	0,33	0	-
05.11.2025	1,291	0	97,075	0	0	94,866	0	0	24	0	0	0	71,4	57,8	0	0,46	0,33	0	-
06.11.2025	1,282	0	96,055	0	0	93,864	0	0	24	0	0	0	71,5	57,8	0	0,46	0,33	0	-
07.11.2025	1,316	0	94,08	0	0	91,912	0	0	24	0	0	0	71,8	57,6	0	0,46	0,33	0	-
08.11.2025	1,316	0	92,135	0	0	90,01	0	0	24	0	0	0	71,9	57,3	0	0,46	0,33	0	-
09.11.2025	1,312	0	90,143	0	0	88,064	0	0	24	0	0	0	71,9	57	0	0,45	0,34	0	-
10.11.2025	1,325	0	91,128	0	0	89,017	0	0	24	0	0	0	72	57,2	0	0,45	0,34	0	-
11.11.2025	1,335	0	92,455	0	0	90,292	0	0	24	0	0	0	72,4	57,7	0	0,46	0,34	0	-
12.11.2025	1,313	0	91,73	0	0	89,611	0	0	24	0	0	0	72	57,3	0	0,46	0,34	0	-
13.11.2025	1,302	0	93,295	0	0	91,153	0	0	24	0	0	0	71,7	57,4	0	0,46	0,33	0	-
14.11.2025	1,304	0	94,283	0	0	92,113	0	0	24	0	0	0	71,8	57,6	0	0,46	0,34	0	-
15.11.2025	1,308	0	87,878	0	0	85,853	0	0	24	0	0	0	71,8	56,6	0	0,45	0,34	0	-
16.11.2025	1,392	0	83,34	0	0	81,228	0	0	24	0	0	0	75,7	58,6	0	0,44	0,35	0	-
17.11.2025	1,33	0	87,5	0	0	85,357	0	0	24	0	0	0	74,3	58,7	0	0,45	0,34	0	-
18.11.2025	0,532	0	31,285	0	0	30,595	0	0	15,67	8,38	1	32768	69,8	39,9	0	0,28	0,25	0	-
19.11.2025	1,264	0	85,515	0	0	83,467	0	0	24	0	0	0	73,4	58,2	0	0,44	0,34	0	-
20.11.2025	0,58	0	32,215	0	0	31,471	0	0	19,28	4,73	1	32770	71,6	39,4	0	0,32	0,3	0	-
21.11.2025	1,321	0	84,493	0	0	82,391	0	0	24	0	0	0	74,9	58,9	0	0,45	0,34	0	-
22.11.2025	1,298	0	80,163	0	0	78,169	0	0	24	0	0	0	74,9	58,3	0	0,44	0,35	0	-
23.11.2025	1,442	0	77,87	0	0	75,708	0	0	24	0	0	0	79,8	60,7	0	0,43	0,35	0	-
Итого:	39,12	0	2715,019	0	0	2651,75	0	0	730,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,12																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч730,95

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.10.2025	1691,844	88466,016	0	0	86464,664	0	0	37357	514,87	37588,92	229,17
23.11.2025	1730,965	91181,039	0	0	89116,414	0	0	38087,95	1245,82	37602,03	242,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:29:12