

#147729#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Балтийская 1-3, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00308971	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	-0,001	-0,001	0
Количество тепловой энергии, система 2	25,266	4,47	20.796

Подпись исполнителя



#147728#

Отчёт за период с 31.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00308971
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2025	-	0,868	0	28,28	16,32	0	27,81	16,08	0	11,73	24	0	0	59,6	45,4	14,18	0,7	0,7
02.09.2025	-	0,793	0	27,1	16,57	0	26,66	16,33	0	10,33	24	0	0	59,2	45,1	14,12	0,7	0,7
03.09.2025	-	0,859	0	28,23	16,43	0	27,75	16,19	0	11,56	24	0	0	59,4	45,4	14,02	0,7	0,7
04.09.2025	-	0,841	0	27,87	16,47	0	27,41	16,23	0	11,18	24	0	0	59,6	45,5	14,12	0,7	0,7
05.09.2025	-	0,781	0	27,01	16,66	0	26,57	16,42	0	10,15	24	0	0	59,4	45,5	13,9	0,7	0,7
06.09.2025	-	0,809	0	27,43	16,45	0	26,98	16,21	0	10,77	24	0	0	59,4	45,6	13,76	0,7	0,7
07.09.2025	-	0,971	0	29,74	15,7	0	29,27	15,46	0	13,81	24	0	0	59,6	45,4	14,11	0,7	0,7
08.09.2025	-	0,765	0	26,08	15,97	0	25,64	15,73	0	9,91	24	0	0	59,5	45,4	14,16	0,7	0,7
09.09.2025	-	0,777	0	26,19	15,81	0	25,77	15,57	0	10,2	24	0	0	59,2	44,8	14,39	0,7	0,7
10.09.2025	-	0,833	0	27,17	15,78	0	26,74	15,54	0	11,2	24	0	0	59,4	45	14,43	0,7	0,7
11.09.2025	-	0,802	0	26,55	15,72	0	26,12	15,48	0	10,64	24	0	0	59,5	45	14,49	0,7	0,7
12.09.2025	-	0,852	0	27,53	15,71	0	27,07	15,47	0	11,6	24	0	0	59,4	45	14,36	0,7	0,7
13.09.2025	-	0,901	0	28,2	15,49	0	27,75	15,25	0	12,5	24	0	0	59,4	44,9	14,51	0,7	0,7
14.09.2025	-	0,923	0	28,45	15,42	0	28	15,18	0	12,82	24	0	0	59,4	44,7	14,71	0,7	0,7
15.09.2025	-	0,836	0	26,85	15,31	0	26,39	15,09	0	11,3	24	0	0	59,5	45	14,53	0,7	0,7
16.09.2025	-	0,56	0	18,93	11,3	0	18,63	11,17	0	7,46	24	0	0	58,8	44,7	14,08	0,7	0,7
17.09.2025	-	2,465	0	48,88	4,56	0	48,06	4,55	0	43,51	24	0	0	60,3	47,7	12,62	0,7	0,7
18.09.2025	-	0,837	0	25,97	13,7	0	25,52	13,52	0	12	24	0	0	59,5	46	13,48	0,7	0,7
19.09.2025	-	0,876	0	26,84	14,58	0	26,42	14,37	0	12,05	24	0	0	59,2	43,8	15,39	0,7	0,7
20.09.2025	-	0,863	0	26,72	14,66	0	26,3	14,45	0	11,85	24	0	0	59,2	44,1	15,17	0,7	0,7
21.09.2025	-	0,907	0	27,62	14,67	0	27,17	14,43	0	12,74	24	0	0	59,3	44,2	15,08	0,7	0,7
22.09.2025	-	0,734	0	24,48	14,82	0	24,1	14,58	0	9,52	24	0	0	59,4	44,4	14,95	0,7	0,7
23.09.2025	-	0,943	0	28,43	14,59	0	27,96	14,35	0	13,61	24	0	0	59,3	45,2	14,12	0,7	0,7
Итого:	-	20,796	0	640,55	342,69	0	630,09	337,65	0	292,44	552	0	-	59,41	45,12	14,29	0,7	0,7

Общее время работы системы 552 час.
Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
31.08.2025	4,47	152,94	90,18	0	150,59	88,98	0
23.09.2025	25,266	793,49	432,87	0	780,68	426,63	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения