

#161453#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Балтийская 1-3, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00308971	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	-0,001	-0,001	0
Количество тепловой энергии, система 2	51,388	25,266	26.122

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МПК Калининградтеплосеть
ОТЧЕТ ПРИЧАЛ
29 10 20 25

#161452#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 10162
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00308971
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,5	22,6	-0,09	0,7	0,7
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	22,2	-0,06	0,7	0,7
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,8	21,8	-0,06	0,7	0,7
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	21,6	-0,06	0,7	0,7
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,6	21,7	-0,08	0,7	0,7
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	21,4	-0,05	0,7	0,7
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	21	-0,05	0,7	0,7
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,9	20,9	-0,06	0,7	0,7
02.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,6	-0,05	0,7	0,7
03.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25	24,1	0,83	0,7	0,7
04.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	48,8	43,4	5,36	0,7	0,7
05.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	45	40,1	4,9	0,7	0,7
06.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,7	38,4	4,3	0,7	0,7
07.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,7	37,5	5,2	0,7	0,7
08.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,9	37,7	5,17	0,7	0,7
09.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,2	36,5	4,71	0,7	0,7
10.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,7	37,6	5,08	0,7	0,7
11.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,7	37,7	5,01	0,7	0,7
12.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,5	37,4	5,14	0,7	0,7
13.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,1	37	6,04	0,7	0,7
14.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	45,1	38,3	6,8	0,7	0,7
15.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,2	37,1	6,12	0,7	0,7
16.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,7	36,7	6,01	0,7	0,7
17.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,2	37	6,2	0,7	0,7
18.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	49	40,8	8,19	0,7	0,7
19.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	46,8	39,3	7,48	0,7	0,7
20.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	51,8	42,4	9,43	0,7	0,7
21.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	53,2	43,5	9,72	0,7	0,7
22.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	48,2	40,3	7,9	0,7	0,7
23.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,8	37,5	6,33	0,7	0,7
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	-	37,32	33,14	4,18	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2025	-0,001	141,16	124,96	0	141,16	124,96	0
23.10.2025	-0,001	141,16	124,96	0	141,16	124,96	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#151706#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 10163
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00308971
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0,909	0	27,81	14,76	0	27,37	14,52	0	12,85	24	0	0	59,3	44,9	14,33	0,7	0,7
25.09.2025	-	0,834	0	26,5	14,94	0	26,07	14,7	0	11,37	24	0	0	59,5	44,8	14,66	0,7	0,7
26.09.2025	-	0,97	0	29,02	14,81	0	28,58	14,57	0	14,01	24	0	0	59,2	44,8	14,46	0,7	0,7
27.09.2025	-	0,815	0	26,25	14,97	0	25,84	14,74	0	11,1	24	0	0	59,1	44,5	14,6	0,7	0,7
28.09.2025	-	1,002	0	29,49	14,75	0	29,04	14,51	0	14,53	24	0	0	59,3	44,6	14,63	0,7	0,7
29.09.2025	-	0,896	0	27,6	14,84	0	27,16	14,6	0	12,56	24	0	0	59,3	44,6	14,71	0,7	0,7
30.09.2025	-	1,012	0	29,68	14,74	0	29,19	14,52	0	14,67	24	0	0	59,2	44,3	14,91	0,7	0,7
01.10.2025	-	0,926	0	28,02	14,82	0	27,58	14,6	0	12,98	24	0	0	59,1	44	15,18	0,7	0,7
02.10.2025	-	0,864	0	26,95	14,86	0	26,52	14,63	0	11,89	24	0	0	59	43,8	15,13	0,7	0,7
03.10.2025	-	0,925	0	28,01	14,74	0	27,55	14,54	0	13,01	24	0	0	59,1	43,8	15,22	0,7	0,7
04.10.2025	-	0,86	0	26,9	14,91	0	26,47	14,69	0	11,78	24	0	0	59,2	44,1	15,14	0,7	0,7
05.10.2025	-	1,01	0	29,5	14,66	0	29,04	14,44	0	14,6	24	0	0	59,3	44,3	14,97	0,7	0,7
06.10.2025	-	0,904	0	27,62	14,77	0	27,17	14,53	0	12,64	24	0	0	59,5	44,7	14,79	0,7	0,7
07.10.2025	-	0,86	0	26,79	14,8	0	26,36	14,59	0	11,77	24	0	0	59,1	44	15,07	0,7	0,7
08.10.2025	-	0,829	0	26,28	14,76	0	25,86	14,52	0	11,34	24	0	0	59,1	44,3	14,78	0,7	0,7
09.10.2025	-	0,833	0	26,27	14,76	0	25,86	14,52	0	11,34	24	0	0	59,5	44,7	14,84	0,7	0,7
10.10.2025	-	0,859	0	26,83	14,68	0	26,4	14,46	0	11,94	24	0	0	59,1	44,5	14,64	0,7	0,7
11.10.2025	-	0,81	0	26,04	14,65	0	25,61	14,42	0	11,19	24	0	0	59,1	44,7	14,33	0,7	0,7
12.10.2025	-	0,839	0	26,42	14,54	0	26	14,32	0	11,68	24	0	0	59,1	44,6	14,46	0,7	0,7
13.10.2025	-	0,801	0	25,66	14,56	0	25,23	14,32	0	10,91	24	0	0	59,4	44,9	14,49	0,7	0,7
14.10.2025	-	0,773	0	25,07	14,43	0	24,68	14,19	0	10,49	24	0	0	59,1	44,6	14,49	0,7	0,7
15.10.2025	-	0,854	0	26,45	14,26	0	26,02	14,05	0	11,97	24	0	0	59,1	44,5	14,58	0,7	0,7
16.10.2025	-	0,805	0	25,52	14,3	0	25,11	14,06	0	11,05	24	0	0	59,4	44,9	14,47	0,7	0,7
17.10.2025	-	0,766	0	24,8	14,24	0	24,41	14,03	0	10,38	24	0	0	58,9	44,3	14,64	0,7	0,7
18.10.2025	-	0,787	0	25,16	14,18	0	24,76	13,96	0	10,8	24	0	0	59,1	44,5	14,56	0,7	0,7
19.10.2025	-	0,931	0	27,64	14,03	0	27,19	13,83	0	13,36	24	0	0	59,3	44,5	14,74	0,7	0,7
20.10.2025	-	0,923	0	27,4	13,89	0	26,97	13,65	0	13,32	24	0	0	59,4	44,9	14,54	0,7	0,7
21.10.2025	-	0,811	0	25,42	13,91	0	25	13,71	0	11,29	24	0	0	59	44,2	14,78	0,7	0,7
22.10.2025	-	0,84	0	25,85	13,79	0	25,45	13,61	0	11,84	24	0	0	59	44,3	14,69	0,7	0,7
23.10.2025	-	0,874	0	26,27	13,57	0	25,83	13,35	0	12,48	24	0	0	59,4	44,8	14,5	0,7	0,7
Итого:	-	26,122	0	807,22	435,92	0	794,32	429,18	0	365,14	720	0	-	59,21	44,48	14,71	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2025	25,266	793,49	432,87	0	780,68	426,63	0
23.10.2025	51,388	1600,71	868,79	0	1575	855,81	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения