

#189935#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Балтийская 1-3, Калининград  
5346  
10162  
ВКТ-7  
00308971  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,533	0	238,77	238,72	0	233,93	235,77	0	-1,84	24	0	0	67,1	52	15,13	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	3,313	0	238,47	238,5	0	234	235,69	0	-1,69	24	0	0	64,5	50,3	14,17	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	3,416	0	238,62	238,58	0	233,96	235,7	0	-1,74	24	0	0	65,8	51,1	14,62	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	3,17	0	238,27	238,47	0	233,93	235,73	0	-1,8	24	0	0	63,3	49,8	13,56	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	3,196	0	238,19	238,35	0	233,86	235,59	0	-1,73	24	0	0	63,4	49,7	13,69	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	3,265	0	238,14	238,31	0	233,74	235,56	0	-1,82	24	0	0	64	50	13,99	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	3,333	0	238,03	238,11	0	233,49	235,3	0	-1,81	24	0	0	64,8	50,5	14,29	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	3,003	0	237,59	237,75	0	233,45	235,06	0	-1,61	24	0	0	61,7	48,8	12,88	0,7	0,7	-
02.12.2025	3,397	0	237,97	237,82	0	233,34	234,92	0	-1,58	24	0	0	65,6	51,1	14,57	0,7	0,7	-
03.12.2025	2,837	0	237,21	237,43	0	233,37	235,02	0	-1,65	24	0	0	59,6	47,4	12,17	0,7	0,7	-
04.12.2025	2,61	0	237,1	237,46	0	233,58	235,14	0	-1,56	24	0	0	57,1	45,9	11,19	0,7	0,7	-
05.12.2025	2,401	0	236,92	237,52	0	233,64	235,36	0	-1,72	24	0	0	54,8	44,5	10,31	0,7	0,7	-
06.12.2025	2,099	0	236,42	237,2	0	233,52	235,25	0	-1,73	24	0	0	51,2	42,2	9	0,7	0,7	-
07.12.2025	2,45	0	236,76	237,43	0	233,41	235,27	0	-1,86	24	0	0	55,2	44,7	10,51	0,7	0,7	-
08.12.2025	2,37	0	236,21	237,01	0	232,94	234,86	0	-1,92	24	0	0	54,4	44,2	10,21	0,7	0,7	-
09.12.2025	1,872	0	235,62	236,64	0	232,96	234,83	0	-1,87	24	0	0	48,8	40,7	8,06	0,7	0,7	-
10.12.2025	1,709	0	235,22	236,18	0	232,77	234,45	0	-1,68	24	0	0	46,9	39,6	7,37	0,7	0,7	-
11.12.2025	1,813	0	235,56	236,55	0	233,06	234,81	0	-1,75	24	0	0	47,8	40	7,79	0,7	0,7	-
12.12.2025	1,973	0	235,82	236,74	0	233,07	234,81	0	-1,74	24	0	0	49,8	41,4	8,46	0,7	0,7	-
13.12.2025	2,376	0	236,45	237,03	0	233,2	234,83	0	-1,63	24	0	0	54,6	44,4	10,2	0,7	0,7	-
14.12.2025	2,182	0	235,84	236,55	0	232,88	234,56	0	-1,68	24	0	0	52,3	42,9	9,38	0,7	0,7	-
15.12.2025	2,595	0	235,98	236,85	0	232,45	234,55	0	-2,1	24	0	0	56,9	45,8	11,18	0,7	0,7	-
16.12.2025	2,676	0	237,99	239,18	0	234,31	236,78	0	-2,47	24	0	0	57,7	46,2	11,44	0,7	0,7	-
17.12.2025	2,98	0	238,1	239	0	234,04	236,36	0	-2,32	24	0	0	61,2	48,4	12,75	0,7	0,7	-
18.12.2025	2,988	0	238,16	239,2	0	234,07	236,6	0	-2,53	24	0	0	61,4	48,6	12,79	0,7	0,7	-
19.12.2025	2,522	0	237,01	238,37	0	233,53	236,06	0	-2,53	24	0	0	56,2	45,3	10,82	0,7	0,7	-
20.12.2025	2,279	0	235,99	237,4	0	232,85	235,29	0	-2,44	24	0	0	53,7	43,9	9,81	0,7	0,7	-
21.12.2025	2,135	0	235,71	237,09	0	232,8	235,04	0	-2,24	24	0	0	51,7	42,6	9,19	0,7	0,7	-
22.12.2025	2,189	0	235,46	236,91	0	232,48	234,88	0	-2,4	24	0	0	52,3	42,9	9,43	0,7	0,7	-
23.12.2025	3,163	0	236,51	237,52	0	232,26	234,86	0	-2,6	24	0	0	62,7	49,1	13,64	0,7	0,7	-
Итого:	79,845	0	7110,09	7129,87	0	7000,89	7058,93	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,845																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.11.2025	51,132	5670,18	5646,88	0	5598,84	5598,75	0
23.12.2025	130,977	12780,27	12776,75	0	12599,73	12657,68	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 14:55:57