

#135749#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Гагарина, 74-76а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.80 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00246437

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х3С34

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.06.2025	60,2	54,45	5,75	124,59	122,5	122,5	4,45	1,21	0,711	24	0	
23.06.2025	63,41	57,6	5,81	127,31	124,95	124,95	4,26	1,24	0,734	24	0	
24.06.2025	59,96	54,93	5,03	127,98	125,84	125,84	4,27	1,19	0,636	24	0	*
25.06.2025	21,98	26,02	-4,04	0,04	0,04	0,04	3,92	1,09	0	24	0	*
26.06.2025	20,77	23,78	-3,01	0	0	0	3,82	1,07	0	24	0	*
27.06.2025	20,13	19,33	0,8	0	0	0	3,23	1,08	0	24	0	*
28.06.2025	19,67	18,02	1,65	0	0	0	2,96	1,08	0	24	0	*
29.06.2025	19,75	17,72	2,03	0	0	0	2,85	1,11	0	24	0	*
30.06.2025	19,58	19,16	0,42	0,09	0,09	0,09	2,29	1,11	0	24	0	*
01.07.2025	19,08	17,17	1,91	0	0	0	1,72	1,12	0	24	0	*
02.07.2025	18,58	18,46	0,12	2,25	2,25	2,25	3,1	1,14	0,001	24	0	*
03.07.2025	19,53	17,67	1,86	0	0	0	4,37	1,16	0	24	0	*
04.07.2025	19,2	17,5	1,7	0	0	0	4,2	1,16	0	24	0	*
05.07.2025	18,7	16,99	1,71	0	0	0	4,06	1,17	0	24	0	*
06.07.2025	18,92	17,16	1,76	0	0	0	3,95	1,19	0	24	0	*
07.07.2025	17,85	18,01	-0,16	0,43	0,43	0,43	3,93	1,21	0	24	0	*
08.07.2025	57,03	52,17	4,86	79,27	78,05	78,05	4,08	1,36	0,381	24	0	*
09.07.2025	62,4	57,45	4,95	145,8	143,22	143,22	4,25	1,4	0,715	24	0	
10.07.2025	63,31	57,36	5,95	126,03	123,71	123,71	4,28	1,32	0,742	24	0	
11.07.2025	60,79	54,8	5,99	144,45	141,97	141,97	4,28	1,28	0,858	24	0	
12.07.2025	64,67	60,38	4,29	15,21	14,92	14,92	5,49	3,18	0,065	24	0	*
13.07.2025	64,34	58,58	5,76	55,93	54,87	54,87	5,2	2,88	0,319	24	0	*
14.07.2025	60,28	55,27	5,01	130,29	128,09	128,09	4,13	1,31	0,648	24	0	
15.07.2025	60,98	56,44	4,54	144,64	142,15	142,15	4,22	1,31	0,654	24	0	
16.07.2025	64,1	59,14	4,96	136,52	133,97	133,97	4,29	1,31	0,67	24	0	
17.07.2025	65,28	59,69	5,59	130,5	127,96	127,96	4,28	1,28	0,721	24	0	
18.07.2025	63,31	57,38	5,93	118,96	116,77	116,77	4,25	1,24	0,698	24	0	
19.07.2025	63,82	57,38	6,44	113,58	111,46	111,46	4,06	1,23	0,722	24	0	
20.07.2025	66,54	59,69	6,85	113,42	111,14	111,14	4,26	1,28	0,765	24	0	
21.07.2025	64,16	59,14	5,02	137,14	134,56	134,56	4,2	1,38	0,682	24	0	
22.07.2025	58,46	53,98	4,48	138,53	136,3	136,3	4,23	2,82	0,613	24	0	
23.07.2025	66,09	60,26	5,83	117,03	114,67	114,67	4,39	4,12	0,667	24	0	
Итого:				2229,9	2189,91	2189,91			12,002	768	0	
Средние:	45,08	41,65	3,43				3,97	1,46				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/06/2524:00	29121,69	28594,61	28594,61	296,796	4765	2
23/07/2524:00	31351,68	30784,52	30784,52	308,798	5533	2
Итого:	2229,99	2189,91	2189,91	12,002	768	0

Период нормального функционирования
Период отсутствия учета энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5546ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

