

#147253#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/08/25г.-22/09/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Гагарина, 74-76а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.80 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00246437

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х3С34

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.2025	66,14	51,84	14,3	48,01	47,04	47,04	4,32	1,25	0,673	24	0	
23.08.2025	64,86	51,06	13,8	51,06	50,07	50,07	4,38	1,23	0,69	24	0	
24.08.2025	57,48	49,81	7,67	85,27	83,95	83,95	4,35	1,22	0,647	24	0	
25.08.2025	58,91	47,33	11,58	58,44	57,49	57,49	4,34	1,19	0,666	24	0	
26.08.2025	63,2	48,63	14,57	58,86	57,78	57,78	4,1	1,16	0,842	24	0	
27.08.2025	60,71	49,86	10,85	75,8	74,52	74,52	4,34	1,3	0,812	24	0	
28.08.2025	57,32	52,03	5,29	112,27	110,57	110,57	4,49	1,47	0,59	24	0	
29.08.2025	59,33	52,64	6,69	96,53	94,95	94,95	4,45	1,48	0,639	24	0	
30.08.2025	62,59	52,19	10,4	68,83	67,59	67,59	4,36	1,34	0,709	24	0	
31.08.2025	64,1	50,52	13,58	50,09	49,16	49,16	4,37	1,29	0,667	24	0	
01.09.2025	52,66	41,13	11,53	42,46	41,91	41,91	4,38	1,15	0,482	24	0	
02.09.2025	65,94	49,71	16,23	38,21	37,47	37,47	4,45	1,3	0,611	24	0	
03.09.2025	66,41	49,87	16,54	38,25	37,53	37,53	4,45	1,3	0,621	24	0	
04.09.2025	69,26	50,42	18,84	33,92	33,2	33,2	4,48	1,3	0,629	24	0	
05.09.2025	66,7	49,15	17,55	35,22	34,51	34,51	4,53	1,27	0,608	24	0	
06.09.2025	68,38	49,22	19,16	33,47	32,76	32,76	4,45	1,26	0,628	24	0	
07.09.2025	65,52	48,01	17,51	36,84	36,14	36,14	4,5	1,24	0,635	24	0	
08.09.2025	60,34	45,51	14,83	36,85	36,22	36,22	4,5	1,2	0,539	24	0	
09.09.2025	57,54	44,12	13,42	37,22	36,64	36,64	4,55	1,21	0,494	24	0	
10.09.2025	66,14	48,21	17,93	36,38	35,66	35,66	4,54	1,29	0,642	24	0	
11.09.2025	66,62	46,6	20,02	29,46	28,83	28,83	4,53	1,27	0,577	24	0	
12.09.2025	61,38	42,83	18,55	28,46	27,98	27,98	4,52	1,21	0,52	24	0	
13.09.2025	59,46	40,69	18,77	28,06	27,65	27,65	4,52	1,21	0,519	24	0	
14.09.2025	65,55	44,66	20,89	27,51	27,03	27,03	4,51	1,25	0,565	24	0	
15.09.2025	57,01	44,27	12,74	39,64	39,04	39,04	4,44	1,25	0,5	24	0	
16.09.2025	58,45	48,84	9,61	66,15	65,09	65,09	4,62	1,24	0,629	24	0	
17.09.2025	63,17	51,79	11,38	59,71	58,64	58,64	4,63	1,24	0,669	24	0	
18.09.2025	65	53,44	11,56	58,54	57,4	57,4	4,46	1,3	0,668	24	0	
19.09.2025	59,51	51,04	8,47	72	70,82	70,82	4,46	1,32	0,6	24	0	
20.09.2025	58,83	54,74	4,09	158,5	155,96	155,96	4,56	1,83	0,644	24	0	
21.09.2025	57,5	53,61	3,89	158,04	155,58	155,58	4,48	1,4	0,612	24	0	
22.09.2025	60,35	56,07	4,28	158,15	155,49	155,49	4,41	1,25	0,678	24	0	
Итого:				1958,2	1924,67	1924,67			20,005	768	0	
Средние:	62,07	49,05	13,01				4,45	1,28				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/08/2524:00	34189,47	33569,79	33569,79	327,714	6229	2
22/09/2524:00	36147,67	35494,46	35494,46	347,719	6997	2
Итого:	1958,2	1924,67	1924,67	20,005	768	0

с 01.08.25 по расчет

Период нормального расчета 768ч
 Период отсутствия расчета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора 768ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

