

#9068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Гагарина 74-76а, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7076
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246437
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,477	35,05	34,57	34,57	24	0	0	53,6	39,8	13,82	0,39	0,4	-
25.08.2021	0,562	35,01	34,38	34,38	24	0	0	61,8	45,4	16,31	0,37	0,38	-
26.08.2021	0,58	30,47	29,84	29,84	24	0	0	66,9	47,4	19,47	0,4	0,41	-
27.08.2021	0,433	19,52	19,24	19,24	24	0	0	59,1	36,6	22,5	0,41	0,41	-
28.08.2021	0,502	31,93	31,43	31,43	24	0	0	57,3	41,3	16,01	0,37	0,37	-
29.08.2021	0,505	34,74	34,17	34,17	24	0	0	58,4	43,5	14,82	0,38	0,38	-
30.08.2021	0,595	44,38	43,49	43,49	24	0	0	65,6	51,9	13,66	0,39	0,39	-
31.08.2021	0,33	51,64	50,52	50,52	24	0	0	68,8	62,2	6,56	0,38	0,38	-
01.09.2021	0,513	57,04	56,08	56,08	24	0	0	60,4	51,3	9,14	0,41	0,4	-
02.09.2021	0,577	81,53	79,88	79,88	24	0	0	66	58,8	7,25	0,41	0,4	-
03.09.2021	0,602	80,52	78,71	78,71	24	0	0	70,8	63,2	7,61	0,41	0,41	-
04.09.2021	0,544	79,52	78,13	78,13	24	0	0	61,1	54,1	6,94	0,41	0,41	-
05.09.2021	0,485	76,37	75,2	75,2	23	1	1	57,6	51,2	6,46	0,39	0,38	-
06.09.2021	0,59	81,23	79,71	79,71	24	0	0	63,9	56,5	7,39	0,3	0,3	-
07.09.2021	0,596	78,69	77,18	77,18	24	0	0	64,4	56,7	7,71	0,35	0,35	-
08.09.2021	0,597	76,43	75,04	75,04	24	0	0	63,2	55,2	7,99	0,39	0,39	-
09.09.2021	0,539	79,38	78,03	78,03	24	0	0	60,8	53,9	6,88	0,41	0,41	-
10.09.2021	0,582	78,26	76,85	76,85	24	0	0	61,8	54,2	7,59	0,4	0,4	-
11.09.2021	0,634	78,34	76,8	76,8	24	0	0	65,9	57,6	8,25	0,4	0,4	-
12.09.2021	0,558	77,45	76,15	76,15	24	0	0	59,7	52,3	7,33	0,4	0,4	-
13.09.2021	0,496	74,27	73,06	73,06	23	1	1	58,5	51,7	6,82	0,38	0,38	-
14.09.2021	0,483	73,65	72,45	72,45	23	1	1	59,2	52,5	6,66	0,4	0,39	-
15.09.2021	0,61	76,3	74,83	74,83	24	0	0	65,2	57	8,15	0,39	0,39	-
16.09.2021	0,34	51,1	50,23	50,23	24	0	1	61,5	54,7	6,8	0,41	0,4	-
17.09.2021	0,479	86,21	84,75	84,75	24	0	0	59,8	54,1	5,68	0,41	0,4	-
18.09.2021	0,518	82,78	81,35	81,35	24	0	0	60,3	53,9	6,39	0,4	0,4	-
19.09.2021	0,551	81,81	80,51	80,51	24	0	0	58,4	51,6	6,84	0,4	0,4	-
20.09.2021	0,561	81,57	80,29	80,29	24	0	0	57,8	50,8	7	0,38	0,38	-
21.09.2021	0,674	81,75	80,13	80,13	24	0	0	66,2	57,8	8,43	0,39	0,39	-
22.09.2021	0,552	81,16	79,88	79,88	24	0	0	58,1	51,2	6,93	0,4	0,4	-
23.09.2021	0,65	81,14	79,67	79,67	24	0	0	62,4	54,2	8,2	0,39	0,39	-
Итого:	16,715	2059,24	2022,55	2022,55	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,715												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	374,681	25157,32	24719,72	24719,72
23.09.2021	391,396	27216,56	26742,27	26742,27

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:09:43