

#151759#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/09/25г.-22/10/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Гагарина, 74-76а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.80 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00246437

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х3С34

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | P1<br>кг/см2 | P2<br>кг/см2 | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 22.09.2025 | 60,35    | 56,07    | 4,28     | 158,15   | 155,49  | 155,49  | 4,41         | 1,25         | 0,678      | 24       | 0        |    |
| 23.09.2025 | 58,62    | 54,49    | 4,13     | 140      | 137,78  | 137,78  | 4,42         | 1,46         | 0,575      | 24       | 0        | *  |
| 24.09.2025 | 60,7     | 56,36    | 4,34     | 157,8    | 155,08  | 155,08  | 4,46         | 1,27         | 0,683      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2025 | 62,98    | 58,57    | 4,41     | 157,96   | 155,09  | 155,09  | 4,37         | 1,22         | 0,693      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2025 | 63,23    | 58,39    | 4,84     | 158,06   | 155,18  | 155,18  | 4,47         | 1,25         | 0,761      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2025 | 59,2     | 54,86    | 4,34     | 158,11   | 155,53  | 155,53  | 4,39         | 1,21         | 0,682      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2025 | 53,84    | 49,85    | 3,99     | 157,98   | 155,82  | 155,82  | 4,42         | 1,18         | 0,631      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2025 | 58,97    | 54,38    | 4,59     | 157,69   | 155,11  | 155,11  | 4,51         | 1,25         | 0,72       | 24       | 0        |    |
| 30.09.2025 | 65,66    | 60,49    | 5,17     | 158,07   | 154,94  | 154,94  | 4,41         | 1,31         | 0,811      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2025 | 63,94    | 59,11    | 4,83     | 156,81   | 153,88  | 153,88  | 4,39         | 1,28         | 0,752      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2025 | 60,28    | 51,28    | 9        | 227,78   | 223,92  | 223,92  | 4,17         | 1,22         | 2,02       | 24       | 0        |    |
| 03.10.2025 | 58,65    | 49,64    | 9,01     | 282,81   | 278,27  | 278,27  | 4,34         | 1,21         | 2,519      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2025 | 49,08    | 42,48    | 6,6      | 278,68   | 275,51  | 275,51  | 4,49         | 1,19         | 1,832      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2025 | 51,61    | 44       | 7,61     | 279,98   | 276,41  | 276,41  | 4,59         | 1,28         | 2,112      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2025 | 58,68    | 48,61    | 10,07    | 291,87   | 287,15  | 287,15  | 4,48         | 1,31         | 2,9        | 24       | 0        |    |
| 07.10.2025 | 63,69    | 50,91    | 12,78    | 135,05   | 132,52  | 132,52  | 4,99         | 2,14         | 1,699      | 24       | 0        | *  |
| 08.10.2025 | 65,26    | 51,63    | 13,63    | 59,03    | 57,9    | 57,9    | 5,72         | 3,32         | 0,792      | 24       | 0        | *  |
| 09.10.2025 | 57,89    | 48,49    | 9,4      | 241,29   | 237,51  | 237,51  | 4,49         | 1,28         | 2,243      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2025 | 60,55    | 50,59    | 9,96     | 242,95   | 238,8   | 238,8   | 4,58         | 1,34         | 2,389      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2025 | 67,63    | 55,62    | 12,01    | 239,22   | 234,27  | 234,27  | 4,65         | 1,38         | 2,825      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2025 | 63,74    | 52,85    | 10,89    | 238,48   | 234,06  | 234,06  | 4,69         | 1,34         | 2,559      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2025 | 57,54    | 48,39    | 9,15     | 239,53   | 235,85  | 235,85  | 4,7          | 1,29         | 2,168      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2025 | 60,36    | 50,3     | 10,06    | 239,78   | 235,7   | 235,7   | 4,56         | 1,33         | 2,38       | 24       | 0        |    |
| 15.10.2025 | 67,11    | 54,86    | 12,25    | 236,08   | 231,24  | 231,24  | 4,43         | 1,4          | 2,842      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2025 | 65,62    | 54,01    | 11,61    | 232,19   | 227,61  | 227,61  | 4,42         | 1,37         | 2,652      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2025 | 58,58    | 48,64    | 9,94     | 230,16   | 226,45  | 226,45  | 4,64         | 1,31         | 2,262      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2025 | 64,81    | 52,79    | 12,02    | 228,92   | 224,45  | 224,45  | 4,5          | 1,39         | 2,705      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2025 | 70,81    | 56,78    | 14,03    | 226,98   | 221,86  | 221,86  | 4,57         | 1,38         | 3,125      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2025 | 63,72    | 51,55    | 12,17    | 226,05   | 221,86  | 221,86  | 4,68         | 1,29         | 2,712      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2025 | 61,36    | 49,75    | 11,61    | 223,51   | 219,66  | 219,66  | 4,54         | 1,29         | 2,563      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2025 | 66,12    | 52,99    | 13,13    | 221,51   | 217,08  | 217,08  | 4,6          | 1,37         | 2,858      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 6382,4   | 6271,98 | 6271,98 |              |              | 57,143     | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 61,3     | 52,53    | 8,76     |          |         |         | 4,55         | 1,39         |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 21/09/2524:00 | 35989,52 | 35338,97 | 35338,97 | 347,041    | 6973     | 2        |
| 22/10/2524:00 | 42372    | 41610,95 | 41610,95 | 404,184    | 7717     | 2        |
| Итого:        | 6382,48  | 6271,98  | 6271,98  | 57,143     | 744      | 0        |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета \_\_\_\_\_ 0ч

Время работы прибора \_\_\_\_\_ 0ч

Представитель абонента Для

Представитель теплоснабж. организации

