

#179479#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Гагарина, 74-76а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.80 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00246437

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х3С34

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	68,43	52,03	16,4	201,41	197,12	197,12	4,36	1,33	3,238	24	0	
24.11.2025	75,15	56,85	18,3	201,83	196,71	196,71	4,36	1,4	3,603	24	0	
25.11.2025	62,09	48,52	13,57	202,91	199,29	199,29	4,54	1,3	2,71	24	0	
26.11.2025	63,98	49,68	14,3	203,13	199,29	199,29	4,52	1,32	2,857	24	0	
27.11.2025	65,42	50,33	15,09	203,93	199,95	199,95	4,45	1,35	3,024	24	0	
28.11.2025	69,92	53,7	16,22	205,34	200,83	200,83	4,53	1,38	3,266	24	0	
29.11.2025	67,75	51,9	15,85	204,29	200,03	200,03	4,6	1,35	3,18	24	0	
30.11.2025	64,44	49,46	14,98	204,16	200,27	200,27	4,66	1,33	3,011	24	0	
01.12.2025	71,48	54,31	17,17	204,3	199,6	199,6	4,54	1,41	3,433	24	0	
02.12.2025	68,33	52,65	15,68	204,11	199,76	199,76	4,43	1,34	3,139	24	0	
03.12.2025	65,37	50,58	14,79	203,74	199,77	199,77	4,41	1,34	2,96	24	0	
04.12.2025	64,4	50,09	14,31	204,05	200,19	200,19	4,39	1,36	2,87	24	0	
05.12.2025	66,8	51,84	14,96	204,05	199,9	199,9	4,48	1,38	3	24	0	
06.12.2025	65,71	51,16	14,55	203,3	199,3	199,3	4,65	1,37	2,908	24	0	
07.12.2025	65,35	50,99	14,36	203,11	199,16	199,16	4,57	1,35	2,871	24	0	
08.12.2025	63,76	50,01	13,75	202,93	199,15	199,15	4,41	1,35	2,745	24	0	
09.12.2025	64,96	50,92	14,04	202,73	198,77	198,77	4,37	1,38	2,799	24	0	
10.12.2025	66,47	51,26	15,21	185,75	181,96	181,96	4,4	1,37	2,771	24	0	
11.12.2025	65,73	51,53	14,2	201,08	197,1	197,1	4,37	1,37	2,803	24	0	
12.12.2025	61,32	49,78	11,54	219,62	215,8	215,8	4,67	1,35	2,497	24	0	
13.12.2025	63,69	50,64	13,05	221,16	217,04	217,04	4,69	1,35	2,844	24	0	
14.12.2025	72,09	56,61	15,48	222,82	217,6	217,6	4,67	1,43	3,38	24	0	
15.12.2025	67,04	53,16	13,88	219,52	215,03	215,03	4,74	1,34	2,996	24	0	
16.12.2025	69,44	54,51	14,93	217,86	213,12	213,12	4,65	1,34	3,193	24	0	
17.12.2025	72,97	56,41	16,56	216,84	211,64	211,64	4,61	1,38	3,515	24	0	
18.12.2025	71,85	55,85	16	213,68	208,73	208,73	4,54	1,34	3,351	24	0	
19.12.2025	66,04	51,96	14,08	211,45	207,24	207,24	4,64	1,32	2,927	24	0	
20.12.2025	66,09	51,87	14,22	211,57	207,35	207,35	4,67	1,34	2,957	24	0	
21.12.2025	63,59	50,03	13,56	210,53	206,63	206,63	4,61	1,32	2,813	24	0	
22.12.2025	68,51	53,07	15,44	207,9	203,47	203,47	4,73	1,36	3,15	24	0	
23.12.2025	63,3	49,89	13,41	207,49	203,67	203,67	4,75	1,29	2,742	24	0	
Итого:				6426,5	6295,47	6295,47			93,553	744	0	
Средние:	66,82	51,98	14,83				4,54	1,35				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	48747,18	47865,93	47865,93	487,164	8461	2
23/12/2524:00	55173,77	54161,4	54161,4	580,717	9205	2
Итого:	64266,59	6295,47	6295,47	93,553	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

