

#32039#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 111-115 / Горького 158-160, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7781
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4176
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2023 | 2,353 | 0 | 79,71 | 48,085 | 0 | 78,332 | 47,617 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 46 | 0 | 0,55 | 0,49 | 0 | - |
| 25.09.2023 | 2,309 | 0 | 78,85 | 48,123 | 0 | 77,489 | 47,656 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 45,9 | 0 | 0,55 | 0,5 | 0 | - |
| 26.09.2023 | 2,297 | 0 | 78,63 | 48,268 | 0 | 77,276 | 47,805 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 45,7 | 0 | 0,56 | 0,5 | 0 | - |
| 27.09.2023 | 2,228 | 0 | 77,44 | 48,35 | 0 | 76,104 | 47,883 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 45,9 | 0 | 0,55 | 0,5 | 0 | - |
| 28.09.2023 | 2,192 | 0 | 76,81 | 48,468 | 0 | 75,485 | 47,999 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 45,9 | 0 | 0,54 | 0,48 | 0 | - |
| 29.09.2023 | 2,162 | 0 | 76,37 | 48,578 | 0 | 75,052 | 48,106 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 46 | 0 | 0,56 | 0,5 | 0 | - |
| 30.09.2023 | 2,229 | 0 | 77,75 | 48,593 | 0 | 76,409 | 48,12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 46 | 0 | 0,56 | 0,5 | 0 | - |
| 01.10.2023 | 2,398 | 0 | 80,62 | 48,513 | 0 | 79,227 | 48,047 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 45,7 | 0 | 0,55 | 0,49 | 0 | - |
| 02.10.2023 | 2,32 | 0 | 79,06 | 48,515 | 0 | 77,696 | 48,052 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 45,6 | 0 | 0,55 | 0,49 | 0 | - |
| 03.10.2023 | 2,227 | 0 | 77,37 | 48,533 | 0 | 76,035 | 48,067 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 45,7 | 0 | 0,55 | 0,5 | 0 | - |
| 04.10.2023 | 2,325 | 0 | 78,98 | 48,475 | 0 | 77,617 | 48,015 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 45,5 | 0 | 0,55 | 0,5 | 0 | - |
| 05.10.2023 | 1,961 | 0 | 63,07 | 35,898 | 0 | 61,99 | 35,565 | 0 | 20,87 | 3,13 | 786435 | 32768 | 61,2 | 44,9 | 0 | 0,46 | 0,42 | 0 | - |
| 06.10.2023 | 2,443 | 0 | 82,3 | 49,59 | 0 | 80,885 | 49,118 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 45,6 | 0 | 0,59 | 0,53 | 0 | - |
| 07.10.2023 | 2,329 | 0 | 80,27 | 50,098 | 0 | 78,891 | 49,626 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 45,4 | 0 | 0,63 | 0,57 | 0 | - |
| 08.10.2023 | 2,464 | 0 | 82,67 | 50,09 | 0 | 81,248 | 49,622 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 45,2 | 0 | 0,62 | 0,56 | 0 | - |
| 09.10.2023 | 2,549 | 0 | 84,01 | 49,66 | 0 | 82,564 | 49,195 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 45,3 | 0 | 0,61 | 0,55 | 0 | - |
| 10.10.2023 | 2,376 | 0 | 80,95 | 50,18 | 0 | 79,559 | 49,714 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 45,1 | 0 | 0,61 | 0,55 | 0 | - |
| 11.10.2023 | 2,402 | 0 | 80,97 | 49,335 | 0 | 79,577 | 48,873 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 45,2 | 0 | 0,61 | 0,55 | 0 | - |
| 12.10.2023 | 2,504 | 0 | 83,05 | 49,265 | 0 | 81,621 | 48,8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 45,4 | 0 | 0,6 | 0,54 | 0 | - |
| 13.10.2023 | 2,328 | 0 | 79,57 | 49,23 | 0 | 78,2 | 48,765 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 45,4 | 0 | 0,6 | 0,55 | 0 | - |
| 14.10.2023 | 2,311 | 0 | 79,3 | 49,115 | 0 | 77,934 | 48,648 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 45,6 | 0 | 0,6 | 0,55 | 0 | - |
| 15.10.2023 | 2,206 | 0 | 70,59 | 39,863 | 0 | 69,385 | 39,497 | 0 | 21,23 | 2,78 | 786435 | 32768 | 61,2 | 44,8 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 16.10.2023 | 2,413 | 0 | 81,25 | 48,918 | 0 | 79,853 | 48,453 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 45,6 | 0 | 0,58 | 0,52 | 0 | - |
| 17.10.2023 | 2,322 | 0 | 79,16 | 48,42 | 0 | 77,8 | 47,96 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 45,5 | 0 | 0,56 | 0,5 | 0 | - |
| 18.10.2023 | 2,103 | 0 | 67,58 | 37,595 | 0 | 66,436 | 37,245 | 0 | 19,02 | 4,98 | 2 | 32774 | 60,8 | 45 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 19.10.2023 | 2,003 | 0 | 66,52 | 40,658 | 0 | 65,325 | 40,253 | 0 | 20,17 | 3,83 | 2 | 32896 | 62,8 | 46,5 | 0 | 0,48 | 0,42 | 0 | - |
| 20.10.2023 | 2,373 | 0 | 79,03 | 49,835 | 0 | 77,531 | 49,298 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,6 | 48,4 | 0 | 0,55 | 0,5 | 0 | - |
| 21.10.2023 | 2,353 | 0 | 80,94 | 50,198 | 0 | 79,548 | 49,721 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 45,5 | 0 | 0,55 | 0,5 | 0 | - |
| 22.10.2023 | 2,489 | 0 | 84,1 | 50,22 | 0 | 82,648 | 49,727 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 46,2 | 0 | 0,54 | 0,48 | 0 | - |
| 23.10.2023 | 2,292 | 0 | 79,91 | 49,85 | 0 | 78,529 | 49,362 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 46,2 | 0 | 0,55 | 0,49 | 0 | - |
| Итого: | 69,261 | 0 | 2346,83 | 1430,519 | 0 | 2306,246 | 1416,809 | 0 | 705,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 69,261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 705,29

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.09.2023 | 5850,512 | 175203,562 | 98079,398 | 0 | 171934,812 | 97119,609 | 0 | 56224,23 | 767,4 | 2203,07 | 0,62 |
| 23.10.2023 | 5919,772 | 177550,391 | 99509,922 | 0 | 174241,062 | 98536,422 | 0 | 56929,52 | 1472,68 | 2217,8 | 15,35 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 12:21:13