

#165202#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Горького,16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207665

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х2В9А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	71,73	56,72	15,01	186,91	182,61	188,67	185,82	-3,21	6	4	2,566	-0,157	24	0	
24.10.2025	72,25	57,02	15,23	187,95	183,58	189,67	186,79	-3,21	6	4	2,619	-0,157	24	0	
25.10.2025	72,15	56,57	15,58	186,94	182,6	188,65	185,8	-3,2	6	4	2,669	-0,154	24	0	
26.10.2025	72,02	56,44	15,58	186,31	181,99	187,99	185,17	-3,18	6	4	2,661	-0,153	24	0	
27.10.2025	72,19	56,25	15,94	174,95	170,87	186,58	183,86	-12,99	6	4	2,003	-0,714	24	0	*
28.10.2025	71,76	56,06	15,7	166,68	162,86	187,07	184,35	-21,49	6	4	1,363	-1,184	24	0	*
29.10.2025	71,6	56,06	15,54	160,66	157,03	187,12	184,4	-27,37	6	4	0,909	-1,51	24	0	*
30.10.2025	71,49	56,1	15,39	160,65	157,04	187,07	184,34	-27,3	6	4	0,89	-1,508	24	0	*
31.10.2025	71,55	56,04	15,51	160,66	157,05	186,54	183,88	-26,83	6	4	0,938	-1,48	24	0	*
01.11.2025	71,68	56,14	15,54	160,66	157,04	186,17	183,47	-26,43	6	4	0,962	-1,462	24	0	*
02.11.2025	71,98	56,67	15,31	160,65	156,97	188,03	185,17	-28,2	6	4	0,81	-1,574	24	0	*
03.11.2025	72,03	56,88	15,15	160,66	156,94	188,71	185,83	-28,89	6	4	0,737	-1,621	24	0	*
04.11.2025	71,6	56,39	15,21	160,66	157,03	187,64	184,82	-27,79	6	4	0,825	-1,542	24	0	*
05.11.2025	71,87	56,77	15,1	160,66	157,01	188,92	186,05	-29,04	6	4	0,723	-1,627	24	0	*
06.11.2025	71,93	57	14,93	160,65	157	188,83	185,96	-28,96	6	4	0,699	-1,627	24	0	*
07.11.2025	72,32	56,88	15,44	160,66	156,9	187,44	184,63	-27,73	6	4	0,85	-1,557	24	0	*
08.11.2025	72,37	56,39	15,98	160,66	156,84	185,59	182,85	-26,01	6	4	1,043	-1,446	24	0	*
09.11.2025	72,25	56,16	16,09	160,65	156,84	184,76	182,12	-25,28	6	4	1,11	-1,397	24	0	*
10.11.2025	72,4	56,38	16,02	160,66	156,86	185,71	183,02	-26,16	6	4	1,042	-1,454	24	0	*
11.11.2025	72,78	56,8	15,98	160,66	156,83	186,29	183,44	-26,61	6	4	1	-1,492	24	0	*
12.11.2025	72,29	56,41	15,88	160,65	156,85	184,37	181,64	-24,79	6	4	1,095	-1,374	24	0	*
13.11.2025	72,21	56,4	15,81	160,66	156,86	181,88	179,17	-22,31	6	4	1,227	-1,24	24	0	*
14.11.2025	72,16	56,64	15,52	160,66	156,93	187,98	185,19	-28,26	6	4	0,84	-1,577	24	0	*
15.11.2025	72,48	56,32	16,16	160,66	156,88	184,14	181,45	-24,57	6	4	1,155	-1,359	24	0	*
16.11.2025	76,29	58,17	18,12	160,65	156,56	181,4	178,52	-21,96	6	4	1,566	-1,256	24	0	*
17.11.2025	74,17	57,02	17,15	160,66	156,75	182,62	179,91	-23,16	6	4	1,375	-1,297	24	0	*
18.11.2025	72,88	55,76	17,12	160,66	156,83	179,02	176,41	-19,58	6	4	1,596	-1,069	24	0	*
19.11.2025	73,4	56,31	17,09	244,63	238,78	179,89	177,21	61,57	6	4	7,555	3,444	24	0	*
20.11.2025	75,33	57,1	18,23	389,2	379,42	179,73	177	202,42	6	4	18,493	11,562	24	0	*
21.11.2025	75,19	57,08	18,11	389,2	379,47	180,35	177,61	201,86	6	4	18,412	11,525	24	0	*
22.11.2025	75,33	57,06	18,27	389,2	379,42	179,06	176,36	203,06	6	4	18,537	11,589	24	0	*
23.11.2025	80,28	59,97	20,31	389,21	378,26	179,21	176,25	202,01	6	4	19,819	12,115	24	0	*
Итого:				6264,9	6114,9	5927,1	5838,49	276,41			118,089	17,247	768	0	
Средние:	72,87	56,68	16,18						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	3211,42	3137,09	3254,33	3200,44	-63,35	35,12	-3,234	1523	1
23/11/2524:00	9476,4	9251,99	9181,43	9038,93	213,06	153,209	14,013	2291	1
Итого:	6264,98	6114,9	5927,1	5838,49	276,41	118,089	17,247	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2305ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

