

#162088#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Горького 38-44, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 3662	Показания прибора, Гкал 22.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4174,9	4174,9	0

Подпись исполнителя



22.10.2025  
А.И.Черепанов

#161480#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 22.10.2025.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7006  
 Тип теплосчёта BKT-9  
 Заводской номер 3662  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 31.10.2025  
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262145	32774	18,7	27,8	0	0,39	0,11	0
02.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	43,2	40,3	0	0,36	0,26	0
03.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73	56	0	0,5	0,28	0
04.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	72,6	53	0	0,49	0,3	0
05.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,1	53,3	0	0,49	0,3	0
06.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,1	53,3	0	0,49	0,3	0
07.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,6	53,6	0	0,49	0,3	0
08.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,1	53,3	0	0,49	0,3	0
09.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,3	53,6	0	0,49	0,3	0
10.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,2	53,3	0	0,49	0,3	0
11.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,2	53,5	0	0,49	0,3	0
12.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73	53,3	0	0,49	0,3	0
13.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73	53	0	0,49	0,3	0
14.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,1	52,7	0	0,49	0,3	0
15.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,4	53	0	0,49	0,3	0
16.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,2	53	0	0,49	0,3	0
17.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,3	53,2	0	0,49	0,3	0
18.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,4	52,8	0	0,49	0,3	0
19.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,4	52,6	0	0,49	0,3	0
20.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,1	51,9	0	0,48	0,3	0
21.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,3	52,2	0	0,48	0,3	0
22.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	73,1	52,6	0	0,49	0,3	0
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	-	-	69,34	51,42	0	0,48	0,29	0

Общее время работы системы

528 час.

Период нормальной работы системы

0 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
30.09.2025	4174,9	173580,156	0	0	169368,984	0	0	39274,9	0	39385,93	768
22.10.2025	4174,9	173580,156	0	0	169368,984	0	0	39274,9	0	39913,93	1320

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения