

#193955#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Горького 107, Калининград
5346
8247
ВКТ-9
5019
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,856	0	236,227	0	0,002	228,74	0	0,002	24	0	16384	1024	86	73,5	0	0,48	0,29	0,5	-6,3
25.12.2025	2,783	0	236,217	0	0,002	229,17	0	0,002	23,88	0,12	802817	33792	83	71	0	0,48	0,28	0,5	-5,6
26.12.2025	2,462	0	240,9	0	0,001	234,763	0	0,001	24	0	16384	1024	76	65,5	0	0,48	0,29	0,5	4,4
27.12.2025	2,365	0	239,99	0	0,001	234,046	0	0,001	24	0	16384	1024	74,8	64,7	0	0,48	0,28	0,5	5,4
28.12.2025	2,422	0	239,532	0	0	233,59	0	0	24	0	16384	0	74,8	64,5	0	0,48	0,28	0,5	3,8
29.12.2025	2,422	0	238,69	0	0,001	232,589	0	0,001	24	0	16384	1024	76,1	65,7	0	0,48	0,28	0,5	2,5
30.12.2025	2,688	0	238,945	0	0,001	232,111	0	0,001	24	0	16384	1024	81,1	69,6	0	0,48	0,28	0,5	-1,1
31.12.2025	2,88	0	238,175	0	0,001	230,951	0	0,001	24	0	16384	1024	83,8	71,4	0	0,48	0,29	0,5	-4,2
01.01.2026	2,735	0	238,177	0	0,001	231,098	0	0,001	24	0	16384	1024	82,9	71,1	0	0,48	0,28	0,5	-5,2
02.01.2026	2,645	0	240,367	0	0	233,68	0	0	24	0	16384	0	79,9	68,6	0	0,49	0,28	0,5	1,2
03.01.2026	2,746	0	238,877	0	0,001	232,143	0	0,001	24	0	16384	1024	80,5	68,7	0	0,48	0,29	0,5	-0,6
04.01.2026	2,759	0	237,647	0	0,001	230,667	0	0,001	24	0	16384	1024	82,4	70,4	0	0,48	0,29	0,5	-4
05.01.2026	2,868	0	238,435	0	0	231,292	0	0	24	0	16384	0	83,3	70,9	0	0,48	0,29	0,5	-3
06.01.2026	2,986	0	237,862	0	0,001	230,4	0	0,001	24	0	16384	1024	85,5	72,6	0	0,48	0,28	0,5	-5,5
07.01.2026	3,093	0	235,675	0	0	227,966	0	0	24	0	16384	0	87,5	74	0	0,48	0,29	0,5	-7,8
08.01.2026	3,095	0	235,397	0	0,001	227,465	0	0,001	24	0	16384	1024	89,1	75,6	0	0,48	0,29	0,5	-11
09.01.2026	3,096	0	236,575	0	0	228,611	0	0	24	0	16384	0	89	75,6	0	0,48	0,29	0,5	-9,6
10.01.2026	2,936	0	237,39	0	0,001	229,908	0	0,001	24	0	16384	1024	85,7	73	0	0,48	0,29	0,5	-5,2
11.01.2026	2,944	0	238,337	0	0,001	230,936	0	0,001	24	0	16384	1024	85	72,3	0	0,48	0,29	0,5	-5,2
12.01.2026	2,902	0	237,53	0	0,001	229,994	0	0,001	24	0	16384	1024	86	73,5	0	0,48	0,29	0,5	-
13.01.2026	3,114	0	236,375	0	0,004	228,557	0	0,004	24	0	16384	1024	88,1	74,6	0	0,48	0,29	0,5	-
14.01.2026	3,122	0	236,39	0	0,003	228,767	0	0,003	24	0	16384	1024	86,8	73,2	0	0,48	0,28	0,5	-
15.01.2026	2,737	0	237,277	0	0,006	230,417	0	0,006	24	0	16384	1024	81,6	69,8	0	0,48	0,28	0,5	-
16.01.2026	2,848	0	236,467	0	0,001	229,224	0	0,001	24	0	16384	1024	84,3	71,9	0	0,48	0,29	0,5	-
17.01.2026	3,038	0	237,105	0	0,01	229,38	0	0,01	24	0	16384	1024	87,3	74,2	0	0,48	0,29	0,5	-
18.01.2026	3,033	0	236,445	0	0,001	228,522	0	0,001	24	0	16384	1024	88,8	75,6	0	0,48	0,29	0,5	-
19.01.2026	3,124	0	236,997	0	0	228,903	0	0	24	0	16384	0	89,8	76,2	0	0,48	0,29	0,5	-
20.01.2026	3,123	0	237,172	0	0,005	229,237	0	0,005	24	0	16384	1024	88,7	75,2	0	0,48	0,29	0,5	-
21.01.2026	3,039	0	237,385	0	0,001	229,276	0	0,001	24	0	16384	1024	89,8	76,6	0	0,48	0,29	0,5	-
22.01.2026	3,099	0	235,16	0	0,001	227,164	0	0,001	24	0	16384	1024	89,6	76	0	0,48	0,29	0,5	-
23.01.2026	3,107	0	236,712	0	0,001	228,698	0	0,001	24	0	16384	1024	89,3	75,8	0	0,48	0,29	0,5	-
Итого:	89,067	0	7364,43	0	0,05	7138,265	0	0,05	743,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	89,067																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,88

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.12.2025	3611,589	395220,688	0	447,818	385583,75	0	448,209	60870,95	743,85	3172,13	0,15
23.01.2026	3700,656	402585,125	0	447,868	392722,031	0	448,259	61614,83	1487,73	3172,25	0,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:41:56